

Universidad Nacional de Misiones

Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales

Trabajo Final de Maestría en Tecnologías de la Información

**“ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON
BROKER MOSQUITTO APLICADO EN
DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE
CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.**

**Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de
Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina”**

Autor: Lic. Oneddú, Daniel Eduardo

Tutor: Dr. Marinelli, Marcelo Julio

Co-Tutores: Dra. Ganz, Nancy Beatriz
Mgter. Urquijo, Rubén Ricardo

Año 2024

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

**“La vida es demasiado corta para llorar,
pero lo suficientemente larga para intentar ser feliz.”**

Kai Hansen

Dedicatorias

*A lo más importante de la vida: **mi familia y amigos**, que también son familia. En especial a las amorosas y buenas mujeres que Dios ha puesto en mi vida, que desde siempre se preocuparon y cuidaron de mí: **abuela, mamá, hermana, tías, primas y amigas**.*

*A **mí papá**, ejemplo de vida, sacrificio, esfuerzo, perseverancia y superación.*

*A **mi hermana**, compañera de vida y alma gemela.*

*En memoria de **mi abuela y mi mamá**, que desde el cielo seguramente estarán muy felices.*

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

Resumen

En los últimos años IoT ha revolucionado la agricultura, especialmente en invernaderos, mejorando significativamente la gestión y la eficiencia de producción. El protocolo MQTT sobresale en este escenario por su eficacia y fiabilidad en la comunicación entre dispositivos IoT.

El propósito principal de este trabajo de investigación fue analizar en profundidad el protocolo MQTT, especialmente en su interacción con el Broker Mosquitto, y su aplicación en sistemas de telemetría y control de invernaderos. Este análisis buscó evaluar cómo el protocolo, conocido por su eficiencia en consumo de energía y ancho de banda, se aplica en la agricultura para optimizar la operación de invernaderos y mejorar el rendimiento de los cultivos.

Se desarrolló y evaluó un analizador de tráfico MQTT utilizando el Broker Mosquitto en dispositivos IoT para sistemas de invernaderos. Se realizó una revisión completa sobre otros trabajos de investigación, se identificaron los requerimientos necesarios y se diseñó un Prototipo en Python ejecutado en un servidor Raspberry Pi. Las pruebas en entornos reales ayudaron a evaluar su rendimiento y eficacia, y se comparó con soluciones existentes. Los resultados destacaron los beneficios del uso de MQTT en IoT y brindaron recomendaciones para su implementación.

Palabras claves

IoT, MQTT, Mosquitto, Node Red, Raspberry Pi, Python, Invernadero

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

Abstract

In recent years IoT has revolutionized agriculture, especially in greenhouses, significantly improving production management and efficiency. The MQTT protocol stands out in this scenario due to its effectiveness and reliability in communication between IoT devices.

The main purpose of this research work was to analyze in depth the MQTT protocol, especially in its interaction with the Mosquitto Broker, and its application in telemetry and greenhouse control systems. This analysis sought to evaluate how the protocol, known for its efficiency in energy consumption and bandwidth, is applied in agriculture to optimize greenhouse operations and improve crop yields.

An MQTT traffic analyzer was developed and evaluated using the Mosquitto Broker on IoT devices for greenhouse systems. A complete review of other research works was carried out, the necessary requirements were identified and a prototype was designed in Python executed on a Raspberry Pi server. Testing in real environments helped evaluate its performance and effectiveness, and compared it with existing solutions. The results highlighted the benefits of using MQTT in IoT and provided recommendations for its implementation.

Keywords

IoT, MQTT, Mosquitto, Node Red, Raspberry Pi, Python, Greenhouse

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

Agradecimientos

*Al **Dr. Marcelo Marinelli**, por brindarme con total confianza todos los recursos necesarios para realizar esta tesis.*

*A la **Dra. Nancy Ganz**, por ayudarme en todo siempre hasta hoy, desde la carrera en Apóstoles hace más de 15 años.*

*Al **Mgter. Rubén Urquijo**, por haberme enseñado lo que me hacía falta.*

*Al **ASC. José Luis Montejano**, por involucrarse completamente para que todo funcione.*

*Al **Sr. Pablo Delgado**, por la colaboración desinteresada y ese espíritu contagioso por mejorar cada día más.*

*Al **Sr. Guillermo Viera**, por el acompañamiento en los momentos difíciles.*

*Al **Lic. Andrés Fischer**, por atender siempre con paciencia y comprensión mis consultas.*

*A la **Mgter. Daniela Rolón**, por su calidez maternal y por permitir que me tome el tiempo necesario para terminar esta tesis.*

*Al equipo de la **Maestría en Tecnologías de la Información**: directivos, docentes y no-docentes, especialmente a la secretaria **ASC Vanesa Letreñuk**.*

*A la **Universidad Nacional de Misiones**, especialmente a la **Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales**.*

Sin la Educación Pública, Gratuita, Inclusiva, Solidaria y de Calidad no hubiera llegado tan lejos hasta donde estoy hoy en día.

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

ÍNDICE GENERAL

Capítulo I: INTRODUCCIÓN	21
1.1 Introducción	22
1.2 Planteo del Problema	23
1.3 Objetivo General	24
1.4 Objetivos Específicos	24
1.5 Conocimiento disciplinar específico	25
1.6 Desarrollos/Trabajo Experimental a realizar	25
1.6.2 Análisis	26
1.6.3 Desarrollo	26
1.6.4 Experimentación	26
1.6.5 Realización de las experiencias y recolección de los datos.	26
1.6.6 Documentación y presentación de los resultados.	27
1.6.7 Conclusiones	27
1.6.8 Proponer trabajos futuros	27
1.6.9 Escritura y presentación del documento final de tesis	27
1.6.10 Difusión	28
1.7 Lineamientos éticos del trabajo	28
1.8 Ámbito de aplicación/desarrollo del producto/servicio/resultados del trabajo	29
1.8.1 Organización/área beneficiaria de los resultados del trabajo:	29
1.8.2 Proyecto de investigación en el que se inserta la propuesta:	29
1.9 Recursos	30
1.10 Organización de la Tesis	31
Capítulo II: MARCO TEÓRICO	33
2.2 Motivación /Estado de la cuestión	34
2.3 Modelo TCP/IP	35
2.4 Modelo OSI	36

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

2.5	Comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP	37
2.6	PDU	39
2.7	Encapsulación y desencapsulación de protocolos	41
2.8	ICMP	42
2.9	Internet de las cosas (IoT)	44
2.10	Origen del protocolo MQTT	44
2.11	Protocolo MQTT	45
2.12	Arquitectura de publicación/suscripción MQTT	46
2.13	Broker Mosquito	48
2.14	Sistemas de telemetría	49
2.15	Compatibilidad con otros Protocolos y Plataformas	50
2.16	Integraciones con Plataformas Populares	51
2.17	Redes IoT en el Contexto de Control y Telemetría de Invernaderos	52
2.18	Node-RED	53
2.19	Aplicaciones de Node-RED	54
2.20	NFT	55
2.21	TDS	56
2.22	Raspberry Pi	57
2.23	NodeMCU	59
2.24	Arduino	60
2.25	IDE Arduino	63
2.26	IDE Thonny	64
2.27	Python	64
2.28	C y C++	66

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

2.29	Raspbian	67
2.30	Git	68
2.31	Github	69
2.32	SmartGit	70
2.33	Google Keep	70
2.34	DuckDNS	71
2.35	Wireshark	71
2.36	Tcpdump	72
Capítulo III: ANÁLISIS Y DESARROLLO		73
3.1	La mayor parte del tráfico en Internet es IoT	74
3.2	MQTT: comunicación en IoT	75
3.3	Conexiones directas vía TCP/IP	76
3.4	IoT en la Nube	76
3.5	MQTT se basa en la comunicación	77
3.6	Interrupciones de la conexión en el suscriptor	78
3.6.1	Persistent Sessions and Quality of Service	78
3.7	Interrupciones de la conexión en el publicador:	79
3.7.1	Last Will y Retained Messages	79
3.8	Comunicación segura:	79
3.8.1	Autenticación y codificación	80
3.9	HTTPS vs MQTT	81
3.10	Si MQTT transmite, ICMP funciona	82
3.11	Universal y portátil	83
3.12	Aspectos técnicos y funcionales del protocolo MQTT	83
3.12.1	Aspectos Técnicos de MQTT	84

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

3.12.2	Aspectos Funcionales de MQTT	85
3.13	Características y ventajas del Broker Mosquitto como plataforma de mensajería	86
3.13.1	Características de Mosquitto:	86
3.13.2	Ventajas de Mosquitto:	87
3.14	IDE Arduino para placas Arduino y Chips ESP8266	87
3.15	Control y Telemetría en Invernaderos	88
3.16	Google Keep para anotaciones de avances, configuraciones y programaciones	90
3.17	Topología del escenario de trabajo	90
3.18	Topología del Jardín Botánico	91
3.19	Topología de la Solución Aplicada	93
3.20	Placas Utilizadas: Raspberry Pi, NodeMCU y Arduino	94
3.21	Comparación entre placas NodeMCU y Arduino UNO utilizadas en el Jardín Botánico	95
3.22	Servidor Raspberry Pi en el Datacenter de la FCEQyN	96
3.23	Infraestructura y dispositivos del Jardín Botánico	101
3.24	Node Red	113
3.25	Node Red Dashboard	117
3.26	Prototipo desarrollado a medida	119
3.27	Diagramas de flujo del Prototipo	119
3.27.1	Clase "App"	119
3.27.2	Clase "Hoster"	120
3.27.3	Clase "Cliente"	120
3.28	Conclusiones sobre el análisis y desarrollo	123
Capítulo IV:	PRUEBAS Y EVALUACIÓN	125
4.1	Acceso al servidor Raspberry Pi por SFTP	126
4.2	Escenario de trabajo compuesto por tres nodos	128

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

4.3	Tipos de pruebas llevadas a cabo	128
4.3.1	Pruebas con Tcpdump	128
4.3.2	Pruebas con Wireshark	132
4.3.3	Pruebas con Prototipo desarrollado	133
4.4	Código en Python utilizado en el Raspberry Pi del datacenter	133
4.4.1	Archivo config.cfg	134
4.4.2	Archivo analizador/graficador.py versión 3.0.0	135
4.5	Interfaz de usuario del Prototipo	137
4.6	Gráficos generados por el Prototipo	139
4.7	Descripción Detallada de cada herramienta	146
4.8	Formas de relevamiento, ventajas y desventajas de cada herramienta	148
4.8.1	Wireshark	149
4.8.2	Tcpdump	149
4.8.3	Prototipo analizador.py	149
4.9	Conclusiones de las pruebas y evaluaciones	151
Capítulo V: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN		153
5.1	Resultados	154
5.2	Objetivo general	154
5.3	Objetivos específicos	155
5.4	Alcances	156
5.5	Aplicaciones futuras	157
5.6	Conclusiones	158
5.7	Trabajos Futuros	159
5.8	Líneas futuras de investigación	160
5.9	Publicaciones en simposios, workshops, revistas científicas, etc	160
5.9.1	XXVI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación	160
5.9.2	4to Congreso Virtual Microcontroladores y sus Aplicaciones	161

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

5.9.3	Revista Electrónica del Instituto de Tecnología Aplicada de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (RevITA)	163
ANEXO 1:		165
	Interfaz IDE Arduino	166
	Selección de Placas para programar	167
	Programación del “esp8266-NFTBotanico”	172
	Programación del “Arduino cámara de germinación”	176
ANEXO 2:		179
	Analizador de Protocolo MQTT en Python	180
6	BIBLIOGRAFÍA:	183
6.1	Bibliografía	184

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1: Diferencias entre modelo OSI y modelo TCP/IP.</i>	39
<i>Figura 2: Paquete MQTT</i>	46
<i>Figura 3: Arquitectura MQTT</i>	48
<i>Figura 4: Raspberry Pi 3 Model B+</i>	58
<i>Figura 5: NodeMcu basado en ESP8266</i>	60
<i>Figura 6: Arduino Uno</i>	62
<i>Figura 7: Logo Raspbian.</i>	68
<i>Figura 8: Funcionamiento de MQTT con TLS en Modelo OSI</i>	80
<i>Figura 9: Funcionamiento de MQTT con TLS en Modelo TCP/IP</i>	81
<i>Figura 10: Topología del escenario de trabajo</i>	91
<i>Figura 11: Topología Jardín Botánico</i>	92
<i>Figura 12: Topología de la Solución Aplicada</i>	93
<i>Figura 13: Servidor Raspberry Pi en el Rack del Datacenter de la FCEQyN (vista general)</i>	97
<i>Figura 14: Servidor Raspberry Pi en el Rack del Datacenter de la FCEQyN (vista modular)</i>	97
<i>Figura 15: Servidor Raspberry Pi Datacenter de la FCEQyN (vista individual)</i>	98
<i>Figura 16: Hardware del Servidor Raspberry Pi del Datacenter</i>	98
<i>Figura 17: Memoria secundaria del Servidor Raspberry Pi del Datacenter</i>	99
<i>Figura 18: Hardware del Raspberry Pi utilizado para relevar con Wireshark en el Jardín Botánico</i>	100
<i>Figura 19: Memoria secundaria del Raspberry Pi utilizado para relevar con Wireshark en el Jardín Botánico</i>	100
<i>Figura 20: Cámara de germinación vacía sin funcionar</i>	102
<i>Figura 21: Cámaras de germinación funcionando</i>	103
<i>Figura 22: Interior de una cámara de germinación funcionando</i>	103
<i>Figura 23: Dispositivos de la caja estanco exterior de las cámaras de germinación</i>	104
<i>Figura 24: NodeMCU conectado a protoboard y sensores</i>	104
<i>Figura 25: Caja estanco de una columna del Invernadero</i>	105
<i>Figura 26: Relé de la bomba de agua</i>	106
<i>Figura 27: NodeMCU del relé de la bomba de agua</i>	106
<i>Figura 28: Térmicas de dispositivos IoT, Bomba de agua e iluminación general del Invernadero</i>	107
<i>Figura 29: Raspberry Pi con modem claro 4G</i>	108
<i>Figura 30: Actuador que vierte agua en canal de Hidroponia</i>	109
<i>Figura 31: Tanque de agua con su caja estanco</i>	110

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

<i>Figura 32: Interior del tanque de agua</i>	<i>111</i>
<i>Figura 33: Placas del interior de la caja estanco del tanque de agua</i>	<i>112</i>
<i>Figura 34: Cultivo Hidropónico de lechugas en el Invernadero</i>	<i>113</i>
<i>Figura 35: Pestaña NFT Botánico del Node Red</i>	<i>114</i>
<i>Figura 36: Pestaña NFT Botánico Bomba del Node Red</i>	<i>115</i>
<i>Figura 37: Pestaña Botánico Cámara 1 del Node Red</i>	<i>116</i>
<i>Figura 38: Pestaña Botánico Cámara 2 del Node Red</i>	<i>116</i>
<i>Figura 39: NFT del Botánico en el Dashboard con buenas lecturas del Node Red</i>	<i>117</i>
<i>Figura 40: NFT del Botánico en el Dashboard con pocas lecturas del Node Red</i>	<i>118</i>
<i>Figura 41: NFT del Botánico en el Dashboard sin lecturas del Node Red</i>	<i>118</i>
<i>Figura 42: Diagrama de flujo Clase "App"</i>	<i>121</i>
<i>Figura 43: Diagrama de flujo Clase "Hoster"</i>	<i>122</i>
<i>Figura 44: Diagrama de flujo Clase "Cliente"</i>	<i>123</i>
<i>Figura 45: Cuentas SSTP en el Router de Borde la FCEQyN</i>	<i>126</i>
<i>Figura 46: Interfaz SSTP vinculada</i>	<i>127</i>
<i>Figura 47: NATs para los Raspberry</i>	<i>127</i>
<i>Figura 48: Análisis de capturas hechas en Tcpdump</i>	<i>129</i>
<i>Figura 49: Análisis de capturas hechas en Tcpdump con verbose output</i>	<i>130</i>
<i>Figura 50: Análisis de capturas hechas en Tcpdump ampliado utilizando verbose output</i>	<i>131</i>
<i>Figura 51: Análisis de capturas hechas en Wireshark</i>	<i>133</i>
<i>Figura 52: Pantalla principal del Prototipo</i>	<i>137</i>
<i>Figura 53: Menú de opciones de broker y topic Botánico</i>	<i>138</i>
<i>Figura 54: Menú de opciones de sensor de broker y topic Botánico</i>	<i>138</i>
<i>Figura 55: Menú de opciones de broker y topic a modo de ejemplo</i>	<i>139</i>
<i>Figura 56: Menú de opciones de sensores a modo del ejemplo de broker y topic</i>	<i>139</i>
<i>Figura 57: Gráfico de medición PDU del sensor de tensión</i>	<i>140</i>
<i>Figura 58: Gráfico de medición PDU del sensor de temperatura</i>	<i>141</i>
<i>Figura 59: Gráfico de medición PDU del sensor de presión</i>	<i>141</i>
<i>Figura 60: Gráfico de medición PDU del sensor de temperatura en broker Delta</i>	<i>142</i>
<i>Figura 61: Gráfico de medición PDU del sensor de tensión en un intervalo diferente</i>	<i>143</i>
<i>Figura 62: Resultados por consola en el Prototipo</i>	<i>144</i>
<i>Figura 63: Interfaz IDE Arduino</i>	<i>167</i>
<i>Figura 64: Menú de Placas en IDE Arduino</i>	<i>168</i>
<i>Figura 65: Gestor de placas</i>	<i>169</i>

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

<i>Figura 66: ESP8266 no incorporado en IDE Arduino</i>	<i>170</i>
<i>Figura 67: URL del administrador de placa ESP8266</i>	<i>170</i>
<i>Figura 68: ESP8266 ya incorporado en IDE Arduino</i>	<i>171</i>
<i>Figura 69: Menú de opciones de placas ESP8266</i>	<i>172</i>

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla 1: Comparación Modelo OSI y TCP/IP con sus respectivos PDU.</i>	<i>41</i>
<i>Tabla 2: Comparación de Brokers y sus QoS</i>	<i>85</i>
<i>Tabla 3: Comparación general Tcpdump, Wireshark y Prototipo</i>	<i>146</i>
<i>Tabla 4: Comparación de análisis hechos en Wireshark, Tcpdump y Prototipo analizador.py</i>	<i>151</i>

Capítulo I:

INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción

En los últimos años, el Internet de las Cosas (IoT) revolucionó diversos sectores, incluyendo la agricultura. La aplicación de tecnologías IoT en invernaderos permitió optimizar los procesos de control y monitoreo, mejorando la eficiencia en la producción agrícola. En este contexto, el protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) se destacó como una solución eficiente y confiable para la comunicación entre dispositivos IoT.

El trabajo final de investigación presentado tuvo como objetivo explorar en profundidad el análisis del protocolo MQTT, en combinación con el uso del Broker Mosquitto, para su aplicación en sistemas de control y telemetría de invernaderos. Se buscó comprender cómo este protocolo, conocido por su bajo consumo de energía y ancho de banda, pudo ser implementado de manera efectiva en un entorno agrícola para optimizar la gestión de los invernaderos y mejorar la producción de cultivos.

La investigación se centró en examinar los aspectos técnicos y funcionales del protocolo MQTT, así como en analizar las características y ventajas del Broker Mosquitto como plataforma de mensajería. También se exploraron casos de estudio previos y proyectos relacionados para evaluar los resultados obtenidos en la aplicación de MQTT en sistemas de control y telemetría en invernaderos.

Mediante la recolección y análisis de datos provenientes de sensores y dispositivos IoT distribuidos en el invernadero, se esperaba obtener información precisa y en tiempo real sobre diversos parámetros ambientales y condiciones de cultivo. Esto permitió una toma de decisiones más informada, facilitando la implementación de estrategias de riego, iluminación y climatización más eficientes y ajustadas a las necesidades específicas de los cultivos.

El trabajo de investigación propuso una metodología integral que abarcó desde la investigación teórica y el diseño de la arquitectura del sistema, hasta la implementación práctica y la evaluación de resultados. Asimismo, se estableció un cronograma detallado y se identificaron los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto en su totalidad.

El análisis del protocolo MQTT con el Broker Mosquitto aplicado en dispositivos IoT para sistemas de control y telemetría de invernaderos presentó un potencial significativo para optimizar la producción agrícola, maximizar el uso de recursos y contribuir a un enfoque más sostenible y eficiente en la agricultura moderna. Los resultados obtenidos a partir de este estudio sirvieron como base para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en el ámbito de la agricultura inteligente.

1.2 Planteo del Problema

La agricultura, y en particular los invernaderos, se ha ido tecnificando a lo largo de los años gracias a la incorporación de dispositivos IoT que permiten un control y monitoreo más eficiente del entorno y las condiciones de cultivo. El protocolo MQTT, utilizando el Broker Mosquitto, ha emergido como una de las soluciones más efectivas para la gestión de comunicaciones entre estos dispositivos, debido a su naturaleza ligera y eficiente en la transmisión de datos.

Sin embargo, a medida que crece el número de dispositivos IoT en los invernaderos y la frecuencia de comunicación entre ellos, el volumen y la complejidad del tráfico de datos aumenta exponencialmente. Esta expansión del tráfico puede ocultar posibles problemas de comunicación, pérdida de paquetes, retrasos en la entrega de mensajes y otros inconvenientes que pueden afectar el rendimiento y la eficiencia del sistema de telemetría.

Actualmente, no existen herramientas o sistemas especializados que se enfoquen específicamente en analizar el tráfico de paquetes MQTT en el contexto de invernaderos y su aplicación en sistemas de control y telemetría. Esta ausencia representa una oportunidad perdida para optimizar la gestión de invernaderos y anticipar problemas antes de que impacten en las operaciones.

El Instituto de Investigación Jardín Botánico de la ciudad de Posadas, siendo una entidad líder en investigaciones botánicas y con un extenso uso de tecnologías para la gestión de

invernaderos, es el escenario perfecto para explorar esta problemática y buscar soluciones pertinentes.

1.3 Objetivo General

El objetivo general de este trabajo de investigación fue desarrollar y evaluar un analizador de tráfico de paquetes del protocolo MQTT utilizando Broker Mosquitto aplicado en dispositivos IoT para sistemas de control y telemetría de invernaderos. El estudio se llevó a cabo en el centro de investigación Jardín Botánico de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina.

1.4 Objetivos Específicos

1. Realizar una revisión bibliográfica exhaustiva del estado del arte en relación con el protocolo MQTT, el *Broker Mosquitto* y su aplicación en sistemas de control y telemetría de invernaderos.
2. Identificar los requerimientos técnicos y funcionales del analizador de tráfico.
3. Definir una metodología de investigación adecuada para llevar a cabo el proyecto, que incluya la implementación en un entorno real, análisis y evaluación de resultados.
4. Evaluar antecedentes y alternativas comerciales de analizadores de tráfico MQTT existentes.
5. Diseñar e implementar un Prototipo del analizador.
6. Probar el analizador en un entorno real, utilizando como estudio de caso el Instituto de Investigación Jardín Botánico de Posadas.
7. Evaluar el rendimiento y eficacia del analizador en el monitoreo y la detección de anomalías y patrones en el tráfico MQTT.

8. Documentar los hallazgos y conclusiones de la investigación, destacando las ventajas y limitaciones del uso del protocolo MQTT utilizando el Broker Mosquitto en sistemas IoT, y proporcionando recomendaciones prácticas para su implementación y uso futuro.
9. Presentar los resultados obtenidos en un escrito de tesis.
10. Publicar en simposios, workshops, revistas científicas, etc.
11. Establecer los alcances, las líneas futuras de investigación y trabajos futuros.

1.5 Conocimiento disciplinar específico

Este trabajo de investigación, se enmarca dentro de 5 disciplinas de Tecnologías de la Información

- Ciencias de la computación
- Comunicaciones
- Redes y Seguridad

Y se centra específicamente en un área dentro de ésta última

- IoT
- Microcontroladores y sistemas embebidos en general

Con lo cual tendrá un alto nivel de Configuración en el despliegue de aplicación, en lugar de la innovación de principios teóricos.

1.6 Desarrollos/Trabajo Experimental a realizar

A continuación, se describen las actividades del trabajo de investigación propuesto:

1.6.1.1 Relevamiento bibliográfico

Se procederá a realizar un relevamiento bibliográfico de papers, tesis, libros, páginas web y artículos científicos relacionados con el tema a investigar.

1.6.1.2 Identificación de bases de datos académicas y fuentes confiables.

1.6.1.3 Diseño de criterios de búsqueda y selección de palabras clave.

1.6.1.4 Realización de búsquedas sistemáticas.

1.6.1.5 Revisión de títulos y resúmenes.

1.6.1.6 Lectura de textos completos seleccionados.

1.6.1.7 Anotación y resumen de los artículos más relevantes.

1.6.1.8 Organización de las fuentes en un software de gestión bibliográfica.

1.6.2 Análisis

1.6.2.1 Definición de las variables a analizar.

1.6.2.2 Diseño del modelo de análisis del tráfico de paquetes MQTT.

1.6.2.3 Identificación de herramientas y software para el análisis.

1.6.2.4 Evaluación preliminar con datos de muestra.

1.6.2.5 Ajuste del modelo según necesidades.

1.6.3 Desarrollo

1.6.3.1 Selección de hardware y configuración de dispositivos IoT.

1.6.3.2 Instalación y configuración del Broker Mosquitto.

1.6.3.3 Desarrollo de scripts y herramientas para el análisis de tráfico.

1.6.3.4 Integración con sistemas de control y telemetría de invernaderos.

1.6.3.5 Validación funcional y ajustes.

1.6.4 Experimentación

1.6.4.1 Diseño del sistema experimental.

1.6.4.2 Realización de pruebas piloto.

1.6.4.3 Ajustes al protocolo y al sistema.

1.6.4.4 Ejecución de experimentación y pruebas.

1.6.4.5 Monitoreo y registro de datos.

1.6.5 Realización de las experiencias y recolección de los datos.

1.6.5.1 Preparación de los escenarios de experimentación

1.6.5.2 Elaborar diariamente anotaciones relevantes sobre las experiencias y recolección de datos efectuados, para luego depurar y seleccionar la información pertinente y adecuada para el trabajo.

1.6.5.3 Analizar los resultados obtenidos en el trabajo.

1.6.5.4 Colección de datos según las variables definidas.

1.6.5.5 Almacenamiento seguro de los datos recopilados.

1.6.5.6 Verificación y limpieza preliminar de los datos.

1.6.6 Documentación y presentación de los resultados.

1.6.6.1 Análisis de datos recogidos.

1.6.6.2 Elaboración de gráficos, tablas y otros recursos visuales.

1.6.6.3 Redacción de secciones relacionadas con los resultados.

1.6.6.4 Elaborar formalmente la documentación del Trabajo Final de Maestría sobre los resultados obtenidos.

1.6.6.5 Preparación de presentaciones para defensa de tesis o congresos.

1.6.7 Conclusiones

1.6.7.1 Interpretación de los resultados.

1.6.7.2 Comparación con trabajos anteriores.

1.6.7.3 Identificación de las limitaciones del estudio.

1.6.7.4 Redacción de las conclusiones adecuadas que respalden el trabajo de investigación realizado.

1.6.8 Proponer trabajos futuros

1.6.8.1 Identificación de preguntas sin respuesta o aspectos mejorables.

1.6.8.2 Diseño de nuevos estudios o extensiones del proyecto actual.

1.6.8.3 Redacción de recomendaciones para futuras investigaciones.

1.6.8.4 Elaborar líneas de investigación futuras en base a lo realizado en este trabajo de investigación.

1.6.9 Escritura y presentación del documento final de tesis

1.6.9.1 Estructuración del documento según las pautas académicas.

1.6.9.2 Redacción de cada capítulo.

1.6.9.3 Revisión y corrección de estilo y gramática.

1.6.9.4 Escribir el documento formal de tesis finalizado

1.6.9.5 Generación del documento final.

1.6.9.6 Preparación para la defensa de la tesis.

1.6.10 Difusión

1.6.10.1 Identificación de revistas o conferencias relevantes.

1.6.10.2 Redacción de artículos y envío a revistas.

1.6.10.3 Preparación de material para conferencias o charlas.

1.6.10.4 Utilización de redes sociales académicas para compartir los resultados.

1.6.10.5 Publicar los resultados obtenidos en congresos, jornadas y artículos científicos.

1.7 Lineamientos éticos del trabajo

En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se tomó la información contenida en el área de datos de los paquetes, en primer lugar, por considerarse irrelevante para esta investigación, y en segundo lugar por cuestiones de la ley de Protección de Datos Personales¹. Además, tampoco vulneró información sensible de las configuraciones, conexiones, tráfico de red e internet, URLs y programación.

¹ Ley 25.326: Disposiciones Generales. Principios generales relativos a la protección de datos. Derechos de los titulares de datos. Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos. Control. Sanciones. Acción de protección de los datos personales[113].

Sancionada: Octubre 4 de 2000.

Promulgada Parcialmente: Octubre 30 de 2000.

1.8 Ámbito de aplicación/desarrollo del producto/servicio/resultados del trabajo

1.8.1 Organización/área beneficiaria de los resultados del trabajo:

A priori la organización beneficiaria será el sistema hidropónico automatizado del centro de investigación Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas y a posteriori podría evolucionar y aplicarse a otras entidades paulatinamente hasta cubrir la totalidad de la Provincia de Misiones.

1.8.2 Proyecto de investigación en el que se inserta la propuesta:

Este trabajo de investigación es individual, no forma parte de ningún proyecto de la Universidad ni de ninguna otra índole.

1.9 Recursos

1.9.1.1 **Dispositivos IoT:** adquisidor de datos de cámara hidropónica con placas Arduino Uno, NodeMCU (ESP8266), Raspberry Pi 2B que utilicen el protocolo MQTT

1.9.1.2 **Equipos de control de sensores** DHT22 como sensor de humedad y temperatura, sensor de nivel de nutrientes de tipo flotante magnético, sensor de temperatura con encapsulamiento metálico Ds18B20, sensor de pH, sensor de CE (conductividad Eléctrica) para medición de concentración de nutrientes y cámara web para visualización de los plantines.

1.9.1.3 **Equipos actuadores** que se utilizan en invernaderos para monitorización y control de ventilación forzada, bombas de impulsión de líquido, sistemas de iluminación artificial,

1.9.1.4 **Servidores:** Para instalar y ejecutar el Broker Mosquitto y el analizador de tráfico, el cual se utiliza un Raspberry Pi 3 Model B+

1.9.1.5 **Estaciones de trabajo:** Equipadas con herramientas de desarrollo y análisis de datos. Como por ejemplo notebook que son utilizadas por el equipo de trabajo

1.9.1.6 **Redes y conectividad:** Infraestructura de red adecuada (Switches, Routers, Access Points) para analizar el tráfico de paquetes MQTT.

1.9.1.7 **Broker Mosquitto:** Software que implementa el protocolo MQTT.

1.9.1.8 **Herramientas de desarrollo:** Como IDE de Arduino utilizando como lenguaje de programación C++, intérpretes y librerías necesarias para desarrollar y probar el analizador utilizando Python como lenguaje de programación y como IDE Thonny.

1.9.1.9 **Software de análisis de tráfico:** Herramientas para captura y análisis de paquetes, como Wireshark, Tcpdump, y librería libpcap, adaptadas para MQTT si es posible.

1.9.1.10 **Herramientas estadísticas y de análisis de datos:** Python con sus respectivas librerías para el procesamiento y visualización de datos.

1.9.1.11 **Versionado de software:** GitHub y SmartGit

1.9.1.12 **Laboratorio de TI:** Espacio equipado con las herramientas y el hardware necesario para desarrollar y probar el analizador.

1.9.1.13 **Acceso al Jardín Botánico:** Específicamente a los invernaderos equipados con dispositivos IoT para realizar pruebas en un entorno real.

1.10 Organización de la Tesis

El presente trabajo de investigación se encuentra dividido en 5 Capítulos y posee 2 Anexos para una mejor organización y lectura fluida:

En el primer capítulo se presenta el Planteo del Problema, la Justificación de la necesidad de realizar esta investigación. Se especifican los objetivos generales y específicos. Y por último se detalla el plan metodológico.

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico donde se tratan todos los conceptos que son necesarios para comprender los capítulos siguientes.

En el tercer capítulo se realiza un análisis del caso de estudio, su ubicación. Se describen topologías del escenario de trabajo. Y se evalúan las diferentes opciones que se tuvieron en cuenta para dar una solución.

En el cuarto capítulo se detallan las pruebas y evaluaciones que se realizaron. Se expone las mediciones y gráficos obtenidos.

En el quinto capítulo, se encuentran las conclusiones hechas en base a la investigación realizada, se exponen las futuras líneas de investigación y trabajos futuros. Se detallan los objetivos alcanzados y en qué medida.

En los anexos se pueden encontrar material complementario que detalla algunas configuraciones y explica cómo hacer dichas configuraciones.

Anexo 1: muestra la Configuración y Programación de Placas Arduino y NodeMCU ESP8266 en IDE Arduino.

Anexo 2: muestra un ejemplo de analizador de Protocolo MQTT en Python.

Por último, se encuentra la bibliografía relevada y consultada en formato IEEE.

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

Capítulo II:

MARCO TEÓRICO

Este capítulo tiene como objetivo establecer las bases teóricas y conceptuales sobre las cuales se desarrolló la investigación, ofreciendo al lector una comprensión clara y estructurada de los elementos clave implicados.

Inicialmente, se explora el estado de la cuestión, luego se expone los conceptos teóricos de conocimiento necesarios en un contexto general, los cuales van desde lo más general hasta lo más específico y puntual.

2.2 Motivación /Estado de la cuestión

En el contexto del IoT, el protocolo MQTT es ampliamente utilizado en aplicaciones de monitoreo y control de dispositivos. En particular, el protocolo MQTT y el Broker Mosquito pueden ser aplicados en sistemas de control y telemetría de invernaderos del Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas en Misiones, Argentina. Este marco teórico busca establecer una base de conocimientos para la investigación sobre el análisis de protocolo MQTT utilizando el Broker Mosquitto aplicado en dispositivos IoT mediante sistemas de control y telemetría de invernaderos. El protocolo MQTT es ampliamente utilizado en aplicaciones IoT debido a su bajo consumo de ancho de banda y la facilidad de implementación en dispositivos con recursos limitados. En este contexto, el presente marco teórico busca establecer una base de conocimientos para la investigación sobre el análisis de protocolo MQTT utilizando el Broker Mosquitto aplicado en dispositivos IoT mediante sistemas de control y telemetría de invernaderos.[1], [2], [3]

A continuación, se describen los conceptos más relevantes sobre los análisis del protocolo MQTT y todo su contexto abordado en este trabajo de investigación:

2.3 Modelo TCP/IP

El Modelo TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet) es un conjunto de protocolos que facilitan la comunicación entre computadoras en una red, incluyendo Internet. Este modelo se basa en un sistema de capas, similar al Modelo OSI, pero con estructuras y funciones específicas. Las siglas TCP/IP provienen de dos protocolos importantes: el TCP, que proporciona un transporte fiable de datos, y el IP, que se encarga de llevar los datos a otras máquinas de la red utilizando direcciones IP.

El modelo TCP/IP se compone de cuatro capas principales:

1. **Capa de Acceso al Medio (Enlace):** Se encarga de la transmisión de paquetes entre interfaces en una red local, sin necesidad de pasar por un enrutador. Incluye protocolos que actúan en la red local y considera todos los hosts accesibles sin pasar por un enrutador.
2. **Capa de Internet (Red):** Esta capa facilita el enrutamiento de datos entre redes distintas, usando el sistema de direccionamiento IP. Es responsable de enviar paquetes de datos a través de múltiples redes y de establecer la interconexión entre diferentes redes IP.
3. **Capa de Transporte:** Establece canales de datos para el intercambio de información entre hosts. Tiene dos tipos principales de conexiones: orientadas a la conexión, como TCP, y no orientadas a la conexión, como UDP. Esta capa es crucial para el control de errores, segmentación, control de flujo y congestiónamiento.
4. **Capa de Aplicación:** Incluye protocolos usados por aplicaciones para intercambiar datos a través de las conexiones de red establecidas por capas inferiores. Ejemplos incluyen HTTP, FTP, y SMTP, entre otros.

TCP/IP es un modelo práctico ampliamente utilizado para configurar redes e internet, y es fundamental en la mayoría de las conexiones a internet actuales. Presenta ventajas como su capacidad para trabajar en diferentes tipos de hardware, su compatibilidad con múltiples sistemas operativos, y su estandarización para la comunicación entre redes

privadas y extranets. Sin embargo, también tiene algunas desventajas, como la no distinción clara entre interfaces, protocolos y servicios, lo cual puede afectar el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en TCP/IP. Además, en redes con bajo volumen de tráfico puede ser más lento y no ofrece un gran rendimiento en servidores de ficheros o de impresión.[4], [5]

2.4 Modelo OSI

El Modelo OSI (Open Systems Interconnection) de la ISO (International Organization for Standardization) es un modelo de referencia que define una arquitectura de comunicación en red dividida en siete capas. Cada capa tiene un conjunto específico de funciones y protocolos, y las capas trabajan juntas para proporcionar una comunicación de red fiable y eficiente. Este modelo es fundamental para comprender la comunicación en redes y la interacción entre diferentes protocolos y capas.

1. **Capa Física:** Se encarga de la transmisión y recepción de datos en bruto entre un dispositivo y un medio de transmisión físico. Convierte los bits digitales en señales eléctricas, de radio u ópticas. Incluye especificaciones como voltajes, sincronización, tasas de datos físicos, y modulaciones.
2. **Capa de Enlace de Datos:** Organiza los datos en tramas y añade información de direccionamiento físico, además de realizar verificación y corrección de errores.
3. **Capa de Red:** Se encarga del enrutamiento de datos en la red, administrando la estructura de la red, el direccionamiento, el enrutamiento y el control del tráfico.
4. **Capa de Transporte:** Garantiza la transmisión confiable de datos entre puntos en una red, incluyendo segmentación, reconocimiento y multiplexación.
5. **Capa de Sesión:** Gestiona las sesiones de comunicación entre dispositivos, asegurando la sincronización y un intercambio continuo de información.
6. **Capa de Presentación:** Se ocupa de la representación de los datos, incluyendo la conversión entre formatos, codificación de caracteres, compresión de datos y cifrado/descifrado.

7. **Capa de Aplicación:** Provee servicios al usuario, facilitando la interacción con la red y el acceso a recursos y servicios.

El conocimiento de los protocolos básicos como IP, TCP, UDP e ICMP es importante para entender cómo operan las diferentes capas del modelo OSI y cómo se transmite la información a través de una red.

La utilidad del modelo OSI radica en proporcionar una estructura organizativa para evaluar cada capa de manera sistemática y solucionar problemas de red de manera eficiente. Además, descompone el proceso de comunicación en capas, facilitando la identificación y el aislamiento de problemas.[4], [5]

2.5 Comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP

El Modelo OSI y el Modelo TCP/IP son dos de los marcos más importantes utilizados en la comprensión y diseño de redes de comunicaciones, pero tienen diferencias clave en su estructura y enfoque. En la Figura 1 se puede apreciar las comparaciones entre las capas de cada modelo.

1) Número de Capas:

- a) **Modelo OSI:** Tiene siete capas (Física, Enlace de Datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación).
- b) **Modelo TCP/IP:** Consiste en cuatro capas (Enlace, Internet, Transporte, Aplicación).

2) Enfoque y Desarrollo:

- a) **Modelo OSI:** Es más teórico y fue desarrollado por la ISO (Organización Internacional de Normalización) como un modelo de referencia para comprender y estandarizar las interacciones de los diferentes componentes de la red.
- b) **Modelo TCP/IP:** Es más práctico y surgió de un proyecto de investigación de DARPA. Está orientado específicamente a resolver problemas de comunicación en Internet.

3) Capas y Funcionalidades:

a) Modelo OSI:

- i) Detalla cada función de la red en una capa específica.
- ii) Las capas de Sesión y Presentación, por ejemplo, son únicas de OSI y no tienen un equivalente directo en TCP/IP.

b) Modelo TCP/IP:

- i) Las funciones se combinan en menos capas.
- ii) No distingue claramente entre servicios, interfaces y protocolos, lo que permite cierta flexibilidad.

4) Estándares y Protocolos:

- a) **Modelo OSI:** Tiende a ser más riguroso en cuanto a los estándares y los protocolos para cada capa.
- b) **Modelo TCP/IP:** Tiene una aproximación más flexible, lo que ha permitido su adaptación y evolución junto con el crecimiento de Internet.

5) Adopción y Uso:

- a) **Modelo OSI:** A pesar de ser un modelo teórico excelente para enseñar la estructura de las redes, no se adoptó ampliamente en la práctica.
- b) **Modelo TCP/IP:** Es el modelo estándar utilizado en Internet y en la mayoría de las redes informáticas actuales.

6) Interoperabilidad y Modularidad:

- a) **Modelo OSI:** Promueve una mayor modularidad e interoperabilidad entre los diferentes fabricantes y sistemas de redes.
- b) **Modelo TCP/IP:** Se centra más en la interconexión y en el enrutamiento de datos entre redes distintas.

7) Aplicabilidad:

- a) **Modelo OSI:** Es útil como un marco de referencia para entender cómo deberían interactuar las diferentes tecnologías y protocolos de red.
- b) **Modelo TCP/IP:** Se utiliza de manera más práctica para el diseño y la operación de redes en tiempo real, particularmente en Internet.

El Modelo OSI es excelente para la enseñanza y comprensión teórica de las redes de comunicación, el Modelo TCP/IP es más práctico y ampliamente utilizado en la implementación real de redes, especialmente en Internet. La elección entre estos modelos a Menudo depende del contexto específico y del propósito de la red.[4], [5]




Figura 1: Diferencias entre modelo OSI y modelo TCP/IP. [6]

2.6 PDU

PDU (Protocol Data Unit) se centra en las unidades de datos utilizadas en los distintos niveles del modelo OSI para la comunicación en redes. Cada capa del modelo OSI tiene su propia PDU. Las PDUs contienen tanto la información útil (payload) como las cabeceras y las colas necesarios para el manejo y la entrega efectiva de los datos [7]. En Tabla 1 se aprecia la comparación entre los modelos y sus respectivos PDU por capa. Cada capa del modelo OSI utiliza una forma específica de PDU:

Capa 7 (Capa de aplicación): La PDU se refiere generalmente como "datos". Aquí, se maneja la sintaxis y la semántica de la información transmitida.

Capa 6 (Capa de presentación): La PDU se refiere generalmente como "datos". Aquí, se maneja la sintaxis y la semántica de la información transmitida.

Capa 5 (Capa de sesión): La PDU se refiere generalmente como "datos". Aquí, se maneja la sintaxis y la semántica de la información transmitida.

Capa 4 (Capa de transporte): La PDU se presenta como "segmento" o "datagrama". Se gestiona la entrega de mensajes y la corrección de errores.

Capa 3 (Capa de red): La PDU se conoce como "paquete". Incluye información de direccionamiento lógico (IP) y control de congestión.

Capa 2 (Capa de enlace de datos): La PDU se denomina "trama". En esta capa, los datos se preparan para su transmisión física con direcciones MAC y control de errores.

Capa 1 (Capa física): La PDU son los bits o señales eléctricas. [8], [9]

Tipo de Modelo	Modelo OSI	Protocolo Unidad de datos (PDU)	Pila TCP/IP
Capas del host	Capa de aplicación	Datos	Capa de aplicación
	Capa de presentación		
	Capa de sesión		
	Capa de transporte	Segmento de capa de transporte (TCP) Datagrama (UDP)	Capa de transporte
Capas de medios	Capa de red	Paquete	Capa de Internet
	Capa de enlace de datos	Trama	Capa de acceso a la red
	Capa física	Bit	

Tabla 1: Comparación Modelo OSI y TCP/IP con sus respectivos PDU.[4], [5]

2.7 Encapsulación y desencapsulación de protocolos

A medida que los datos pasan de una capa de la pila de protocolos TCP/IP a una capa inferior en el origen, en cada capa se agrega información conocida como encabezados a los datos reales que se envían. El encabezado junto con los datos reales ahora se convierte en los datos de la siguiente capa inferior a medida que se agrega el encabezado de la capa inferior. Esto se conoce como encapsulación. Sólo significa que los datos iniciales se encapsulan en un sobre virtual con un encabezado y luego se envían a la siguiente capa inferior. A su llegada, el sobre virtual (con el encabezado anterior) se

vuelve a empaquetar en otro sobre virtual nuevo para la capa actual y se agrega un encabezado para la capa actual al nuevo sobre virtual. El proceso se repite hasta llegar a la capa 1 donde el sobre finalmente se transmite a su destino. La excepción es en la capa 2 donde no solo se agrega un encabezado, sino que también se agrega un pie de página llamado Tráiler.

Las PDU de desencapsulación están etiquetadas para facilitar su dirección y reensamblaje después de la desencapsulación. Esto permite que las PDU estén ordenadas a su llegada y, por lo tanto, facilita el reensamblaje.

Al llegar al destino, ocurre lo contrario de la encapsulación. Esto se conoce como desencapsulación. Se retiran los sobres virtuales y el encabezado ayuda al proceso con la información contenida en el mismo. Esto ayuda a que la PDU se entregue a la aplicación de red exacta que espera los datos. [10], [11], [12], [13]

2.8 ICMP

El Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP) es un componente fundamental de la suite de protocolos de Internet, diseñado específicamente para proporcionar retroalimentación sobre problemas en la red, más que para transmitir datos del usuario. El propósito principal de ICMP es informar sobre errores en el procesamiento de paquetes dentro de una red de computadoras. Este protocolo es un elemento crucial para el diagnóstico y la resolución de problemas en redes, y es ampliamente utilizado por herramientas como ping² y traceroute³.

² El comando "ping" es una herramienta de diagnóstico en redes de computadoras que se utiliza para probar la accesibilidad de un host en una red IP. Funciona enviando paquetes ICMP de solicitud de eco al host de destino y esperando respuestas de eco. Cada paquete que regresa se registra para calcular la pérdida de paquetes y medir el tiempo de ida y vuelta (RTT, Round-Trip Time) en milisegundos, que es el tiempo que tarda un paquete en ir desde el origen al destino y volver.

³ El comando "traceroute" es una herramienta de diagnóstico de red que se utiliza para rastrear la ruta que toma un paquete desde un punto origen hasta un destino en una red IP. Al ejecutar este comando, se envían secuencias de paquetes de datos con valores TTL (Time To Live) crecientes. Cada vez que un

En términos de estructura, los mensajes ICMP se componen de un encabezado que incluye el tipo y el código del mensaje, seguido por una sección de datos que contiene información adicional específica del mensaje. Estos tipos de mensajes varían desde errores, como destinos inalcanzables y tiempos excedidos, hasta mensajes informativos como solicitudes y respuestas de eco. La integración de ICMP con el protocolo IP es fundamental, ya que permite reportar errores y proporcionar información operativa esencial sobre la transmisión de paquetes IP.

Sin embargo, ICMP también tiene sus limitaciones y vulnerabilidades. Por ejemplo, puede ser utilizado para ataques de red, como el ping de la muerte y la inundación ICMP. Estos riesgos de seguridad han llevado a debates sobre la necesidad de filtrar ciertos tipos de mensajes ICMP en firewalls y otros dispositivos de seguridad.

Desde el punto de vista de la gestión de redes, ICMP es una herramienta indispensable. Su capacidad para diagnosticar problemas de red ayuda a los administradores a mantener y gestionar redes eficientes y saludables. Herramientas como traceroute y ping, que son fundamentales para la administración de redes, dependen en gran medida de ICMP para su funcionalidad.

Con la introducción de IPv6, ICMP ha evolucionado a ICMPv6, que incluye funcionalidades adicionales como el descubrimiento de vecinos y la autoconfiguración de direcciones. Esto refleja la continua relevancia de ICMP en las modernas arquitecturas de red. Además, este protocolo sigue siendo un área activa de investigación y desarrollo, enfrentando desafíos futuros y adaptándose a las necesidades emergentes en áreas como IoT y redes móviles.[14], [15], [16]

paquete pasa por un router, el TTL se reduce en uno, y cuando llega a cero, el router descarta el paquete y envía un mensaje de error de tipo "tiempo excedido" (Time Exceeded) de vuelta al emisor.

2.9 Internet de las cosas (IoT)

El Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés, Internet of Things) se refiere a la interconexión de objetos físicos ("cosas") a través de internet, permitiéndoles recopilar y compartir datos. Estos objetos, también conocidos como "cosas", están equipados con sensores, software y otras tecnologías que les permiten comunicarse entre sí y con sistemas externos. El IoT abarca una amplia gama de dispositivos, desde electrodomésticos y dispositivos médicos hasta vehículos y sistemas de ciudades inteligentes[17], [18], [19], [20].

La idea detrás del IoT es que estos objetos pueden recopilar datos en tiempo real, enviarlos a través de internet y recibir instrucciones o realizar acciones basadas en esos datos. Por ejemplo, un termostato inteligente puede recopilar datos sobre la temperatura ambiente y ajustar automáticamente la calefacción o el aire acondicionado para mantener una temperatura confortable[21], [22], [23], [24], [25], [26].

El IoT tiene el potencial de transformar diversos aspectos de nuestras vidas, desde el hogar y la salud hasta la industria y la agricultura. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de seguridad y privacidad, ya que los dispositivos conectados pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos y la recopilación de datos personales puede plantear preocupaciones de privacidad[27], [28], [29], [30].

2.10 Origen del protocolo MQTT

El protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) fue desarrollado originalmente por Andy Stanford-Clark de IBM y Arlen Nipper de Arcom (ahora Eurotech) en 1999. El objetivo era crear un protocolo de mensajería que fuera ligero, eficiente y fiable, adecuado para las comunicaciones en entornos donde el ancho de banda es limitado y donde puede haber un alto grado de latencia, como en sistemas industriales y de telemetría[31].

MQTT ha ganado mucha popularidad como protocolo para IoT debido a su diseño eficiente y a su capacidad para funcionar en condiciones de red adversas. Es especialmente útil en aplicaciones donde se requiere una latencia baja y un consumo mínimo de ancho de banda y energía. La calidad del servicio también puede ser configurada para garantizar la entrega de mensajes, desde la entrega "al menos una vez" hasta la entrega "exactamente una vez", según los requisitos de la aplicación[32].

Desde su creación, MQTT ha sido adoptado en una amplia variedad de industrias y aplicaciones, y hay muchas bibliotecas y herramientas disponibles para su implementación. En 2013, MQTT fue publicado como un estándar de la OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Desde entonces, ha sido ampliamente adoptado en diversas aplicaciones, desde sistemas industriales hasta dispositivos de consumo en la Internet de las Cosas[33].

2.11 Protocolo MQTT

El protocolo MQTT es ampliamente utilizado en aplicaciones IoT debido a su bajo consumo de ancho de banda y la facilidad de implementación en dispositivos con recursos limitados. En este contexto, el presente marco teórico busca establecer una base de conocimientos para la investigación sobre el análisis de protocolo MQTT utilizando el Broker Mosquitto aplicado en dispositivos IoT mediante sistemas de control y telemetría de invernaderos[34].

MQTT está diseñado específicamente para aplicaciones IoT, se destaca por su naturaleza ligera en la mensajería. Este protocolo se emplea fundamentalmente para facilitar el intercambio de datos entre dispositivos IoT y un Broker de mensajes. Este último desempeña un papel crucial como intermediario, asegurando la efectiva comunicación entre los dispositivos. Los mensajes dentro de MQTT se transmiten a través de un "topic", un canal especializado que permite la publicación y suscripción de mensajes, asegurando así una comunicación eficiente y estructurada.

Además, MQTT se fundamenta en el modelo de publicación/suscripción, brindando múltiples beneficios clave para la comunicación en el ámbito de IoT. Entre sus ventajas más notables se encuentra su ligereza, ya que el protocolo posee un tamaño reducido y un bajo consumo de recursos, ideal para dispositivos con capacidades limitadas. Su eficiencia también es un punto a destacar, ya que optimiza el uso del ancho de banda y la energía, resultando en un protocolo adecuado para redes de baja velocidad y dispositivos que dependen de baterías.

MQTT no solo sobresale por su eficiencia y ligereza, sino también por su capacidad para escalar. Puede manejar grandes cantidades de dispositivos y mensajes sin comprometer el rendimiento, lo que lo hace extremadamente versátil para diversas aplicaciones IoT. Por otra parte, ofrece una entrega de mensajes garantizada y una sólida detección de errores, convirtiéndolo en una opción fiable para aplicaciones críticas. Su flexibilidad lo convierte en un protocolo versátil que se puede adaptar fácilmente a una amplia gama de necesidades y aplicaciones dentro del mundo del IoT [34], [35].

En la Figura 2 se visualiza el encabezado del paquete que se utiliza en MQTT.




Figura 2: Paquete MQTT [31]

2.12 Arquitectura de publicación/suscripción MQTT

Como se puede apreciar en la Figura 3 la arquitectura de publicación/suscripción MQTT es un modelo de comunicación ampliamente utilizado en IoT. A continuación, se describen sus claves y cómo funcionan:

1. **Broker MQTT:** Este es el núcleo del modelo MQTT. Actúa como un intermediario que recibe mensajes de los publicadores y los distribuye a los suscriptores. El Broker se encarga de gestionar la red y asegurar que los mensajes lleguen de manera eficiente a los destinos correctos.
2. **Publicadores (Publishers):** Son los clientes o dispositivos que envían mensajes al Broker. Estos mensajes pueden ser datos de sensores, comandos de control, o cualquier otra información. Los publicadores envían mensajes a un 'topic' específico.
3. **Suscriptores (Subscribers):** Son clientes o dispositivos que se registran en el Broker para recibir mensajes de uno o más 'topics'. El Broker envía los mensajes correspondientes a estos suscriptores cuando hay datos nuevos en los topics a los que están suscritos.
4. **Topics:** Son las etiquetas o categorías bajo las cuales se clasifican los mensajes. Los publicadores envían mensajes a un topic específico y los suscriptores reciben mensajes de los topics a los que están suscritos.
5. **Protocolo de Comunicación:** MQTT utiliza un modelo basado en TCP/IP para la transmisión de datos. Es conocido por su ligereza y eficiencia, lo que lo hace ideal para dispositivos con recursos limitados o conexiones de red inestables.
6. **Calidad de Servicio (QoS):** MQTT ofrece diferentes niveles de QoS para garantizar la entrega de mensajes de acuerdo con las necesidades de la aplicación. Estos niveles van desde el envío de un mensaje sin confirmación hasta garantizar la entrega con confirmaciones múltiples.
7. **Seguridad:** Aunque MQTT es un protocolo ligero, puede integrarse con mecanismos de seguridad como SSL/TLS para la encriptación de mensajes y autenticación de clientes.




Figura 3: Arquitectura MQTT [31]

Este modelo es altamente escalable y flexible, lo que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas domésticos inteligentes hasta redes industriales complejas. La eficiencia en el uso del ancho de banda y la capacidad de funcionar en redes con latencia alta o intermitente son algunas de las razones de su popularidad en el mundo del IoT[31], [33].

2.13 Broker Mosquito

Mosquito es uno de los Brokers MQTT más populares y ampliamente utilizados en aplicaciones IoT. Es una implementación de código abierto del protocolo MQTT y está diseñado para ser altamente escalable y eficiente en términos de recursos. El Broker Mosquito es capaz de manejar grandes volúmenes de mensajes MQTT con una baja latencia y un alto rendimiento[36].

Sistemas de control y telemetría de invernaderos: En el Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, se utilizan invernaderos para el cultivo de plantas. Los sistemas de control y telemetría se utilizan para monitorear y controlar las condiciones ambientales en el invernadero, como la temperatura, la humedad, la iluminación y la irrigación. Estos sistemas pueden ser monitoreados y controlados a distancia a través de una red IoT utilizando el protocolo MQTT y el Broker Mosquito[37].

Análisis de protocolo MQTT y Broker Mosquito en dispositivos IoT: El análisis del protocolo MQTT y el Broker Mosquito en dispositivos IoT es fundamental para comprender cómo funcionan los sistemas de control y telemetría en un invernadero. El análisis de tráfico de red puede proporcionar información valiosa sobre el rendimiento del sistema, identificar cuellos de botella y posibles vulnerabilidades de seguridad. Además, el análisis de la estructura de los temas y la calidad de servicio puede mejorar la eficiencia y la confiabilidad del sistema[36], [38].

2.14 Sistemas de telemetría

Los sistemas de telemetría son tecnologías que permiten la medición y transmisión remota de datos. Estos datos son recogidos en un lugar y luego enviados a otro para su monitorización, análisis y almacenamiento. Los sistemas de telemetría se utilizan en una variedad de aplicaciones, que van desde el monitoreo del estado de salud de pacientes en hospitales hasta el rastreo de vehículos en movimiento y el seguimiento de sondas espaciales[39].

A continuación, se describen los Componentes principales de los sistemas de telemetría:

1. **Sensores:** Dispositivos que capturan diferentes tipos de datos (temperatura, presión, humedad, ubicación, etc.).
2. **Transductores:** Convierten la información recogida por los sensores en señales eléctricas o digitales.
3. **Transmisores:** Envían las señales recogidas a una estación de recepción. Pueden hacerlo a través de cables o señales inalámbricas como ondas de radio.
4. **Receptores:** Reciben las señales transmitidas y las reenvían para su procesamiento y análisis.
5. **Software de Análisis:** Utilizado para interpretar y visualizar los datos recibidos, a Menudo en tiempo real.

Las aplicaciones de los sistemas de telemetría son innumerables, algunos de los cuales son los siguientes:

1. **Aeroespacial:** Seguimiento de naves espaciales y satélites.
2. **Sanitaria:** Monitorización de signos vitales en pacientes, seguimiento de equipos médicos.
3. **Industrial:** Monitorización de maquinaria, control de procesos, seguimiento de inventario.
4. **Automovilística:** Sistemas de navegación, telemetría en competiciones, control de flotas de vehículos.
5. **Ambiental:** Medición de niveles de contaminantes, seguimiento de animales salvajes, etc.
6. **Deportiva:** Recopilación de datos biomecánicos, monitorización del rendimiento, etc[37], [39], [40].

2.15 Compatibilidad con otros Protocolos y Plataformas

La interacción entre MQTT y otras plataformas de asistentes de voz como Alexa de Amazon, Google Assistant y Samsung Bixby representa un área de investigación y desarrollo en crecimiento. La compatibilidad entre estos protocolos y plataformas abre nuevas posibilidades para el control de invernaderos a través de comandos de voz, además de facilitar la integración de sistemas más complejos.

MQTT y Alexa: Existen bibliotecas y marcos de trabajo que permiten la integración de MQTT con Alexa, permitiendo controlar dispositivos IoT a través de comandos de voz. Aunque se han documentado implementaciones exitosas, el nivel de seguridad y la escalabilidad son aspectos que aún requieren más investigación.

MQTT y Google Assistant: Similar a Alexa, Google Assistant también permite la integración con MQTT, aunque a menudo se necesita un intermediario como Node-RED o un servidor de automatización del hogar para traducir los comandos de voz en

mensajes MQTT. Las cuestiones de latencia y eficiencia en la transmisión de datos son preocupaciones habituales en estos casos.

MQTT y Samsung Bixby: Samsung Bixby representa un ecosistema más cerrado en comparación con Alexa y Google Assistant. Sin embargo, con la correcta configuración y programación, es posible integrar Bixby con MQTT. Esta área es menos explorada y presenta oportunidades para futuras investigaciones [39], [41].

2.16 Integraciones con Plataformas Populares

El potencial de MQTT para interactuar con diferentes plataformas y servicios ha llevado al desarrollo de una serie de integraciones que amplían su aplicabilidad y funcionalidad. A continuación, se examinan algunas de estas integraciones que son particularmente relevantes para sistemas de control y telemetría en invernaderos, incluyendo Amazon Alexa, Google Home, IFTTT y NEST.

Amazon Alexa: La integración de MQTT con Amazon Alexa permite el control vocal de dispositivos IoT en un invernadero. Usualmente, esta integración se realiza mediante "skills" personalizadas de Alexa o a través de servidores de mediación que traducen los comandos de voz en mensajes MQTT. Esto hace que la gestión del invernadero sea más accesible y permite el control en tiempo real de diferentes parámetros como la iluminación, riego y ventilación.

Google Home: Similar a Amazon Alexa, Google Home ofrece compatibilidad con MQTT a través de su API de control de dispositivos. La interacción entre Google Home y MQTT normalmente requiere un servidor intermediario como Node-RED o un servidor de automatización del hogar. Esto permite a los usuarios interactuar con su sistema de invernadero mediante comandos de voz o incluso a través de la aplicación Google Home en un dispositivo móvil.

IFTTT y Applet para Webhooks: IFTTT (If This Then That) es un servicio que permite la creación de "applets" para conectar diferentes servicios y dispositivos. La

plataforma ofrece un applet para webhooks que puede recibir mensajes MQTT y activar acciones en otros servicios o dispositivos. Esto significa que es posible, por ejemplo, recibir una notificación en el teléfono móvil si ciertos parámetros del invernadero (como la temperatura o la humedad) alcanzan niveles críticos. Además, IFTTT también permite la integración con plataformas como Alexa y Google Home, creando un ecosistema de control más rico y diversificado.

NEST: Conocido principalmente por sus termostatos inteligentes, ofrece una API que puede integrarse con MQTT. Aunque NEST se usa comúnmente en aplicaciones domésticas, su potencial para el control de temperatura en invernaderos es notable. Por ejemplo, es posible configurar un sistema que utilice sensores MQTT en un invernadero para interactuar con un termostato NEST y mantener condiciones óptimas para las plantas [41], [42].

2.17 Redes IoT en el Contexto de Control y Telemetría de Invernaderos

El concepto de IoT implica la conexión de dispositivos físicos y sistemas a Internet para recolectar, transmitir y recibir datos. Este enfoque es especialmente relevante en aplicaciones como el control y la telemetría de invernaderos, donde la toma de decisiones precisa y en tiempo real es crítica. A continuación, se describen varios aspectos clave relacionados con las redes IoT en este contexto.

Topologías de Red

1. **Centralizada:** En esta topología, un nodo central recopila y procesa datos de varios nodos periféricos. Es sencillo de implementar, pero puede ser una desventaja si el nodo central falla.
2. **Distribuida:** Aquí, cada nodo puede procesar datos y tomar decisiones. Esto aumenta la resiliencia, pero también la complejidad del sistema.
3. **Mesh o Malla:** En redes de malla, los dispositivos se comunican entre sí en un esquema más flexible, permitiendo una mayor robustez y escalabilidad.

Tecnologías de Comunicación

1. **Wi-Fi:** Comúnmente usado en aplicaciones IoT pero puede ser limitado por su rango y consumo de energía.
2. **LoRa (Long Range):** Diseñado para comunicación a larga distancia y bajo consumo de energía, es ideal para áreas rurales o grandes invernaderos.
3. **Zigbee:** Útil para crear redes de malla, pero su rango de distancia es limitado.
4. **NB-IoT (Narrowband IoT):** Específico para aplicaciones IoT y diseñado para funcionar en el espectro de la red celular, ofrece un equilibrio entre rango y consumo de energía.

Seguridad en Redes IoT

La seguridad es un aspecto crítico en redes IoT, especialmente cuando se trata de controlar parámetros importantes en un invernadero. Algunas estrategias incluyen:

1. **Autenticación:** Asegurar que sólo dispositivos y usuarios autorizados puedan acceder al sistema.
2. **Encriptación:** Cifrar los datos transmitidos para protegerlos de interceptaciones maliciosas.
3. **Monitoreo en tiempo real:** Detectar y responder a amenazas tan pronto como ocurran.

Estándares y Protocolos

1. **MQTT:** Como se ha discutido, MQTT es un protocolo comúnmente utilizado en aplicaciones IoT para la transmisión eficiente de datos.
2. **CoAP (Constrained Application Protocol):** Similar a MQTT, pero diseñado para dispositivos con limitaciones de hardware.
3. **HTTP/HTTPS:** Aunque no es el más eficiente en términos de recursos, sigue siendo utilizado debido a su amplia compatibilidad y facilidad de uso[43].

2.18 Node-RED

Node-RED es una plataforma de programación visual de código abierto que facilita la creación de flujos de trabajo automatizados y aplicaciones IoT (Internet de las cosas). Fue desarrollado por IBM y ahora es mantenido por la Fundación Node-RED. La

herramienta utiliza una interfaz basada en web que permite a los usuarios arrastrar y soltar nodos para crear flujos de trabajo que conectan diferentes servicios, dispositivos y APIs.

Node-RED se basa en Node.js y utiliza el motor JavaScript V8 de Chrome. Los usuarios pueden crear flujos conectando nodos predefinidos en una paleta y definiendo las acciones y condiciones que deben ocurrir en cada nodo. Estos flujos pueden ser utilizados para automatizar tareas, procesar datos en tiempo real, interactuar con servicios web y dispositivos físicos, entre otras aplicaciones.

La plataforma es especialmente útil en el ámbito de IoT, ya que permite integrar sensores, actuadores y otros dispositivos para crear aplicaciones de automatización y control. Además, cuenta con una comunidad activa que contribuye con nodos personalizados y extensiones que amplían su funcionalidad.

Node-RED es utilizado en una variedad de industrias, incluyendo la automatización del hogar, la industria manufacturera, la agricultura inteligente, la monitorización ambiental y más. Su enfoque en la programación visual lo hace accesible tanto para desarrolladores como para usuarios no técnicos que desean crear flujos de trabajo automatizados de manera intuitiva [44], [45], [46], [47], [48], [49].

2.19 Aplicaciones de Node-RED

Integración con MQTT: Node-RED se integra fácilmente con Brokers MQTT como Mosquitto, permitiendo el diseño de flujos de datos y lógica de control para dispositivos IoT en invernaderos. Esto facilita la implementación de sistemas de monitoreo y actuación basados en MQTT.

Interoperabilidad: Gracias a su arquitectura modular, Node-RED puede actuar como un intermediario entre diferentes plataformas y protocolos, incluyendo Amazon Alexa, Google Home y IFTTT. Esto permite un control más flexible y robusto del invernadero.

Visualización en Tiempo Real: Node-RED ofrece una variedad de nodos para visualización de datos, lo cual es esencial para el monitoreo en tiempo real de variables como la temperatura, humedad y niveles de CO2 en el invernadero.

Automatización de Procesos: Se pueden crear flujos de trabajo que automatizan acciones como el riego, la ventilación y la iluminación en función de las condiciones detectadas, mejorando la eficiencia del invernadero.

Acceso Remoto: Node-RED a Menudo se configura para ser accesible de forma remota. Aunque esto es conveniente, también plantea riesgos de seguridad que deben ser mitigados mediante técnicas como VPNs, autenticación y cifrado.

Actualizaciones y Mantenimiento: Es crucial mantener Node-RED y sus nodos adicionales actualizados para protegerse contra vulnerabilidades de seguridad [47], [48], [49], [50], [51], [52].

2.20 NFT

La técnica Nutrient Film Technique (NFT) es un método avanzado y eficiente de hidroponía, esencialmente un sistema de cultivo de plantas sin suelo. En NFT, las raíces de las plantas no se plantan en tierra, sino que crecen dentro de canales especiales. A través de estos canales se hace circular continuamente una delgada película de solución de nutrientes, que es una mezcla de agua y nutrientes esenciales disueltos. Esta solución fluye constantemente por la base de los canales, entrando en contacto directo con las raíces de las plantas.

Una característica clave de la técnica NFT es que mientras las raíces están sumergidas parcialmente en esta solución nutritiva, una porción de ellas queda expuesta al aire. Esta exposición al aire es crucial, ya que asegura que las raíces reciban suficiente oxígeno, vital para el crecimiento saludable de las plantas.

El uso de sustrato (como tierra o materia orgánica) en NFT es mínimo o incluso inexistente. Esto no solo reduce los costos y el esfuerzo en el manejo del sustrato, sino que también maximiza la eficiencia en el uso del agua y de los nutrientes. En comparación con los métodos de cultivo tradicionales, NFT es más eficiente en el uso de recursos, ya que la solución de nutrientes se recircula, reduciendo el desperdicio.

NFT es particularmente popular en la producción comercial de hortalizas de hoja, como lechuga y espinaca, y de diversas hierbas. Esto se debe a que permite un mayor control sobre las condiciones de crecimiento, como la nutrición, la humedad y la temperatura. Estas condiciones controladas, junto con la eficiencia en el uso de nutrientes y agua, pueden resultar en rendimientos más altos en comparación con los métodos tradicionales de agricultura. Además, al evitar el uso de suelo, se reducen los riesgos de enfermedades transmitidas por el suelo y se permite una agricultura más limpia y controlada.[53], [54]

2.21 TDS

Total de Sólidos Disueltos en español (TDS, Total Dissolved Solids), es un término utilizado para describir la cantidad total de sustancias disueltas en el agua. Este conjunto incluye una variedad de compuestos inorgánicos y orgánicos como minerales, sales, y metales. Es importante entender que estas sustancias disueltas pueden venir de fuentes naturales como los minerales en el agua, o de fuentes artificiales como los desechos de procesos industriales.

La relevancia del TDS se extiende a varios campos cruciales. En la ecología acuática, por ejemplo, el TDS es un indicador de la salud de un ecosistema acuático, ya que niveles anormalmente altos o bajos pueden afectar la vida acuática. En la química del agua, el TDS es crucial para entender la composición química del agua, mientras que en el tratamiento de aguas residuales, es esencial para evaluar y mejorar la calidad del agua tratada.

Uno de los usos más importantes del TDS es como indicador de la calidad del agua. Este se utiliza para evaluar factores como la salinidad del agua, es decir, la cantidad de sales disueltas en ella. También se considera un factor clave en la determinación de la pureza del agua y su aptitud para diferentes usos. Por ejemplo, el agua para consumo humano tiene estándares de TDS específicos que deben cumplirse para considerarla segura. Igualmente, en la agricultura, el nivel de TDS del agua puede afectar el crecimiento de las plantas, mientras que en procesos industriales, la pureza del agua es crucial para asegurar la calidad del proceso y del producto final.

Las mediciones de TDS son, por lo tanto, fundamentales para identificar la concentración de contaminantes en el agua. Estas mediciones ayudan a determinar si el agua necesita tratamientos adicionales para ser segura para su uso previsto, ya sea beber, regar cultivos o usar en procesos industriales. Mediante la monitorización regular del TDS, se puede asegurar la calidad y seguridad del agua en diferentes contextos y aplicaciones.[55], [56], [57]

2.22 Raspberry Pi

Raspberry Pi es una serie de computadoras pequeñas de una sola placa (SBC, por sus siglas en inglés Single Board Computer) que fueron desarrolladas en el Reino Unido por la Raspberry Pi Foundation. Su objetivo principal es promover la enseñanza de las ciencias de la computación en las escuelas y en países en desarrollo. Sin embargo, su bajo costo, tamaño reducido y capacidades de procesamiento relativamente potentes las han hecho populares en muchos otros campos.

Estos dispositivos se caracterizan por ser muy accesibles, tanto en términos de costo como de tamaño, lo que los hace atractivos para una amplia gama de usuarios, desde aficionados hasta profesionales. A pesar de su tamaño pequeño, las Raspberry Pi son lo suficientemente potentes como para llevar a cabo una variedad de tareas de computación, lo que las hace ideales para una gama de aplicaciones.

La Raspberry Pi se ha utilizado ampliamente en proyectos de electrónica y robótica debido a su facilidad de uso y flexibilidad. En el campo de la educación, estas computadoras ofrecen una plataforma asequible y práctica para enseñar habilidades de programación y principios de computación. Además, son populares en la automatización del hogar y en proyectos de IoT, donde su pequeño tamaño y capacidad para interactuar con otros dispositivos electrónicos son particularmente valiosos.

La fundación ofrece una gama de modelos con diferentes especificaciones de hardware para satisfacer diversas necesidades. Cada nuevo modelo lanzado generalmente incluye mejoras en términos de procesamiento, memoria y opciones de conectividad, manteniendo un enfoque en la accesibilidad y la eficiencia energética. Esto ha permitido que Raspberry Pi encuentre aplicaciones en proyectos que van desde servidores de medios caseros hasta sistemas de control para drones y mucho más.[58], [59], [60]

En la Figura 4 se muestra un modelo Raspberry, dicho modelo es el utilizado en el servidor del Datacenter de la FCEQyN.



Figura 4: Raspberry Pi 3 Model B+[59]

2.23 NodeMCU

NodeMCU es una plataforma de desarrollo de código abierto basada en el microcontrolador ESP8266. Este microcontrolador combina un procesador de alto rendimiento con capacidades de conectividad Wi-Fi, lo que lo convierte en una opción popular para proyectos de IoT. NodeMCU proporciona un entorno de programación fácil de usar que permite a los desarrolladores crear aplicaciones IoT de manera rápida y sencilla[61]. Algunas características clave de NodeMCU son las siguientes:

Microcontrolador ESP8266: NodeMCU se basa en el microcontrolador ESP8266, que integra un procesador de 32 bits con Wi-Fi integrado. Esto permite que los dispositivos NodeMCU se conecten a redes Wi-Fi y se comuniquen con otros dispositivos y servidores a través de Internet. La Figura 5 muestra el modelo de microcontrolador NodeMCU utilizado en este trabajo de investigación.

Entorno de Desarrollo: NodeMCU puede ser programado utilizando varios entornos de desarrollo, incluyendo el IDE de Arduino, que es muy popular entre los aficionados y desarrolladores de hardware. También puede ser programado usando Lua, un lenguaje de programación ligero, aunque el uso de Lua ha disminuido a favor del desarrollo basado en Arduino.

Interfaz USB: NodeMCU incluye un puerto USB que se puede utilizar para alimentar el dispositivo y cargar código. Esto facilita la programación y la depuración de los dispositivos NodeMCU sin necesidad de herramientas de programación externas.

GPIO y Funcionalidades Adicionales: NodeMCU proporciona pines GPIO (General Purpose Input/Output) que permiten la conexión de sensores, actuadores y otros dispositivos externos. Además del control de E/S digital y analógico, NodeMCU admite protocolos de comunicación como I2C, SPI y UART, lo que amplía aún más las posibilidades de interacción con otros dispositivos.

Comunidad Activa: NodeMCU cuenta con una comunidad activa de desarrolladores que contribuyen con código, tutoriales y soporte en línea. Esto hace que sea fácil

encontrar recursos y soluciones para resolver problemas y avanzar en proyectos basados en NodeMCU.[47], [49], [62]




Figura 5: NodeMcu basado en ESP8266[61]

2.24 Arduino

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software fáciles de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas (luz en un sensor, un dedo en un botón o un mensaje de Twitter) y convertirlas en una salida: activar un motor, encender un LED o publicar algo en línea. Puede decirle a su placa qué hacer enviando un conjunto de instrucciones al microcontrolador de la placa. Para ello se utiliza el lenguaje de programación Arduino y el Software Arduino (IDE, Integrated Development Environment).

Arduino nació en el Ivrea Interaction Design Institute como una herramienta sencilla para la creación rápida de Prototipos, dirigida a estudiantes sin experiencia en

electrónica y programación. Tan pronto como llegó a una comunidad más amplia, la placa Arduino comenzó a cambiar para adaptarse a nuevas necesidades y desafíos, diferenciando su oferta desde simples placas de 8 bits hasta productos para aplicaciones de IoT, dispositivos portátiles, impresión 3D y entornos integrados.[63]

Arduino es una innovadora plataforma de electrónica de código abierto que integra tanto hardware como software. Este sistema es excepcionalmente popular en una gran variedad de campos, incluyendo la educación, las artes, la programación y entre los aficionados a la electrónica debido a su accesibilidad, versatilidad y facilidad de uso.

En el corazón de Arduino se encuentran sus placas, que son circuitos impresos equipados con un microcontrolador, generalmente basado en el chip Atmel AVR. Estas placas se distinguen por tener múltiples entradas y salidas, tanto digitales como analógicas, que se pueden conectar a una variedad de sensores, actuadores y otros dispositivos electrónicos. Esto permite a los usuarios de Arduino interactuar con el mundo físico de una manera relativamente sencilla, convirtiendo entradas como la luz, la presión o las señales de temperatura en salidas controladas, como activar un motor, encender un LED o enviar datos a Internet.[64]

El Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Arduino es otro aspecto fundamental de esta plataforma. El IDE es un programa utilizado para escribir, compilar y cargar el código en la placa Arduino. Este entorno utiliza un lenguaje de programación basado en C/C++, conocido por su simplicidad y potencia, lo que lo hace accesible para principiantes y útil para expertos. Además, el IDE de Arduino está disponible para varios sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS y Linux, lo que amplía su accesibilidad.

La plataforma Arduino destaca por su simplicidad y su enfoque en la facilidad de uso, lo que la hace ideal para quienes se inician en el mundo de la electrónica y la programación. Además, el carácter de código abierto y la naturaleza colaborativa de Arduino han dado lugar a una rica comunidad en línea. Esta comunidad contribuye activamente con ejemplos de código, bibliotecas y tutoriales, facilitando el aprendizaje y la resolución de problemas para los usuarios de todos los niveles.

En términos de aplicaciones, Arduino es extremadamente versátil y se utiliza en una amplia gama de proyectos. Desde la robótica y la automatización del hogar hasta el arte y el diseño interactivo, Arduino ofrece una base sólida para la creatividad y la innovación. En el ámbito de la educación, Arduino se ha convertido en una herramienta valiosa para enseñar conceptos básicos de electrónica y programación, fomentando el aprendizaje práctico y experimental.[65]

Existen varios modelos de placas Arduino, cada uno diseñado para diferentes necesidades y niveles de complejidad. Algunos de los modelos más populares incluyen Arduino Uno, la más popular y adecuada para principiantes como se aprecia en la Figura 6; Arduino Mega, que ofrece más pines de entrada/salida para proyectos más grandes; y Arduino Nano y Micro, perfectos para proyectos compactos. Estas opciones permiten a los usuarios seleccionar la placa más adecuada para sus proyectos específicos, desde iniciativas simples hasta desarrollos más complejos.[63], [64], [65], [66]




Figura 6: Arduino Uno[63]

2.25 IDE Arduino

El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Arduino es una aplicación multiplataforma que permite escribir y cargar código en placas Arduino. Es una herramienta esencial para programar proyectos interactivos basados en hardware y software de código abierto. La Arduino IDE es compatible con Windows, macOS y Linux, ofreciendo funcionalidades como autocompletado, navegación de código y un depurador en vivo[67].

El código fuente se publica bajo la Licencia Pública General de GNU, versión 2[68]. El IDE de Arduino es compatible con los lenguajes C y C++, utilizando reglas especiales de estructuración de códigos. Además, incluye una biblioteca de software del proyecto Wiring⁴ que ofrece numerosos procedimientos comunes de entrada/salida. El código creado por el usuario solo necesita dos funciones básicas para iniciar el esquema y el bucle principal del programa, las cuales se compilan y vinculan con un apéndice de programa `main()` en un ciclo utilizando la herramienta GNU toolchain⁵ que también está integrada. Para la carga del código ejecutable en la placa Arduino, el IDE de Arduino utiliza el programa `avrdude`⁶ para convertirlo en un archivo de texto codificado en hexadecimal que se carga en la placa mediante un programa de carga en el firmware correspondiente.[69]

⁴ Wiring es un marco de programación de código abierto para microcontroladores, permite escribir software multiplataforma para controlar dispositivos conectados a una amplia gama de placas de microcontroladores para crear todo tipo de codificación creativa, objetos interactivos, espacios o experiencias físicas.

⁵ GNU toolchain es una colección amplia de herramientas de programación producidas por el Proyecto GNU, estas herramientas forman una cadena de herramientas utilizada para desarrollar aplicaciones de software y sistemas operativos. GNU toolchain desempeña un papel vital en el desarrollo de Linux, algunos sistemas BSD y software para sistemas embebidos, también se utilizan directamente o se adaptan a otras plataformas como Solaris, macOS y Microsoft Windows.

⁶ AVRDUDE es un programa para descargar/cargar/manipular el contenido de la ROM y EEPROM de los microcontroladores AVR de Atmel usando el en-circuito serial programming (ISP) y paralelo de alto voltaje.

2.26 IDE Thonny

Thonny es un entorno de desarrollo integrado (IDE) gratuito y de código abierto para Python, diseñado especialmente para principiantes. Fue creado por Aivar Annamaa, un programador estonio. Thonny ofrece diversas funcionalidades como números de línea, evaluación de expresiones paso a paso, visualización detallada de la pila de llamadas y un modo para explicar conceptos de referencias y heap. Es compatible con CPython y MicroPython, permite ejecutar y gestionar archivos en una máquina remota a través de SSH, y brinda la posibilidad de registrar las acciones del usuario para su análisis.

Thonny ha recibido críticas favorables de la comunidad educativa de Python y ciencias de la computación. Desde junio de 2017, se ha incluido por defecto en la distribución oficial del sistema operativo Raspberry Pi OS. Es compatible con Windows, macOS y Linux, disponible como paquete binario con el intérprete Python más reciente o como paquete instalable a través del gestor de paquetes del sistema operativo en Debian, Raspberry Pi, Ubuntu y Fedora.[69], [70]

2.27 Python

Python se ha establecido como un lenguaje de programación esencial en áreas como el desarrollo web, la automatización de tareas, la ciencia de datos, el aprendizaje automático, el análisis financiero y la inteligencia artificial. La simplicidad y la sintaxis legible de Python facilitan el aprendizaje y la implementación, lo que lo hace atractivo tanto para programadores principiantes como experimentados. La comunidad de código abierto de Python brinda a los desarrolladores una cantidad significativa de código reutilizable, marcos de trabajo y soporte, lo que acelera el desarrollo de aplicaciones y ayuda a evitar problemas comunes. Python también se utiliza ampliamente en la academia y en la investigación, siendo un lenguaje de elección en campos que van más allá de la informática, como otras disciplinas de STEM.

Un aspecto crucial de Python es su capacidad para automatizar tareas manuales y repetitivas. Los desarrolladores pueden utilizar módulos integrados o código preescrito de su extensa biblioteca para automatizar casi cualquier cosa, o escribir sus propios scripts personalizados para realizar acciones específicas. Esto lo hace un lenguaje excelente para la automatización de pruebas.

En el campo de la ciencia de datos y el aprendizaje automático, Python es el lenguaje preferido debido a su sintaxis comprensible y adaptable. Permite a los científicos de datos y a los desarrolladores manipular datos para investigaciones, informes, análisis predictivos y más, y entrenar modelos de aprendizaje automático. Bibliotecas como NumPy, Pandas y Matplotlib automatizan funciones como la limpieza, la transformación de datos y la visualización.

En la industria financiera, Python se utiliza para realizar cálculos complejos rápidamente. Se emplea en la optimización de carteras, la gestión de riesgos, la modelización financiera y la visualización, así como en el análisis de criptomonedas y la detección de fraudes.

La comunidad de Python es otro de sus puntos fuertes, ofreciendo una amplia gama de documentación, tutoriales, consejos y trucos para dominar el lenguaje. Esta comunidad, combinada con la demanda corporativa de habilidades en Python, lo hace un lenguaje valioso para los buscadores de empleo.

Python no solo es ampliamente utilizado en aplicaciones comunes, sino que también se encuentra en tecnologías avanzadas de inteligencia artificial. Su código conciso y legible permite a los desarrolladores crear sistemas consistentes y confiables, y su vasta biblioteca proporciona numerosos marcos para tareas de aprendizaje automático. Herramientas como PyBrain ofrecen algoritmos potentes para estas tareas, y las capacidades de visualización de Python ayudan a convertir grandes conjuntos de datos para IA o ML en gráficos o informes comprensibles.[71], [72], [73]

2.28 C y C++

C y C++ son dos lenguajes de programación fundamentales. C, desarrollado en los años 70, es un lenguaje de programación de propósito general, imperativo y estructurado, conocido por su eficiencia y control cercano al hardware. Es ampliamente utilizado en sistemas operativos, controladores de dispositivos y software de sistemas. C++ es una extensión de C con soporte para programación orientada a objetos. Desarrollado en los años 80, C++ agrega características como clases, herencia, y polimorfismo, manteniendo la eficiencia y flexibilidad de C. Es utilizado en aplicaciones que requieren alto rendimiento, como juegos, aplicaciones gráficas y sistemas en tiempo real.

El lenguaje de programación C++ se destaca por ser un lenguaje multiparadigma y de propósito general, lo que significa que soporta distintos estilos de programación como programación procedural, orientada a objetos, funcional, entre otros. Esta flexibilidad hace que C++ sea un lenguaje poderoso y adaptable, utilizado para desarrollar una amplia gama de aplicaciones que incluyen sistemas operativos, navegadores, juegos y mucho más. La eficiencia en términos de rendimiento del código optimizado en C++ es notable, comparable a la programación en C.

La evolución de C++ ha sido significativa a lo largo de los años, con la introducción de estándares como C++11, C++14 y C++17, cada uno aportando características para mejorar la legibilidad del código, la seguridad de tipos y el rendimiento en tiempo de ejecución. C++11, por ejemplo, introdujo el "constructor de movimiento" y características que permiten escribir código más conciso y legible, como las variables "auto" y los bucles "for" basados en rango. Estos avances han sido influenciados en parte por lenguajes de programación funcionales como Haskell y F#, y han facilitado el manejo de tareas comunes en programación, como la clasificación, búsqueda y filtrado.

C++ es un lenguaje primordialmente compilado, lo que significa que los programas deben traducirse completamente a instrucciones nativas de la máquina objetivo antes de ser ejecutados. Los compiladores de C++ realizan optimizaciones significativas durante este proceso, lo que resulta en un código eficiente y compacto. Sin embargo, esto

también implica que los programas C++ no son portátiles entre diferentes plataformas sin recompilación, y el tiempo de desarrollo puede ser mayor debido al proceso de compilación. A pesar de estos desafíos, C++ sigue siendo un lenguaje de programación altamente popular y valorado en muchos campos, incluyendo la química computacional y la informática científica.

El aprendizaje de C++ incluye el dominio de conceptos fundamentales como arrays, strings, clases y objetos, así como conceptos avanzados como la herencia y la sobrecarga de operadores. Su dominio proporciona una base sólida para aprender otros lenguajes de programación y comprende la arquitectura interna de las computadoras, cómo almacenan y recuperan información.

C++ se mantiene como un lenguaje de programación crucial, altamente eficiente y con una amplia aplicabilidad, respaldado por un gran ecosistema de herramientas de desarrollo, y con una continua evolución para mejorar en aspectos de legibilidad y potencia expresiva.[71], [74], [75]

2.29 Raspbian

Raspbian es un sistema operativo gratuito basado en Debian (Figura 7) optimizado para el hardware Raspberry Pi. Un sistema operativo es el conjunto de programas y utilidades básicos que hacen que tu Raspberry Pi funcione. Sin embargo, Raspbian ofrece más que un sistema operativo puro: viene con más de 35.000 paquetes, software precompilado incluido en un formato agradable para una fácil instalación en su Raspberry Pi.

La compilación inicial de más de 35.000 paquetes de Raspbian, optimizados para obtener el mejor rendimiento en Raspberry Pi, se completó en junio de 2012. Sin embargo, Raspbian todavía está en desarrollo activo con énfasis en mejorar la estabilidad y el rendimiento de tantos paquetes de Debian como sea posible.[76]

Raspbian no está afiliado a la Fundación Raspberry Pi. Raspbian fue creado por un pequeño y dedicado equipo de desarrolladores fanáticos del hardware Raspberry Pi, los objetivos educativos de la Fundación Raspberry Pi y, por supuesto, el Proyecto Debian.

Algunas características de Raspbian son:

Basado en Debian: Raspbian se deriva de Debian, uno de los sistemas operativos Linux más estables y respetados. Esto significa que hereda muchas de las características de Debian, incluyendo su sistema de gestión de paquetes y su estabilidad.

Optimizado para Raspberry Pi: Está diseñado específicamente para la arquitectura de hardware de la Raspberry Pi, lo que garantiza un rendimiento eficiente y una integración fluida con el hardware de la Raspberry Pi.

Interfaz de Usuario: Raspbian proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI), llamada PIXEL (Pi Improved Xwindows Environment, Lightweight), que facilita la navegación, la configuración y el uso de aplicaciones.

Software Incluido: Viene con una variedad de programas y herramientas preinstalados, incluyendo el navegador web Chromium, la suite de oficina LibreOffice, y herramientas de programación como Python y Scratch.

Accesibilidad: Ha sido diseñado para ser accesible y fácil de usar, lo que lo hace ideal para usuarios que se inician en el mundo de la informática y la programación.



Figura 7: Logo Raspbian. [76]

2.30 Git

Git es un sistema de control de versiones distribuido, diseñado para manejar proyectos grandes y pequeños con velocidad y eficiencia. Fue creado por Linus Torvalds para el

desarrollo del kernel de Linux. Git permite a los desarrolladores colaborar en proyectos, manteniendo un historial completo y detallado de todas las modificaciones en los archivos. Es fundamental en el desarrollo moderno de software, ofreciendo funcionalidades como ramificación y fusión, lo que facilita la gestión de múltiples versiones de un proyecto simultáneamente. Además, Git promueve un flujo de trabajo no lineal y distribuido, permitiendo a los usuarios trabajar localmente y luego sincronizar cambios con repositorios remotos.[77]

2.31 Github

GitHub es una plataforma líder para desarrolladores que les permite dar forma al futuro del software y colaborar en proyectos de código abierto. Con más de 100 millones de desarrolladores, GitHub ofrece herramientas como GitHub Copilot para asistencia en la codificación, GitHub Actions para automatizar flujos de trabajo de compilación y despliegue, GitHub Codespaces para entornos de desarrollo completos en segundos, y GitHub Mobile para acceder a proyectos desde dispositivos móviles. Además, GitHub Advanced Security facilita la detección y corrección de vulnerabilidades, mientras que GitHub Issues y GitHub Projects ayudan en la gestión de proyectos. La plataforma también promueve la colaboración a través de funciones como GitHub Discussions y Pull Requests, y permite apoyar a mantenedores y proyectos de código abierto a través de GitHub Sponsors.

Por otro lado, GitHub es una herramienta esencial para ingenieros de software que buscan mejorar su flujo de trabajo y colaboración. Con más de 25 millones de usuarios, GitHub es un servicio basado en la nube que aloja un sistema de control de versiones llamado Git. Esto permite a los desarrolladores colaborar en proyectos compartidos, realizar cambios y mantener un seguimiento detallado del progreso. El control de versiones les permite rastrear y gestionar los cambios realizados en el código fuente, facilitando la reversión de modificaciones si es necesario. La interfaz amigable de

GitHub lo hace accesible incluso para aquellos con pocos conocimientos técnicos.[78],
[79]

2.32 SmartGit

SmartGit es un cliente de Git versátil y fácil de usar, ideal tanto para principiantes como para desarrolladores experimentados. Se destaca por su interfaz de usuario intuitiva, uniforme en sistemas operativos Windows, macOS y Linux. Ofrece funcionalidades como fusión gráfica e historial de confirmaciones, reordenación de confirmaciones por arrastrar y soltar, y es rápido incluso con repositorios grandes. SmartGit soporta plataformas populares como GitHub, Bitbucket, GitLab y Azure DevOps, y permite la creación y resolución de Pull Requests y comentarios de revisión. Este cliente incluye todas las herramientas necesarias para la gestión de Git, como comparación de archivos, solución de conflictos, Git-Flow y un cliente SSH integrado. SmartGit permite una amplia personalización para adaptarse a diferentes flujos de trabajo.[80]

2.33 Google Keep

Google Keep es una aplicación que permite tomar notas y hacer listas de forma rápida y sencilla. Con esta herramienta, los usuarios pueden añadir notas, listas, fotos e incluso grabar notas de voz que se transcriben automáticamente. Además, Google Keep facilita la organización de ideas mediante la asignación de colores y etiquetas a las notas para una rápida identificación y búsqueda. Esta aplicación es ideal para compartir ideas con amigos y familiares, permitiendo la colaboración en tiempo real en la edición de notas. Google Keep está disponible en una variedad de dispositivos como teléfonos, tablets, ordenadores y dispositivos Wear OS, sincronizando automáticamente toda la información entre ellos para un acceso fácil y rápido. Además, ofrece la posibilidad de

crear recordatorios basados en ubicación para recordar tareas importantes en momentos específicos.[81]

2.34 DuckDNS

es un servicio de Dynamic DNS (DNS dinámico) que permite asociar nombres de dominio a direcciones IP dinámicas. Funciona actualizando automáticamente el registro DNS cuando tu dirección IP cambia. Esto es útil si tu proveedor de internet no te asigna una dirección IP estática y necesitas acceder a tus dispositivos desde cualquier lugar en internet. Con DuckDNS, puedes configurar un subdominio gratuito que apunta a tu dirección IP actual, lo que facilita el acceso remoto a tu red doméstica, servidores o dispositivos IoT sin tener que recordar una dirección IP cambiante. DuckDNS se integra con varios sistemas operativos y dispositivos, haciendo que su configuración y mantenimiento sean relativamente sencillos.[82]

2.35 Wireshark

Wireshark es una herramienta de análisis de protocolos utilizada para resolver problemas y analizar redes de comunicaciones. Esta utilidad captura información que fluye a través de una conexión, permitiendo realizar auditorías de seguridad, desarrollar software, y servir como recurso educativo. Wireshark es un software gratuito y de código abierto que se emplea para diagnosticar problemas de red, realizar auditorías de seguridad y aprender sobre redes informáticas. Permite examinar datos en tiempo real o desde archivos guardados en disco, analizando cada paquete con detalles y resúmenes. Además, cuenta con un lenguaje completo para filtrar datos y mostrar el flujo reconstruido de sesiones TCP. Wireshark es compatible con varios sistemas operativos como Linux, macOS, Windows, entre otros.[83]

2.36 Tcpdump

Tcpdump se centra en su función como una herramienta de análisis de red que permite capturar y analizar paquetes de datos en redes informáticas. Tcpdump utiliza la librería libpcap para interceptar y registrar el tráfico que pasa por una red a la cual la computadora está conectada. Permite a los usuarios especificar filtros para capturar solo ciertos tipos de paquetes y proporciona una salida detallada, que incluye información sobre las direcciones de origen y destino, protocolos utilizados y datos específicos del paquete. Esta herramienta es ampliamente utilizada por administradores de sistemas y profesionales de seguridad informática para el diagnóstico de problemas de red y la monitorización de actividades sospechosas.[84]

Capítulo III:

ANÁLISIS Y DESARROLLO

Este capítulo se centra en explorar y desarrollar la naturaleza y funcionalidades del Protocolo MQTT enfatizando su relevancia y aplicabilidad en el ámbito de los dispositivos de IoT, específicamente en el contexto de sistemas de control y telemetría de invernaderos. Se presenta un estudio de caso centrado en el Instituto de Investigación Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, situado en la Provincia de Misiones, República Argentina. Se detalla las características que hacen de MQTT un protocolo idóneo para la comunicación en entornos donde los recursos son limitados y la eficiencia es crucial.

Posteriormente, se introduce el Broker Mosquitto, destacando su papel como intermediario en la gestión de mensajes entre los dispositivos IoT. Se abordará cómo Mosquitto facilita una comunicación efectiva, confiable y segura, elementos esenciales en sistemas IoT. El enfoque se amplía para incluir una revisión de los sistemas de control y telemetría aplicados en la agricultura de precisión, en este caso las cámaras de germinación, con especial atención a su implementación en invernaderos. Se examinan las tecnologías involucradas, sus beneficios y los desafíos que presentan, particularmente en lo que respecta a la optimización del ambiente para el cultivo de plantas y la gestión eficiente de recursos.

Además, se analiza la infraestructura, dispositivos, tecnologías, las topologías, las configuraciones, las programaciones utilizadas e implementadas que actualmente están en funcionamiento en el Jardín Botánico.

Finalmente se hace unas reflexiones y conclusiones del capítulo.

3.1 La mayor parte del tráfico en Internet es IoT

El tráfico de Internet relacionado con dispositivos de IoT ha estado en constante crecimiento; el número de dispositivos IoT activos ha ido aumentando significativamente. Para el año 2024, se estima que los dispositivos IoT representarán aproximadamente el 70.5% del total de dispositivos conectados, con un total de 24,4 mil

millones de dispositivos IoT activos. Esto indica una tendencia creciente en la que IoT ocupa una porción cada vez mayor del tráfico global en la red.[85]

La expansión del mercado de IoT también se refleja en su valoración económica. Se espera que el mercado de IoT supere los \$USD 1 trillón para el año 2024, demostrando no solo un incremento en el número de dispositivos sino también en la inversión y el interés en esta tecnología.[85]

En el sector del cuidado de la salud, el mercado global de IoT se espera que alcance alrededor de \$USD 14 mil millones para el 2024, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 19.9% en los próximos cinco años. Esto muestra el impacto significativo de IoT en diversos sectores, incluyendo la salud.[86]

Sin embargo, un aspecto importante a considerar en la expansión de IoT es la seguridad. Alrededor del 48% de las empresas no pueden detectar si sus dispositivos IoT han sido comprometidos, y un sorprendente 98% del tráfico de IoT permanece sin cifrar, lo que expone datos personales y confidenciales en las redes. Estos aspectos resaltan la necesidad de una mayor atención en las medidas de seguridad para dispositivos IoT.[87]

3.2 MQTT: comunicación en IoT

La concepción del Internet de las Cosas plantea un desafío fundamental: ¿cómo lograr la comunicación entre una multitud de dispositivos con diversas capacidades, algunos móviles y otros fijos, a menudo a través de conexiones inestables y con largos tiempos de espera?

MQTT no está directamente asociado con un modelo de red específico, como el modelo OSI o TCP/IP. Más bien, MQTT es un protocolo de mensajería ligero diseñado para redes de bajo ancho de banda y latencia variable, como las que se encuentran comúnmente en dispositivos IoT.

Sin embargo, MQTT suele operar sobre TCP/IP, que es el conjunto de protocolos de comunicación estándar utilizado en Internet y en la mayoría de las redes locales. MQTT utiliza TCP/IP para establecer conexiones entre los clientes y los Brokers MQTT. Aunque MQTT se puede adaptar para funcionar con otros protocolos de transporte, como UDP, en la práctica, se utiliza principalmente sobre TCP/IP debido a su confiabilidad y amplia adopción.[88], [89], [90], [91], [92], [93], [94]

3.3 Conexiones directas vía TCP/IP

La mayoría de los dispositivos finales en el Internet de las Cosas no disponen de una dirección IP pública, lo que significa que, al igual que un teléfono sin número propio, pueden iniciar comunicaciones con otros dispositivos, pero no recibir llamadas directamente. Cuando logran hacerlo, a Menudo el tráfico de datos entrantes es filtrado por un cortafuegos. En la mayoría de los casos, establecer una conexión directa a nivel de red entre dos dispositivos finales resulta poco probable.

Cuando se consigue establecer una conexión directa con un dispositivo en el IoT, surgen problemas de seguridad de los datos. Cada vez es más común escuchar sobre botnets que se propagan a través de routers o cámaras IP con firmware desactualizado. No todos los fabricantes de estos atractivos gadgets trabajan con el nivel de cuidado necesario, y muchos usuarios no son conscientes de su responsabilidad como administradores de estos dispositivos.[88], [89], [90], [91], [92], [93], [94]

3.4 IoT en la Nube

Una alternativa que se ofrece para IoT son las plataformas de computación en la nube. Estas son centros de almacenamiento y procesamiento de datos en Internet, proporcionados por empresas como Google, Salesforce e IBM.

Los dispositivos conectados utilizan los servidores de estos proveedores en nube para subir y bajar datos. Existen programas como ThinkSpeak⁷ que permiten configurar servidores de nube privados para almacenar datos en la red local.

Las plataformas en la nube operan con datos y, frecuentemente, vienen equipadas con interfaces web para visualizar datos de medición y el estado de contadores. El acceso a datos específicos y series temporales para la comunicación máquina a máquina (M2M) generalmente se realiza a través de interfaces REST⁸ diseñadas para cada plataforma. Los proveedores de nube están ampliando sus servicios para incluir métodos de acceso basados en la comunicación, como el protocolo MQTT, compatible con plataformas como IBM BlueMix, Microsoft Azure y Xively, específicamente para aplicaciones IoT.[88], [89], [90], [91], [92], [93], [94], [95]

3.5 MQTT se basa en la comunicación

Al igual que en los principios de la tecnología de nube, en MQTT los usuarios de comunicación (clientes) establecen también una conexión activa con un servicio central, conocido como Broker o intermediario. Sin embargo, a diferencia de una nube que almacena datos, el Broker en MQTT actúa como un centro de mediación. En este sistema, los clientes pueden tanto enviar mensajes (publicar) como recibirlos (suscribirse). El intermediario (Broker) es quien determina a qué cliente dirigir los mensajes recibidos, basándose en el tema o tópico de cada mensaje.

⁷ <https://thingspeak.com/> ThingSpeak es un servicio de plataforma de análisis de IoT que le permite agregar, visualizar y analizar flujos de datos en vivo en la nube. Puede enviar datos a ThingSpeak desde sus dispositivos, crear visualización instantánea de datos en vivo y enviar.

⁸ Representational State Transfer: son un tipo de API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) que proporcionan una manera flexible y liviana de integrar aplicaciones y conectar componentes en arquitecturas de microservicios. Funcionan a través de solicitudes HTTP para realizar funciones de base de datos estándar, como crear, leer, actualizar y eliminar registros dentro de un recurso. Son populares por su flexibilidad, escalabilidad y eficiencia, siendo ampliamente utilizadas en la arquitectura de microservicios y para conectar aplicaciones y servicios

En MQTT, un tópico es una cadena de texto con estructura jerárquica, donde cada nivel está separado por barras inclinadas, similar a la estructura de carpetas de un sistema de archivos. Los tópicos pueden ser organizados en una estructura de árbol y es posible suscribirse a varios a la vez usando comodines. Gracias a ciertas características del protocolo, MQTT mantiene una comunicación estable incluso bajo condiciones adversas como baja velocidad de transmisión, largos tiempos de espera o interrupciones en la conexión. Estas cualidades hacen que MQTT sea adecuado para la transmisión de datos en comunicaciones móviles.[88], [89], [90], [91], [92], [93], [94]

3.6 Interrupciones de la conexión en el suscriptor

En este apartado se analiza las causas y efectos de las interrupciones de la conexión en los suscriptores dentro de la red. Estas desconexiones pueden ocurrir por diversos motivos, como problemas en la infraestructura, interferencias en la señal o fallos en el hardware del dispositivo. Las interrupciones en la conexión pueden impactar significativamente en la calidad del servicio, provocando desde una disminución en la velocidad de transmisión hasta la pérdida total de la comunicación.

3.6.1 Persistent Sessions and Quality of Service

Al conectarse a MQTT, los suscriptores tienen la opción de elegir una "Persistent Session". Si se selecciona, el "Broker" almacena los tópicos suscritos por el usuario y, en caso de desconexión, mantiene los mensajes que requieren confirmación de recepción. Esta confirmación se basa en el "Quality of Service" (QoS) del mensaje. Con QoS0, un mensaje se entrega una sola vez y se descarta si el suscriptor no está disponible. QoS1 asegura múltiples entregas hasta confirmación de recepción, mientras que QoS2 garantiza la entrega única y exacta del mensaje. [91], [92], [96]

3.7 Interrupciones de la conexión en el publicador:

Este apartado se explica las interrupciones de la conexión en el publicador, una figura clave en la comunicación dentro de redes basadas en el modelo de publicación/suscripción. Las interrupciones en la conexión del publicador pueden afectar la distribución de mensajes hacia los suscriptores, generando retrasos, pérdida de datos o incluso la interrupción total del flujo de información. Estas desconexiones pueden ser causadas por problemas en la infraestructura de red, limitaciones en el hardware, o fallos en la configuración del sistema.

3.7.1 Last Will y Retained Messages

En MQTT, cuando un "publisher" establece conexión, puede definir un mensaje conocido como "Last Will" con el "Broker". Este mensaje indica qué debe enviarse a los "subscribers" si la conexión se pierde abruptamente. Cada "publisher" solo puede tener un "Last Will". Además, si un "publisher" envía un mensaje marcado como "Retained", el "Broker" lo almacena temporalmente para un tópico específico. Este mensaje luego se envía tanto a los actuales "subscribers" de ese tópico como a aquellos con QoS1 que todavía no han confirmado su recepción. Un ejemplo de uso podría ser la transmisión de la última lectura de un sensor de temperatura, y solo se permite almacenar un mensaje "Retained" por tópico.[91], [92], [96]

3.8 Comunicación segura:

En este apartado se explora los principios y prácticas fundamentales para garantizar la seguridad en la comunicación. La comunicación segura es esencial para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos transmitidos entre diferentes nodos de la red.

3.8.1 Autenticación y codificación

MQTT implementa autenticación de clientes a través de nombres de usuario y contraseñas, lo que permite asignar permisos específicos en el "Broker". Esto asegura, por ejemplo, que únicamente un determinado sensor de temperatura pueda publicar mensajes bajo un tópico específico. Los nombres de usuario y contraseñas se envían al conectarse y suelen transmitirse sin encriptar. Por esta razón, es recomendable encriptar todas las comunicaciones de MQTT desde el principio. Utilizar TLS (Transport Layer Security) para la encriptación es sencillo en MQTT, que opera en las capas superiores del modelo OSI, siempre que el dispositivo disponga de los recursos necesarios para ello. La Figura 8 y Figura 9 muestran el funcionamiento de MQTT con TLS, en cual capa conecta, en cual trafica y en cual se aplica la seguridad de autenticación. [97], [98]




Figura 8: Funcionamiento de MQTT con TLS en Modelo OSI




Figura 9: Funcionamiento de MQTT con TLS en Modelo TCP/IP

3.9 HTTPS vs MQTT

HTTP y MQTT son protocolos de comunicación utilizados en Internet, pero tienen propósitos y características muy diferentes. Mientras que HTTPS es fundamental para las aplicaciones web y la transferencia segura de datos en Internet, MQTT brilla en el campo del IoT para la comunicación eficiente y ligera entre dispositivos.

HTTPS es más adecuado para aplicaciones que requieren un alto nivel de seguridad y fiabilidad en la entrega de datos de forma puntual, como transacciones bancarias en línea o compras. Por otro lado, MQTT es preferible en escenarios donde se requiere la transmisión continua y en tiempo real de datos, como en los sistemas de monitoreo de sensores en la agricultura inteligente o en la automatización del hogar.

La elección entre HTTPS y MQTT depende en gran medida de los requisitos específicos del proyecto, como la naturaleza de los datos, los recursos del sistema y las necesidades de rendimiento y seguridad. HTTPS es más pesado y consume más recursos, además de que requiere más configuraciones de seguridad como por ejemplo certificados VPN; en contraparte MQTT es más liviano, consume menos recursos y es mucho menos seguro.[99], [100]

3.10 Si MQTT transmite, ICMP funciona

MQTT e ICMP son protocolos utilizados en el ámbito de las redes IP, pero tienen roles distintos y operan en diferentes capas del modelo OSI.

MQTT es un protocolo de la capa de aplicación diseñado específicamente para entornos con limitaciones de ancho de banda y recursos, lo cual es común en IoT. Este protocolo utiliza un modelo de publicación-suscripción para facilitar la comunicación entre dispositivos. En este modelo, los dispositivos pueden publicar información en tópicos o suscribirse a tópicos para recibir datos. La eficiencia y el bajo consumo de ancho de banda de MQTT lo hacen ideal para escenarios donde los dispositivos necesitan comunicarse con frecuencia, pero con mensajes pequeños y concisos, como en la monitorización de sensores o en sistemas de automatización.

Por otro lado, ICMP, un protocolo fundamental del conjunto de protocolos de Internet, opera en la capa de red. Su principal propósito es diagnosticar y reportar problemas relacionados con la comunicación en la red, como la inaccesibilidad de un host o la inexistencia de una ruta. ICMP es conocido por su uso en herramientas de diagnóstico de redes como ping y traceroute, que ayudan a identificar problemas de conectividad y a rastrear la ruta que toman los paquetes a través de la red.

Aunque MQTT e ICMP operan en diferentes capas del modelo OSI y sirven para propósitos distintos, pueden estar relacionados en el contexto de una red IoT. Por ejemplo, ICMP puede ser utilizado para diagnosticar problemas de conectividad en una red donde se esté utilizando MQTT para la comunicación entre dispositivos.

Si un dispositivo IoT no logra comunicarse con un broker MQTT, herramientas basadas en ICMP pueden ser útiles para diagnosticar problemas de red como la accesibilidad del broker o la calidad de la ruta de red.

Además, aunque MQTT está diseñado para ser robusto en redes poco fiables, el diagnóstico de la red a través de ICMP puede ayudar a optimizar la comunicación MQTT asegurando una red subyacente más estable y confiable.

MQTT facilita la comunicación eficaz y eficiente entre dispositivos, especialmente en aplicaciones de IoT, ICMP desempeña un papel crucial en la gestión y el diagnóstico de la red, asegurando que la infraestructura de comunicaciones sea robusta y confiable.[101], [102]

3.11 Universal y portátil

MQTT se caracteriza por su arquitectura fundamentalmente simple y flexible, permitiendo una amplia libertad en la estructuración de tópicos y sin especificaciones concretas sobre el contenido del Payload. Esta generalidad convierte a MQTT en un protocolo altamente versátil y aplicable a múltiples contextos. En cuanto a la selección de Brokers, MQTT no impone restricciones significativas, proporcionando una variedad de opciones que van desde software autónomo hasta soluciones comerciales, servicios basados en la nube y appliances de hardware. Su interoperabilidad asegura la compatibilidad con diversos Brokers del protocolo, lo cual facilita la migración entre plataformas con un esfuerzo mínimo.[103]

3.12 Aspectos técnicos y funcionales del protocolo MQTT

MQTT es un protocolo robusto y eficiente para la comunicación en aplicaciones IoT, especialmente en entornos donde los recursos de red son limitados o las conexiones son poco fiables. Su diseño sencillo y su modelo de publicación/suscripción lo hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones en el creciente campo del Internet de las Cosas.

3.12.1 Aspectos Técnicos de MQTT

1. **Basado en el Modelo Publicar/Suscribir:** MQTT utiliza un modelo de publicación y suscripción. Esto significa que los dispositivos pueden publicar mensajes en tópicos, y otros dispositivos suscritos a esos tópicos pueden recibir esos mensajes.
2. **Eficiencia en el Uso de la Red:** Debido a su pequeño tamaño de paquete y bajo overhead, MQTT es altamente eficiente en el uso de la red, lo que lo hace ideal para redes con ancho de banda limitado.
3. **Calidad de Servicio (QoS):** Ofrece tres niveles de calidad de servicio para la entrega de mensajes:
 4. **QoS 0:** Como máximo una entrega (transmitir y olvidar).
 5. **QoS 1:** Como mínimo una entrega (entrega con acuse de recibo).
 6. **QoS 2:** Exactamente una entrega (entrega garantizada).
7. **Mantener la Conexión:** Utiliza un mecanismo de "keep alive" para mantener activa la conexión entre el cliente y el servidor.
8. **Last Will and Testament (LWT):** Permite a un dispositivo definir un mensaje que se enviará en su nombre si se desconecta inesperadamente.
9. **Transport Layer Security (TLS):** Soporta TLS para la seguridad en la transmisión de datos.
10. **Uso de un Broker:** MQTT utiliza un intermediario (Broker) para gestionar la distribución de mensajes a los clientes suscritos.[104]

La siguiente Tabla 2 compara diferentes tipos de Brokers actualmente disponibles en el mercado con sus respectivos soportes de QoS:

Servidor/Broker	QoS 0	QoS 1	QoS 2
Mosquitto	SI	SI	SI
RSMB	SI	SI	SI
WebSphere MQ	SI	SI	SI

Apache Apollo	SI	SI	SI
Apache ActiveMQ	SI	SI	SI
webMethods Nirvana Messaging	SI	SI	SI
RabbitMQ	SI	SI	NO
MQTT.js	SI	SI	SI
Mosquette	SI	SI	NO

Tabla 2: Comparación de Brokers y sus QoS [31]

3.12.2 Aspectos Funcionales de MQTT

1. **IoT y M2M:** Ampliamente utilizado en aplicaciones de Internet de las Cosas y comunicación máquina a máquina por su eficiencia y capacidad para operar en redes de baja potencia.
2. **Escalabilidad:** Adecuado para escalar a un gran número de dispositivos debido a su modelo de publicación/suscripción.
3. **Fiabilidad en Conexiones Inestables:** Ideal para entornos donde la conexión de red es inestable o de baja calidad.
4. **Aplicaciones en Tiempo Real:** Utilizado en aplicaciones que requieren actualizaciones en tiempo real, como monitorización de sensores o control de dispositivos.
5. **Interoperabilidad:** Facilita la interoperabilidad entre diferentes sistemas y dispositivos.
6. **Configuración Sencilla:** La configuración y el manejo de MQTT son relativamente sencillos, lo que facilita su implementación.

7. **Integración con Plataformas de Nube:** Se integra fácilmente con plataformas de nube y servicios de IoT, proporcionando una amplia gama de posibilidades para el procesamiento y análisis de datos.[104]

3.13 Características y ventajas del Broker Mosquitto como plataforma de mensajería

Es una plataforma de mensajería robusta, eficiente y flexible, idónea para una variedad de aplicaciones en el mundo de IoT, gracias a su diseño ligero, alto rendimiento y soporte para características clave de seguridad y calidad de servicio.[105]

3.13.1 Características de Mosquitto:

- 1) **Basado en MQTT:** Mosquitto está diseñado para soportar el protocolo MQTT, un protocolo de mensajería ligero ideal para dispositivos con recursos limitados.
- 2) **Ligereza y Eficiencia:** Se caracteriza por su bajo consumo de recursos, lo que lo hace ideal para sistemas embebidos y dispositivos IoT con capacidades computacionales limitadas.
- 3) **Broker Open Source:** Mosquitto es de código abierto, lo que permite su uso y modificación sin restricciones de licencias y facilita la personalización y adaptación a necesidades específicas.
- 4) **Soporte para MQTT v3.1 y v3.1.1:** Compatible con las versiones más comunes de MQTT, asegurando una amplia interoperabilidad con diferentes clientes y dispositivos.
- 5) **Seguridad:** Incluye opciones para la autenticación y cifrado de mensajes, como SSL/TLS, para garantizar comunicaciones seguras.
- 6) **Soporte de QoS (Quality of Service):** Permite diferentes niveles de calidad de servicio para el manejo de mensajes, desde el envío al menos una vez hasta la entrega garantizada.

- 7) **Soporte de Puente:** Capacidad para conectar dos Brokers Mosquitto, permitiendo la escalabilidad y la extensión de la red.[106]

3.13.2 Ventajas de Mosquitto:

- 1) **Alto Rendimiento:** A pesar de su ligereza, Mosquitto es capaz de manejar miles de conexiones simultáneas, lo que es crucial en entornos de IoT con muchos dispositivos.
- 2) **Fácil de Implementar y Usar:** Su configuración y gestión son sencillas, facilitando su implementación en diversos entornos y aplicaciones.
- 3) **Comunidad y Soporte:** Al ser un software de código abierto, cuenta con una comunidad activa que aporta mejoras continuas y soporte.
- 4) **Bajo Ancho de Banda y Requerimientos de Energía:** Ideal para aplicaciones IoT donde el ancho de banda y la energía son limitados.
- 5) **Escalabilidad:** Puede ser utilizado en sistemas pequeños o escalarse para manejar aplicaciones empresariales.
- 6) **Fiabilidad en la Entrega de Mensajes:** Gracias a sus diferentes niveles de QoS, Mosquitto asegura una entrega de mensajes confiable según las necesidades de la aplicación.
- 7) **Versatilidad:** Puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones, desde automatización del hogar hasta sistemas industriales complejos.[106]

3.14 IDE Arduino para placas Arduino y Chips ESP8266

El lenguaje utilizado en Arduino se fundamenta en el lenguaje C. Es importante reconocer que C ha sido el lenguaje detrás del desarrollo de sistemas operativos como UNIX y Linux, así como de una gran variedad de sistemas, programas y aplicaciones informáticas. La versión del lenguaje utilizada en Arduino es una adaptación más simplificada y fácil de usar comparada con el C tradicional. La finalidad de este lenguaje

es permitir una programación más intuitiva, enfocándose en lo que se desea realizar en lugar de como lograrlo.

Para programar las placas Arduino y NodeMCU se utilizó el IDE Arduino, si bien NodeMCU en un principio utilizaba el lenguaje LUA⁹, hoy en día es más frecuente utilizar el lenguaje del IDE Arduino, el cual es C++, también haciendo uso del IDE Arduino instalando las librerías necesarias para su programación, como se explica en el “Anexo 1”.[66]

3.15 Control y Telemetría en Invernaderos

El concepto de "Control y Telemetría en Invernaderos" se refiere a la aplicación de tecnologías para monitorear y controlar las condiciones ambientales dentro de un invernadero. Este enfoque mejora la eficiencia y la productividad de los invernaderos, asegurando condiciones óptimas para el crecimiento de las plantas. Veamos los aspectos clave de esta tecnología:

1. Telemetría: Monitoreo Remoto: Se utilizan sensores para recopilar datos sobre variables clave como la temperatura, la humedad, la intensidad de la luz y los niveles de CO₂.

Transmisión de Datos: Los datos recopilados por los sensores se transmiten a un sistema central o a la nube para su análisis y almacenamiento.

2. Control Automatizado: Sistemas de Riego: Se pueden controlar automáticamente para suministrar agua de manera eficiente, basándose en la humedad del suelo y otros parámetros.

⁹ Lua es un lenguaje de programación versátil y eficiente, conocido por su naturaleza multiparadigma, que incluye características imperativas y estructuradas. Se destaca por su ligereza y por ser un lenguaje interpretado con la capacidad de ser extendido en su semántica. Su diseño se orienta principalmente a su integración en aplicaciones, proporcionando una gran flexibilidad en el desarrollo. Compatible con diversas plataformas, el intérprete de Lua está desarrollado en ANSI C. Interesantemente, su nombre proviene del portugués y significa "luna".

Control de Clima: Sistemas para ajustar la temperatura, la humedad y la ventilación dentro del invernadero.

3. Integración de Tecnologías: IoT y NodeMCU: Dispositivos como NodeMCU pueden utilizarse para integrar sensores y actuadores, facilitando la telemetría y el control automatizado.

Inteligencia Artificial y Machine Learning: Pueden utilizarse para analizar datos y hacer predicciones precisas, mejorando la toma de decisiones.

4. Beneficios: Optimización del Crecimiento de las Plantas: Asegurando las condiciones ideales para cada tipo de planta.

Eficiencia en el Uso de Recursos: Reducción del desperdicio de agua y energía.

Monitoreo y Respuesta en Tiempo Real: Posibilita la detección temprana de problemas y la respuesta rápida a cambios ambientales.

5. Ejemplos de Aplicaciones: Alertas Automáticas: Por ejemplo, si la temperatura cae o sube más allá de un umbral establecido.

Manejo de Nutrientes y Fertilizantes: Automatización en la dosificación y mezcla de nutrientes.

6. Desafíos y Consideraciones: Costo y Complejidad: Implementar sistemas avanzados puede ser costoso y complejo.

Mantenimiento y Escalabilidad: Es crucial para garantizar el funcionamiento a largo plazo del sistema.

7. Tendencias Futuras: Sostenibilidad y Agricultura Ecológica: Uso de tecnologías para apoyar prácticas de cultivo sostenibles.

Integración de Datos a Gran Escala: Uso de big data para optimizar aún más las operaciones del invernadero.[107], [108]

3.16 Google Keep para anotaciones de avances, configuraciones y programaciones

El equipo de investigación que trabaja en el Instituto de Investigación Jardín Botánico hace uso de las herramientas online que brinda Google, como ser Google Fotos, Google Drive, Google Keep, etc. Siendo esta última como la más utilizada para tomar anotaciones de los avances realizados en las cámaras de germinación, de la programación que tiene cada dispositivo Arduino y NodeMCU. El código fuente de la programación de la placa Arduino y la placa NodeMCU que se muestra en el “Anexo 1” están compartidas mediante Google Keep. Es una manera fácil y sencilla de tener backups para reprogramar los dispositivos en caso de que fallen, se quemen por alguna descarga eléctrica o rayo. Hay que recordar que el Invernadero del Jardín Botánico donde se encuentran los dispositivos IoT están prácticamente a la intemperie, no cuenta con pararrayos o con el debido mallado para descarga a tierra.

3.17 Topología del escenario de trabajo

Si bien en este trabajo de investigación solo tiene como estudio de caso al instituto de investigación del Jardín Botánico, el escenario actual donde se puede trabajar consta de 3 nodos ubicados en lugares geográficos diferentes. La red de sensores o clientes están conectados a través de Internet, utilizando un servicio de DNS dinámico llamado Duck DNS, este servicio se utiliza para proporcionar una dirección URL constante que apunta a una o varias direcciones IP dinámicas, es decir, que puede cambiar con el tiempo, lo que es común en muchas conexiones a Internet de empresas pequeñas. Duck DNS actúa aquí como un facilitador para acceder a estos nodos siendo muy útil para mantener la conectividad sin interrupción en redes con direcciones IP dinámicas.

Hay tres nodos principales representados por cuadrados, cada uno etiquetado como "Nodo Botánico Posadas", "Nodo Casa Posadas", y "Nodo Delta Candelaria", cada nodo se conecta a una serie de sensores que miden diferentes variables.

La topología de red es descentralizada, esto quiere decir que cada nodo opera potencialmente de forma independiente, recopilando datos de sus sensores respectivos. Estos datos se envían a través de Internet al servicio de Duck DNS, que luego permite el acceso remoto a los datos haciendo uso de Node Red, facilitando la monitorización y gestión de las medidas recopiladas por los sensores desde cualquier ubicación. La Figura 10 muestra la topología anteriormente descrita.




Figura 10: Topología del escenario de trabajo

3.18 Topología del Jardín Botánico

El nodo del instituto de investigación Jardín Botánico cuenta principalmente con 3 lugares físicos de trabajo, en la Figura 11 se aprecia la topología del Jardín Botánico que a continuación se describe:

- I. **Una oficina:** en donde se encuentra la ONU (Optical Network Unit) Router WiFi, el cual funciona como punto de acceso principal y router de borde a Internet para la red local. Este router distribuye la conexión a Internet a los

dispositivos de la red del laboratorio y del invernadero a través de WiFi o conexiones cableadas. En el caso de los dispositivos IoT la conexión es por WiFi.

- II. **Un Laboratorio:** en donde se llevan a cabo diferentes tipos de investigaciones, entre ellas este trabajo de investigación. Aquí se realiza el plantado de los plantines de lechuga en las cámaras de germinación, y cuando estos están listos para trasplantarse, se los lleva al invernadero.
- III. **Un invernadero:** en donde se encuentra el cultivo hidropónico de lechugas. Desde el laboratorio, las lechugas en condiciones de seguir su proceso de crecimiento, son trasladadas a este lugar. Actualmente cuenta con cajas estanco de PVC con NodeMCU conectados a los diferentes sensores y actuadores del cultivo hidropónico. Hace un tiempo atrás también habían Raspberry Pi pero fueron reemplazados por los NodeMCU.




Figura 11: Topología Jardín Botánico

3.19 Topología de la Solución Aplicada

La solución que se ha brindado es ir centralizando el monitoreo de los nodos en la infraestructura institucional de servidores, redes y comunicaciones de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, ubicada en Félix de Azara 1552. De esta manera se agrega a la topología del escenario como un nodo más, llegando a un total de 4 nodos, los cuales serían “Datacenter FCEQyN” en Posadas, “Jardín Botánico” en Posadas, “Casa” en Posadas y “Delta” en Candelaria. De esta manera se logra centralizar un poco la topología, haciendo que el nodo “Datacenter FCEQyN” sea el encargado de monitorizar y controlar el tráfico de los demás nodos. En la Figura 12 se detalla la topología de la solución aplicada, teniendo en cuenta únicamente al nodo Jardín Botánico, el cual es el estudio de caso de este trabajo de investigación.




Figura 12: Topología de la Solución Aplicada

3.20 Placas Utilizadas: Raspberry Pi, NodeMCU y Arduino

Las computadoras basadas en arquitectura de von Neumann y los microcontroladores difieren significativamente en su diseño y funcionalidad, principalmente en que una computadora está compuesta por CPU, Memoria Principal y Dispositivos de Entrada/Salida de manera separadas e independientes; en tanto un microcontrolador posee esas partes embebidas en un solo microchip, y depende de algún tipo de tarjeta de almacenamiento secundario para poder guardar información.

La arquitectura de von Neumann, desarrollada por John von Neumann, es un modelo teórico que describe la organización básica de una computadora. Esta arquitectura utiliza una memoria única para almacenar tanto instrucciones como datos, y estos se procesan de manera secuencial. En ella, los programas están formados por instrucciones máquina simples y se ejecutan de forma secuencial. La unidad central de procesamiento (CPU) de una computadora de von Neumann incluye una unidad aritmético-lógica (ALU) y una unidad de control. Los componentes principales son el procesador, la memoria, unidades de E/S y un sistema de interconexión, normalmente a través de un bus

En contraste, los microcontroladores, que a menudo utilizan la arquitectura Harvard, se caracterizan por tener memorias separadas para datos e instrucciones. Esto permite que la CPU acceda simultáneamente a una instrucción y a un dato, agilizando el procesamiento de la información. Los microcontroladores son sistemas diseñados para controlar el funcionamiento de dispositivos específicos y suelen implementarse en un único circuito integrado. Además, debido a su diseño especializado, los microcontroladores pueden ser más rápidos en aplicaciones específicas, pero su programación es más compleja debido a la gestión de dos memorias diferentes.

Mientras que la arquitectura de von Neumann es predominante en computadoras generales y se enfoca en un diseño de propósito general con una memoria compartida para datos e instrucciones, los microcontroladores a menudo utilizan una variación de la arquitectura Harvard con memorias separadas para instrucciones y datos, optimizando así el rendimiento para tareas específicas.[109], [110], [111]

En este trabajo de investigación, las placas Raspberry Pi son computadoras de arquitectura von Neumann mientras que las placas Arduino y NodeMCU son placas microcontroladores.

3.21 Comparación entre placas NodeMCU y Arduino UNO utilizadas en el Jardín Botánico

El NodeMCU ESP8266 y la Arduino UNO son dos placas de desarrollo populares, pero tienen diferencias significativas en términos de procesador y funcionalidad. Aquí está una comparación entre ambos:

NodeMCU ESP8266:

- **Microcontrolador:** Utiliza un procesador Tensilica de 32 bits llamado Xtensa LX106.
- **Velocidad del reloj:** Puede funcionar a 80 MHz o 160 MHz.
- **Memoria Flash:** Tiene 4 MB de memoria flash.
- **Voltaje de funcionamiento:** Opera a 3.3V DC.
- **WiFi:** Viene con un módulo WiFi incorporado.
- **Pines digitales IO:** Tiene 17 pines digitales.
- **Consumo de corriente:** Varía entre 15 μ A y 400 mA¹².

Existen varios modelos de chips ESP8266, los cuales no todos sus pines GPIO están accesibles externamente en todas las placas de desarrollo ESP8266. Se desaconseja utilizar ciertos pines GPIO debido a restricciones específicas, mientras que otros tienen funciones altamente especializadas[112].

Arduino UNO:

- **Microcontrolador:** Está basado en el microcontrolador ATmega328P de 8 bits.
- **Velocidad del reloj:** Funciona a 16 MHz.

- **Memoria Flash:** Tiene 32 KB de memoria flash (0.5 KB se utilizan para el cargador de arranque).
- **Voltaje de funcionamiento:** Opera a 5V DC.
- **WiFi:** No tiene WiFi incorporado.
- **Pines digitales IO:** Tiene 14 pines digitales.
- **Consumo de corriente:** Varía entre 45 mA y 80 mA¹². [63]

Si se compara el rendimiento, el costo, la potencia y la funcionalidad, entonces el ESP8266 (NodeMCU) es mucho mejor que el Arduino UNO.

El NodeMCU ESP8266 admite WiFi para servidores web, se puede configurar en modo STA o AP, y permite actualizaciones de firmware por aire (OTA).

3.22 Servidor Raspberry Pi en el Datacenter de la FCEQyN

El servidor Raspberry Pi debería estar situado en el rack de Servidores de la FCEQyN, pero actualmente se encuentra en el Rack de Comunicaciones, donde están los routers, switches, onus, integras, módems etc; esto se debe a que anteriormente este servidor estaba funcionando en el gabinete del Dr. Marinelli en el primer piso de la FCEQyN correspondiente también de las carreras de posgrado de “Doctorado en Informática”, “Maestría en Tecnologías de la Información” y “Especialidad en Tecnologías de la Información”. Al momento de ser trasladado al Datacenter, por cuestiones de espacio, longitud del cable de red necesario, entre otras cosas, se optó por conectarlo en el Rack de Comunicaciones, correctamente conectado al Switch MDF y con la alimentación eléctrica a la UPS de dicho Rack. A futuro se espera configurar este servidor como máquina virtual o contenedor el clúster virtual del Rack de Servidores.

La Figura 13 muestra al Raspberry Pi en el rack de pie de comunicaciones de la FCEQyN con una vista general alejada. En la Figura 14 se muestra al Raspberry Pi en el rack de pie de comunicaciones de la FCEQyN con una modular. Se encuentra sobre un

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

switch HP1910 y al lado de un router Mikrotik RB750. Y en la Figura 15 se muestra al Raspberry Pi en una vista individual desde arriba.




Figura 13: Servidor Raspberry Pi en el Rack del Datacenter de la FCEQyN (vista general)



Figura 14: Servidor Raspberry Pi en el Rack del Datacenter de la FCEQyN (vista modular)



Figura 15: Servidor Raspberry Pi Datacenter de la FCEQyN (vista individual)

La Figura 16 es una captura de pantalla hecha del software analizador de hardware Hardinfo, en cual se detalla un resumen del Sistema Operativo instalado, CPU, Memoria Principal, Placa Madre. Se entiende que es un hardware poco potente en el cual hay que tener especial cuidado con los softwares que se instalan y ejecutan.



Figura 16: Hardware del Servidor Raspberry Pi del Datacenter

La Figura 17 es una captura de pantalla del software Gparted, en donde se muestra la capacidad de almacenamiento secundario, que si bien tiene buen espacio, contando con 240GB, al ser una tarjeta SD, la interfaz entre la tarjeta y la placa madre hace un cuello de botella a la hora de leer o escribir mucha información.




Figura 17: Memoria secundaria del Servidor Raspberry Pi del Datacenter

En la Figura 18 muestra los recursos de hardware del servidor Raspberry Pi que se utilizó para realizar la captura de datos con Wireshark en el Jardín Botánico. Este servidor cuenta con un hardware más avanzado en comparación con el utilizado en el datacenter de la FCEQyN, lo que permite un rendimiento superior para las tareas de monitoreo y análisis de red.

La Figura 19 muestra la capacidad de almacenamiento del servidor Raspberry Pi utilizado para la captura de datos con Wireshark en el Jardín Botánico. Aunque tiene la misma capacidad de espacio que el servidor en el datacenter de la FCEQyN, su hardware es superior, lo que lo hace más eficiente en el procesamiento y manejo de datos.

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina




Figura 18: Hardware del Raspberry Pi utilizado para relevar con Wireshark en el Jardín Botánico

The screenshot shows the GParted application window. The top bar includes 'GParted', 'Editar', 'Ver', 'Dispositivo', 'Partición', and 'Ayuda'. The main area displays a disk layout for /dev/mmcblk0 (238.30 GiB). A table below shows the partition details:

Partición	Sistema de archivos	Punto de montaje	Etiqueta	Tamaño	Usado	Libre	Opciones
sin asignar	sin asignar			4.00 MiB	---	---	
/dev/mmcblk0p1	fat32	/boot	boot	256.00 MiB	52.19 MiB	203.81 MiB	lba
/dev/mmcblk0p2	ext4	/	rootfs	59.22 GiB	6.59 GiB	52.63 GiB	
sin asignar	sin asignar			178.82 GiB	---	---	

Figura 19: Memoria secundaria del Raspberry Pi utilizado para relevar con Wireshark en el Jardín Botánico

3.23 Infraestructura y dispositivos del Jardín Botánico

Como se ha visto en la topología del Jardín Botánico en la Figura 11 el Instituto de Investigación cuenta con un Laboratorio en donde se encuentran las cámaras de germinación para los plantines de lechuga, luego, cuando estos crecen, se los pasa al invernadero.

Cada cámara de germinación cuenta con los siguientes componentes:

I. Una caja estanco de PVC en el exterior, la cual contiene:

- 1) Una placa donde se distribuyen las conexiones, esta generalmente es una protoboard.
- 2) Una placa Arduino UNO en donde está la programación o lógica difusa embebida de los sensores.
- 3) Un Raspberry Pi con Raspbian para conectarse a Internet, ya sea por la red del Instituto de Investigación o por algún modem USB 4G de Claro. Los datos de los sensores se transmiten al Arduino UNO, luego al Raspberry Pi y luego a Internet por medio de DuckDNS al Node Red.

II. El interior de la cámara contiene lo siguiente:

- 1) Sistema de iluminación artificial compuesto por tiras led blancas frías.
- 2) Un tubo de hidroponía de color rojo y azul de específico longitud de onda para cultivo hidropónico.
- 3) Una cámara web
- 4) Un sensor de temperatura de nutrientes
- 5) Una bomba de recirculación de nutrientes
- 6) Dos ventiladores para ventilación artificial forzada
- 7) Un sensor de humedad y temperatura ambiente
- 8) Un sensor de nivel magnético, el cual detecta cuando bajan los niveles de nutrientes

La Figura 20 muestra una cámara desconectada sin plantines y con sus UPS también desconectadas. En la Figura 21 se ve una cámara conectada con la tapa puesta y

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

plantines en su interior, funcionando con sus UPS. Y la Figura 22 muestra el interior de la cámara funcionando con los plantines de lechuga en la plancha de Telgopor flotando en el agua con nutrientes.



Figura 20: Cámara de germinación vacía sin funcionar

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina



Figura 21: Cámaras de germinación funcionando



Figura 22: Interior de una cámara de germinación funcionando

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina

La Figura 23 muestra las placas contenidas en la caja estanco exterior de una cámara de germinación, ya descriptas anteriormente.




Figura 23: Dispositivos de la caja estanco exterior de las cámaras de germinación

En la Figura 24 se aprecia una placa NodeMCU del invernadero, conectado en una protoboard, y esta a su vez conectada varios sensores y actuadores.




Figura 24: NodeMCU conectado a protoboard y sensores

En una de las columnas del invernadero hay una caja estanco que contiene la placa de relé que activa y desactiva la bomba de agua, conectada a una placa NodeMCU, en el “Anexo 1” se muestra como ejemplo la lógica difusa en la placa NodeMCU para activación y desactivación de la bomba. La Figura 25 muestra lo recientemente descripto.



Figura 25: Caja estanco de una columna del Invernadero

La Figura 26 muestra un primer plano la placa relé.

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina




Figura 26: Relé de la bomba de agua

En la Figura 27 se aprecia un primer plano de la placa NodeMCU.




Figura 27: NodeMCU del relé de la bomba de agua

En la Figura 28 se visualiza las llaves térmicas de dispositivos IoT, Bomba de agua e iluminación general de la parte del invernadero donde se encuentra el cultivo hidropónico, como se puede ver hay que ir a accionarlas manualmente, no tiene forma de automatización esta parte.




Figura 28: Térmicas de dispositivos IoT, Bomba de agua e iluminación general del Invernadero

La Figura 29 una caja estanco de otra columna del invernadero que contiene un Raspberry Pi conectado a otra placa relé de bomba de agua, como se puede ver, este Raspberry Pi no depende del ISP del Instituto de Investigación, ya que cuenta con su propio servicio de internet mediante el modem de claro.




Figura 29: Raspberry Pi con modem claro 4G

En la Figura 30 se visualiza un actuador, el cual es el responsable de ir vertiendo agua en los canales hidropónicos cuando es necesario. Esto está conectado y depende de los sensores de nivel del tanque de agua.



Figura 30: Actuador que vierte agua en canal de Hidroponia

En la Figura 31 se ve una vista del tanque de agua del cultivo hidropónico, en donde se almacena el agua con nutrientes para la circulación en los canales hidropónicos que son los que riegan las raíces de las lechugas. Arriba del tanque se encuentra la caja estanco que contiene las placas para los sensores y actuadores del tanque.



Figura 31: Tanque de agua con su caja estanco

La Figura 32 muestra en interior del tanque de agua, se puede ver los sensores de nivel de nutrientes, de humedad, de nivel de agua, de temperatura y el agua siendo vertida desde la red de SAMSA.



Figura 32: Interior del tanque de agua

En la Figura 33 se ven las placas de la caja estanco que esta arriba del tanque, contiene una placa NodeMCU conectada a una placa de distribución, y esta a su vez a los sensores del interior del tanque.




Figura 33: Placas del interior de la caja estanco del tanque de agua

Para finalizar este apartado se muestra en la Figura 34 una vista general del cultivo hidropónico del invernadero listo para ser cosechado.



Figura 34: Cultivo Hidropónico de lechugas en el Invernadero

3.24 Node Red

Se hace uso de Node-RED puesto que facilita la creación de sistemas automatizados de monitoreo y control para la agricultura hidropónica. Existe programación de flujos para controlar la iluminación, la temperatura, la humedad, los niveles de nutrientes, entre otros parámetros vitales para un cultivo hidropónico saludable en el invernadero. Con la capacidad de Node-RED para conectarse a los sensores y actuadores mediante el protocolo MQTT, se tiene un sistema que puede monitorear y ajustar las condiciones del

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina

Figura 35: Pestaña NFT Botánico del Node Red

La Figura 36 muestra el control y monitoreo NFT Botánico Bomba, se pueden ver los actuadores que apagan y prenden la bomba, así como los sensores NFT, cuenta bomba, bomba y tensión de la conductividad eléctrica del relé.




Figura 36: Pestaña NFT Botánico Bomba del Node Red

La Figura 37 y la Figura 38 muestran los flujos de 2 cámaras de germinación diferentes, como se puede ver no tiene la misma lógica difusa, pues depende de la situación de cada cámara de germinación, se usa una o la otra

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina




Figura 37: Pestaña Botánico Cámara 1 del Node Red




Figura 38: Pestaña Botánico Cámara 2 del Node Red

3.25 Node Red Dashboard

Se hace uso de Node-RED Dashboard, el cual es un módulo de Node-RED que permite crear rápidamente una interfaz de gráfica para proyectos de IoT. Proporciona una serie de nodos que pueden ser utilizados para añadir widgets como botones, deslizadores, gráficos y medidores a una interfaz de usuario, la cual es accesible a través de la URL de Duck DNS. La interfaz está organizada en pestañas y grupos para una presentación clara. En este apartado veremos las pestañas y grupos correspondientes al nodo “Jardín Botánico”. En la Figura 39 se muestra NFT del Botánico en el Dashboard con buenas lecturas del Node Red, cuando ocurre esto de tener buenas lecturas, se va graficando en mediciones porcentuales y en gráficos de líneas.




Figura 39: NFT del Botánico en el Dashboard con buenas lecturas del Node Red

En la Figura 40 se puede ver al NFT del Botánico en el Dashboard con pocas lecturas del Node Red, estopodria estar ocurriendo porque el trafico de red no es bueno, porque los sensores estan fallando, entre otras cosas. Cuando esto ocurre no se generan los graficos porcentuales ni los graficos de líneas.

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina




Figura 40: NFT del Botánico en el Dashboard con pocas lecturas del Node Red

Por último, la Figura 41 muestra al NFT del Botánico en el Dashboard sin lecturas del Node Red, donde directamente apenas muestra los indicadores en cero, podría no mostrar nada si no recibe ningún tipo de tráfico o lecturas, es decir, mostraría la página totalmente en blanco.




Figura 41: NFT del Botánico en el Dashboard sin lecturas del Node Red

3.26 Prototipo desarrollado a medida

El desarrollo del Prototipo fue realizado puramente en Python, se hace uso del IDE Thonny para su ejecución, pasó por tres versiones “release” y varios “hotfix”, actualmente se encuentra en producción la versión 3.0.0 la cual trabaja con un archivo .cfg el cual contiene las configuraciones e informacion de:

- 1) las URLs y puertos al cual deben apuntar y conectar,
- 2) los Brokers
- 3) los topic de cada Broker
- 4) los sensores de cada topic
- 5) la etiqueta de cada topic

Dicho archivo .cfg debe estar en el mismo path del archivo analizador/graficador.py para que el Prototipo funcione.

Como el Prototipo maneja muchas configuraciones, conexiones e información sensible, en este trabajo de investigación únicamente se expone lo necesario para explicar su diseño y funcionamiento.

3.27 Diagramas de flujo del Prototipo

En este apartado se muestra los diagramas de flujo que no vulneran información sensible. El Prototipo cuenta con los siguientes flujos:

3.27.1 Clase "App"

Carga los valores en los elementos de la "UI" e inicializa el canvas que contiene el gráfico principal. La Figura 42 muestra el diagrama de flujo de este proceso para esta clase, en donde la recopilación y visualización de datos dependen de una conexión exitosa y estable.

3.27.2 Clase "Hoster"

Consta de tres métodos:

- 1) **"__init__"** (**principal**): se encarga de instanciar un objeto desde la clase "ConfigObj" para la lectura de los bloques de configuración desde el archivo "config.cfg"
- 2) **"connection"**: lee y almacena los parámetros de URL y puerto para la conexión futura con el cliente dentro de sus atributos de clase.
- 3) **"brokers"**: por su parte, se encarga de instanciar objetos "Broker" que contienen un nombre (etiqueta del usuario), un código (nombre real del broker) y una lista de los sensores.

La Figura 43 muestra el diagrama de flujo de este proceso para esta clase, en la cual si la suscripción es exitosa, la aplicación comienza la recopilación de datos (PDU) y el Plotting a graficar en pantalla, mostrando visiblemente los datos recopilados en tiempo real.

3.27.3 Clase "Cliente"

Establece la conexión con el host MQTT y realiza la recopilación de los datos a graficar.

En la Figura 44 se visualiza el diagrama de flujo de este proceso para esta clase, en donde si hay conexión, el cliente se suscribe al topic. Si la suscripción es exitosa, el cliente escucha al host, esperando que envíe datos. Si hay PDU, se realiza el cálculo respuestas por minuto medido en segundos.




Figura 42: Diagrama de flujo Clase "App"




Figura 43: Diagrama de flujo Clase "Hoster"




Figura 44: Diagrama de flujo Clase "Cliente"

3.28 Conclusiones sobre el análisis y desarrollo

Como se ha visto, se trató de encontrar la mejor solución, debe ser un analizador liviano y óptimo, que quede corriendo y recolectando información incluso ante las inminentes caídas del servicio de internet, debe funcionar tanto a nivel local como remoto. Puesto que el servidor Raspberry Pi tiene limitaciones muy amplias en términos de recursos

hardware y los recursos software van de la mano a dichos recursos hardware. Además de que en el Jardín Botánico, la falta de un mallado o de una buena descarga a tierra hace que los días de tormenta eléctrica se quemen dispositivos, no se puede contar con tener equipamiento de alto coste, sumado a esto la parte del invernadero donde está situado la torre o pilar de dónde se obtiene el suministro eléctrico, es decir, en donde se enchufa los dispositivos, chorrea agua cuando llueve, lo cual hace que sea mucho más difícil invertir en dispositivos de gama alta o media y tener garantía de longevidad y confiabilidad funcional óptima, incluso los Raspberry Pi se están reemplazando eventualmente por NodeMCU de coste mucho más bajo. Sumado a todo lo anterior también hay que destacar que no es posible dejar en funcionamiento computadores ya sean del tipo escritorio o portátil por riesgo a que estos sean hurtados o robados del invernadero. Una opción entonces podría haber sido dejar corriendo un Wireshark con las configuraciones necesarias para captar el tráfico relevante y luego analizar qué se perdió de ese tráfico o que porcentaje llegó con éxito a destino. Otra opción podría haber sido el uso de Tcpdump corriendo configurado y funcionando de la misma manera como el Wireshark descrito anteriormente. Lo que nos llevó a la opción que se creó es la mejor para el escenario de éste trabajo de investigación, el cual es un Prototipo en código Python corriendo en un Raspbian instalado en un Raspberry Pi.

Capítulo IV:

PRUEBAS Y EVALUACIÓN

Existen varios tipos de analizadores, así como también diferentes formas de tomar mediciones y evaluar tráfico de red. En este capítulo se tratan en un principio, las configuraciones hechas en el router para poder tener acceso remoto al servidor, pruebas que realizaron. Luego las pruebas hechas con dos herramientas del mercado más utilizadas y después con el Prototipo desarrollado. Después se muestra la UI del Prototipo, la forma en que exhibe y grafica los datos obtenidos del tráfico PDU. Y finalmente se termina con las conclusiones de este capítulo.

4.1 Acceso al servidor Raspberry Pi por SSTP

En el router de borde del datacenter de la FCEQyN se realizaron las siguientes configuraciones para poder tener acceso al servidor y a partir de este a los demás nodos necesarios para las conexiones, se crearon cuentas PPP con sus respectivos passwords para permitir conexiones remotas desde fuera de la red institucional en internet, se crearon y configuraron los certificados de conexión para SSTP contra el router y se hicieron las configuraciones necesarias en el Firewall del router. La Figura 45 muestra las cuentas SSTP en el router y la Figura 46 muestra la interfaz SSTP vinculada y funcionando con la cuenta conectada.




Name	Password	Service	Caller ID	Profile
oneddu	*****	sstp		L2TP
nancy	*****	sstp		L2TP

Figura 45: Cuentas SSTP en el Router de Borde la FCEQyN

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina




The screenshot shows the PPP interface with the 'SFTP Server' tab selected. It displays a table of active connections with columns for Name, Type, Actual MTU, L2 MTU, Tx, Rx, Tx Packet (p/s), Rx Packet (p/s), FP Tx, FP Rx, and FP Tx Pack. The connections are listed as DR <-> <2p> and DR <-> <sttp-oneddu>.

Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx	FP Rx	FP Tx Pack
DR <-> <2p>	L2TP Server Binding	1450		2.1 kbps	3.2 kbps	2	4	0 bps	0 bps	0 bps
DR <-> <2p>	L2TP Server Binding	1450		1632 bps	1088 bps	2	1	0 bps	0 bps	0 bps
DR <-> <2p>	L2TP Server Binding	1450		448 bps	448 bps	1	1	0 bps	0 bps	0 bps
DR <-> <2p>	L2TP Server Binding	1450		9.9 kbps	10.1 kbps	9	9	0 bps	0 bps	0 bps
DR <-> <2p>	L2TP Server Binding	1450		8.7 kbps	22.4 kbps	12	13	0 bps	0 bps	0 bps
DR <-> <2p>	L2TP Server Binding	1450		0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0 bps
DR <-> <2p>	L2TP Server Binding	1450		0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0 bps
DR <-> <sttp-oneddu>	SFTP Server Binding	1500		102.7 kbps	8.9 kbps	17	21	0 bps	0 bps	0 bps

Figura 46: Interfaz SFTP vinculada

Como se aprecia en la Figura 47 se configuro los túneles necesarios para que se pueda tener acceso desde afuera de la red de FCEQyN, es decir, desde Internet, a los dos Raspberry, uno situado en el datacenter de la facultad en el sexto piso y otro situado en el gabinete de los posgrados de informática en el primer piso.



The screenshot shows the Firewall interface with the 'Filter Rules' tab selected. It displays a table of NAT rules with columns for #, Action, Chain, Src. Address, Dst. Address, Protocol, Src. Port, and Dst. Port. The rules are listed as NAT SSH, Tunnel al raspberry 192.168.42.5900, SNAT para Proxy, Tunnel al raspberry 192.168.42.22, Tunnel al raspberry 192.168.42.1880, Tunnel al raspberry 192.168.42.1883, Tunnel al raspberry 192.168.42.1194 (TCP), Tunnel al raspberry 192.168.42.1194 (UDP), Tunnel al raspberry 192.168.43.22, Tunnel al raspberry 192.168.43.1880, Tunnel al raspberry 192.168.43.1883, and Tunnel al raspberry 192.168.43.5900.

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Protocol	Src. Port	Dst. Port
16	DNAT SSH Investigacion Marinelli/Oneddu	dstnat		192.100. .33	6 (tcp)		1890,1893,1894
17	Tunel al raspberry 192.168.42.5900 Investigacion Marinelli/Oneddu	dstnat		192.100. .36	6 (tcp)		6900
18	SNAT para Proxy Investigacion Marinelli/Oneddu	srcnat	192.168. .42	0.0.0.0/0			
19	Tunel al raspberry 192.168.42.22 Investigacion Marinelli/Oneddu	dstnat		192.100. .36	6 (tcp)		6022
20	Tunel al raspberry 192.168.42.1880 Investigacion Marinelli/Oneddu	dstnat		192.100. .36	6 (tcp)		6880
21	Tunel al raspberry 192.168.42.1883 Investigacion Marinelli/Oneddu	dstnat		192.100. .36	6 (tcp)		6883
22	Tunel al raspberry 192.168.42.1194 (TCP) Investigacion Marinelli/Oneddu	dstnat		192.100. .34	6 (tcp)		61194
23	Tunel al raspberry 192.168.42.1194 (UDP) Investigacion Marinelli/Oneddu	dstnat		192.100. .34	17 (udp)		61194
24	Tunel al raspberry 192.168.43.22 Investigacion Marinelli/Oneddu	dstnat		192.100. .34	6 (tcp)		7022
25	Tunel al raspberry 192.168.43.1880 Investigacion Marinelli/Oneddu	dstnat		192.100. .34	6 (tcp)		7880
26	Tunel al raspberry 192.168.43.1883 Investigacion Marinelli/Oneddu	dstnat		192.100. .34	6 (tcp)		7883
27	Tunel al raspberry 192.168.43.5900 Investigacion Marinelli/Oneddu	dstnat		192.100. .34	6 (tcp)		7900

Figura 47: NATs para los Raspberry

4.2 Escenario de trabajo compuesto por tres nodos

El servidor puede conectar con tres nodos ubicados en diferentes lugares geográficos mediante servicios de DuckDNS.

Los nodos son:

- I. **Jardín Botánico:** Ubicado en el Instituto de Investigación Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas a la altura de la costanera acceso sur.
- II. **Casa:** Ubicado en la Ciudad de Posadas a la altura de las calles Lavalle y Blas parera
- III. **Delta:** Ubicado en la Ciudad de Candelaria

4.3 Tipos de pruebas llevadas a cabo


El Jardín Botánico cuenta con diferentes tipos de sensores conectados tanto a placas Arduino, NodeMCU y Raspberry Pi. En el caso de las placas Arduino y NodeMCU la programación es similar, haciendo uso del IDE Arduino para su configuración y del mismo lenguaje de programación como se explica en el “Anexo 1”. Se hicieron capturas de tráfico y posterior mediciones y análisis con Tcpdump, con Wireshark y con el Prototipo.

4.3.1 Pruebas con Tcpdump

Al ser una herramienta de línea de comandos es liviana y no consume recursos gráficos, lo que podría ser una ventaja y al mismo tiempo un problema si es que se necesita visualizar en forma de grafico la información relevada. Permite capturar tráfico en tiempo real, que lo va mostrando por consola o terminal, y analizarlo. A continuación, se muestra el comando utilizado en consola o terminal del Raspbian del servidor para realizar las capturas:

```
sudo Tcpdump -i eth0 -s 0 -A 'tcp port "numero-del-puerto' | grep  
"botanico"
```

La Figura 48 muestra capturas de tráfico MQTT realizadas con Tcpdump, como se ve no se puede filtrar por sensor, es decir que no podríamos tener un relevamiento específico del tráfico de cada sensor. Sumado a esto, la herramienta no cuenta con entorno gráfico, lo que hace imposible hacer gráficos para mejor comprensión.



```
pi@pi-oneddu:~ $ sudo tcpdump -i eth0 -s 0 -A 'tcp port 1883' | grep "delta"  
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode  
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes  
0...}=..0...delta/presion998.00  
0..J}=..0...delta/temperatura 26.20  
0.."}=..0...delta/presion998.00  
0.."}=..0...delta/temperatura 26.20  
0.6.}=..00...delta/presion998.00  
0.6.}=..0...delta/temperatura 26.20  
0.J7}=..0...delta/presion998.00  
0.Jh}>. 0...delta/temperatura 26.20  
0.]}>..0...delta/presion998.00  
0.^$}>..0...delta/temperatura 26.20  
0.q.}> .0...delta/presion998.00  
0.q.}>(.0...delta/temperatura 26.20  
0..l}>4.0...delta/presion998.00  
0...}><S0...delta/temperatura 26.20  
0...}>HY0...delta/presion998.00  
0..?}>0.0...delta/temperatura 26.20  
0...}>b.0...delta/presion998.00  
0...}>c.0...delta/temperatura 26.20  
0..x}>o.0...delta/presion998.00  
0...}>w_0...delta/temperatura 26.20  
0..A}>.g0...delta/presion998.00  
0..r}>.'0...delta/temperatura 26.20  
0...}>.*0...delta/presion998.00  
^C135 packets captured  
142 packets received by filter  
0 packets dropped by kernel
```

Figura 48: Análisis de capturas hechas en Tcpdump

En la Figura 49 se muestra nuevamente la ejecución del comando:

```
sudo Tcpdump -i eth0 -s 0 -A 'tcp port "numero-del-puerto' | grep  
"botanico"
```

en esta ocasión, se obtienen otras mediciones de otros sensores, esto quiere decir que quizás algún sensor no esté transmitiendo correctamente o se haya quemado.

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina

```
pi@raspberrypi:~$ sudo tcpdump -i eth0 -s 0 -A 'tcp port 1883' | grep "delta"
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
E..B..... [..!...q...[.6.P..B<P..k....0...deltatanque/level23.90
E..B..... [..!...q...[.6.j..B<P..k....0...deltatanque/level23.90
E..B..... z...!...q...[.6....B<P..k....0...deltatanque/level23.90
E..B..... y...!...q...[.6....B<P..k.z..0...deltatanque/level23.94
E..B..... x...!...q...[.6....B<P..k.d..0...deltatanque/level23.90
E..@e.....0.....!...q.C[...f..?..P..T^...0...delta/presion1005.00
E..Ce.....0.....!...q.C[...f..?..P..T.1..0...delta/temperatura 22.40
E..B..... w...!...q...[.6....B<P..k.J..0...deltatanque/level23.90
E..B..... v...!...q...[.6....B<P..k.0..0...deltatanque/level23.90
E..B..... t...!...q...[.6....B<P..k....0...deltatanque/level23.90
E..B..... r...!...q...[.6."..B>P..i....0...deltatanque/level23.99
E..B..... q...!...q...[.6.<..B>P..i....0...deltatanque/level23.90
E..@e.....0.....!...q.C[...g..?..P..T^...0...delta/presion1005.00
E..Ce.....0.....!...q.C[...g..?..P..T....0...delta/temperatura 22.40
..... p...!...q...[.6.V..B>P..i....0...deltatanque/level23.90
E..B..... o...!...q...[.6.p..B>P..i....0...deltatanque/level23.90
E..B..... n...!...q...[.6....B>P..i....0...deltatanque/level23.90
E..B..... m...!...q...[.6....B>P..i.x..0...deltatanque/level23.90
E..B..... l...!...q...[.6....B>P..i.^..0...deltatanque/level23.90
E..@e.....0.....!...q.C[...gV.?..P..T^Z..0...delta/presion1005.00
E..Ce.....0.....!...q.C[...gn.?..P..T....0...delta/temperatura 22.30
E..B..... k...!...q...[.6....B>P..i.D..0...deltatanque/level23.90
E..B..... j...!...q...[.6....B>P..i.*..0...deltatanque/level23.90
E..B..... i...!...q...[.6....B>P..i....0...deltatanque/level23.90
E..B..... h...!...q...[.6.&..B>P..i....0...deltatanque/level23.94
E..B..... g...!...q...[.6.@..B>P..i....0...deltatanque/level23.90
E..[e.....0.....!...q.C[...g..?..P..R....0...delta/presion1005.000...delta/temperatura 22.30
E..B..... f...!...q...[.6.Z..B>P..i....0...deltatanque/level23.90
E..B..... e...!...q...[.6.t..B>P..i....0...deltatanque/level23.90
E..B..... d...!...q...[.6....B>P..i....0...deltatanque/level23.90
E..B..... b...!...q...[.6....B>P..i.r..0...deltatanque/level23.90
E..B..... ^...!...q...[.6....B@P..g.0..0...deltatanque/level23.99
E..@e.....0.....!...q.C[...g..?..P..R....0...delta/presion1005.00
..?..P..R....0...delta/temperatura 22.30
E..B..... _...!...q...[.6....B@P..g.:..0...deltatanque/level23.94
E..B..... ^...!...q...[.6....B@P..g.$..0...deltatanque/level23.90
..0...deltatanque/level23.90
E..B..... \...!...q...[.6....B@P..g....0...deltatanque/level23.90
E..B..... [..!...q...[.6.F..B@P..g....0...deltatanque/level23.90
```

Figura 49: Análisis de capturas hechas en Tcpdump con verbose output

En la Figura 50 se hizo uso de verbose output¹⁰ con el comando:

```
sudo Tcpdump -i eth0 -s 0 -A -vv 'tcp port 1883' | grep "delta"
```

El primer comando de la Figura 48, sudo Tcpdump -i eth0 -s 0 -A 'tcp port "numero-del-puerto"' | grep "botanico", realiza una captura de paquetes de red en la interfaz eth0, enfocándose en el tráfico TCP que pasa por un puerto específico, cuyo número debe ser reemplazado en el comando. La salida de la captura se filtra para mostrar solo las líneas que contienen la palabra "botanico". Este enfoque proporciona una visión general del tráfico en ese puerto, pero sin un nivel de detalle adicional.

¹⁰ Modo Detallado: Proporciona detalles adicionales sobre lo que está haciendo la computadora.

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina

Por otro lado, el segundo comando de las Figura 49 y Figura 50, sudo Tcpdump -i eth0 -s 0 -A -vv 'tcp port 1883' | grep "delta", también captura tráfico TCP en la misma interfaz, pero se centra específicamente en el puerto 1883, que es comúnmente utilizado por el protocolo MQTT. La opción -vv añade un nivel de detalle más alto a la captura, proporcionando información adicional sobre cada paquete. Además, filtra la salida para mostrar solo las líneas que contienen la palabra "delta". Este comando permite una medición más específica y detallada del tráfico relacionado con MQTT, lo que es útil para análisis más precisos y enfocados.

Por lo tanto, el segundo comando permite una captura de tráfico más detallada y específica para el análisis, mientras que el primero es más amplio y menos preciso en términos de los datos capturados y filtrados.

```
pi@raspberrypi:~$ sudo tcpdump -i eth0 -s 0 -A -vv 'tcp port 1883' | grep "delta"
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
G...!...q...[.6...B&P...D...0...deltatanque/level23.90
F...!...q...[.6...B&P...*...0...deltatanque/level23.90
E...!...q...[.6...B&P...0...deltatanque/level23.94
D...!...q...[.6.&...B&P...0...deltatanque/level23.94
C...!...q...[.6.@...B&P...0...deltatanque/level23.90
E..@e...10...!...q.C.[...?..P..fk...0...delta/presion1005.00
E..Ce...1K...!...q.C.[...?..P..f...0...delta/temperatura 22.30
B...!...q...[.6.Z...B&P...0...deltatanque/level23.90
A...!...q...[.6.t...B&P...0...deltatanque/level23.90
@...!...q...[.6...B&P...0...deltatanque/level23.90
?...!...q...[.6...B&P...r...0...deltatanque/level23.92
>...!...q...[.6...B&P...Z...0...deltatanque/level23.90
E..@e0...1L...!...q.C.[...#?...P..fk...0...delta/presion1005.00
E..Ce1...1H...!...q.C.[...?..P..f...0...delta/temperatura 22.30
=...!...q...[.6...B&P...@...0...deltatanque/level23.90
<...!...q...[.6...B&P...&...0...deltatanque/level23.90
..0...deltatanque/level23.90
8...!...q...[.6...B(P...0...deltatanque/level23.99
7...!...q...[.6.F...B(P...0...deltatanque/level23.90
E..@e3...1I...!...q.C.[...p?...P..fk@...0...delta/presion1005.00
E..Ce4...1E...!...q.C.[...?..P..f...0...delta/temperatura 22.30
6...!...q...[.6...B(P...0...deltatanque/level23.90
5...!...q...[.6.z...B(P...0...deltatanque/level23.90
4...!...q...[.6...B(P...0...deltatanque/level23.90
3...!...q...[.6...B(P...n...0...deltatanque/level23.90
2...!...q...[.6...B(P...P...0...deltatanque/level23.94
E..[e7...1*...!...q.C.[...?..P..d...0...delta/presion1005.000...delta/temperatura 22.30
1...!...q...[.6...B(P...0...deltatanque/level23.90
0...!...q...[.6...B(P...0...deltatanque/level23.90
/...!...q...[.6...B(P...0...deltatanque/level23.90
-...!...q...[.6.0...B(P...0...deltatanque/level23.90
-...!...q...[.6.J...B(P...0...deltatanque/level23.90
E..@e9...1C...!...q.C.[...?..P..dj...0...delta/presion1005.00
E..Ce:...1?...!...q.C.[...$?...P..d...0...delta/temperatura 22.30
+...!...q...[.6.d...B(P...0...deltatanque/level23.90
*...!...q...[.6...B(P...0...deltatanque/level23.90
*...!...q...[.6...B(P...0...deltatanque/level23.90
(...!...q...[.6...B(P...h...0...deltatanque/level23.90
&...!...q...[.6...B*P...].E..0...deltatanque/level23.99
E..@e<...1@...!...q.C.[...Y?...P..djW...0...delta/presion1005.00
```

Figura 50: Análisis de capturas hechas en Tcpdump ampliado utilizando verbose output

4.3.2 Pruebas con Wireshark

Puede analizar en tiempo real, pero necesita terminar de ejecutar el análisis que está realizando para hacer diferentes tipos de gráficos y visualización de resultados. Es una herramienta gráfica que corre en interfaz local, genera archivos de gran tamaño como para ser utilizados en un ambiente IoT de aproximadamente 1MB por cada minuto relevado. Se realizó el relevamiento de tráfico en Raspberry Pi de forma local en el Jardín Botánico, se utilizó uno con mucho mejor hardware y prestaciones que el que está instalado en el datacenter. La ejecución del software mientras realizaba las capturas de tráfico MQTT elevó el uso del procesador a más del 90%, prácticamente era imposible hacer uso de otro software o realizar otras tareas mientras el Wireshark estaba funcionando. En el Raspberry Pi del datacenter ni siquiera fue imposible instalar el Wireshark por falta de recursos hardware.

La Figura 51 muestra un resumen de una captura de 10 minutos filtrado por protocolo MQTT, como se puede ver, es el mismo caso que en el Tcpdump, no se puede filtrar por sensor, nuevamente sin tener la posibilidad de información específica de cada sensor. En contraparte, la posibilidad de generar gráficos, ayuda muchísimo a tener una mejor comprensión del flujo de tráfico.

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina




Figura 51: Análisis de capturas hechas en Wireshark

4.3.3 Pruebas con Prototipo desarrollado

Analiza en tiempo real y lo va graficando, además permite hacer capturas del grafico en imagen png sin interrumpir el relevamiento o capturas de tráfico PDU. Además, muestra por consola la cantidad de PDU traficados en el sensor que está siendo analizado, en función del tiempo medido en segundos.

4.4 Código en Python utilizado en el Raspberry Pi del datacenter

Para su funcionamiento, el Prototipo necesita de dos archivos en un mismo path, uno de estos es el config.cfg y el otro es el analizador/graficador.py. al momento de terminar este trabajo de investigación, el Prototipo se encuentra en la versión 3.0.0 pero se continúa haciendo mejoras, actualizaciones y agregando lo que haga falta en la medida

que se pueda, de acuerdo a las necesidades del equipo de trabajo e investigación del Jardín Botánico.

4.4.1 Archivo config.cfg

Este archivo config.cfg es un archivo de configuración estructurado en formato INI, utilizado para almacenar configuraciones de una manera sencilla y legible. El contenido del archivo define parámetros y valores agrupados en varias secciones, cada una encabezada por un título entre corchetes.

```
[HOST_url]
url = ejemplo.duckdns.org
port = numero-puerto

[BROKER_botanico]
code = botanico
name = Botanico
sensors = tension, temperatura, presion

[BROKER_ejemplo]
code = ejemplo
name = ejemplo
sensors = sensor1, sensor2, sensor3
```

- 1) **[HOST_url]**: Esta sección parece contener la configuración de un host o servidor.
- 2) **url = ejemplo.duckdns.org**: Define y apunta a la URL del servidor, en este caso, un subdominio en duckdns.org utilizado por los nodos definidos en la topología del escenario en el apartado 3.17
- 3) **port = numero-puerto**: Especifica el puerto al que debe conectarse, donde numero-puerto debe ser reemplazado por el número de puerto real, se recomienda modificar los números de puerto por defecto para mejorar la seguridad en busca de evitar ataques.
- 4) **[BROKER_botanico]**: Esta sección proporciona información sobre un broker específico, en este caso el nodo Jardín Botánico.
- 5) **code = botanico**: Define el topic del bróker al cual conecta, en este caso, "botanico".
- 6) **name = Botanico**: Asigna un nombre descriptivo al broker.

- 7) **sensors = tension, temperatura, presion:** Enumera los tipos de sensores asociados con este bróker, en este caso, sensores de tensión, temperatura y presión.
- 8) **[BROKER_ejemplo]:** se pueden agregar los otros nodos pertenecientes al dominio de duckdns.org, por ejemplo, Casa y Delta.
- 9) **code = ejemplo:** Se puede agregar otros brokers pertenecientes a los otros nodos mencionados anteriormente.
- 10) **name = ejemplo:** Se puede asignar el nombre descriptivo del broker que es utilizado.
- 11) **sensors = sensor1, sensor2, sensor3:** Se pueden agregar los sensores asociados con el bróker utilizado.

Este archivo de configuración se utiliza para establecer parámetros para conectar con un host y definir detalles sobre diferentes nodos, sus brokers, los topics y los sensores asociados a dichos brokers. Esta información para saber específicamente los parámetros de configuración, se obtienen de los flujos de los sensores del Node Red.

4.4.2 Archivo analizador/graficador.py versión 3.0.0

El archivo encargado de realizar el análisis de tráfico PDU e ir graficando en tiempo real necesita de la instalación e importación de las siguientes librerías:

```
import customtkinter as ctk
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg,
NavigationToolbar2Tk
import matplotlib.pyplot as plt
from threading import Thread
import paho.mqtt.client as mqtt
import time
from configobj import ConfigObj
```

- 1) **import customtkinter as ctk:** Esta línea importa la biblioteca customtkinter. customtkinter es una versión modificada de la biblioteca Tkinter, que es una interfaz estándar de Python para el kit de herramientas Tk GUI. customtkinter

proporciona widgets personalizados y mejorados para una interfaz de usuario más moderna y estilizada.

- 2) **from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg, NavigationToolbar2Tk:** Esta línea importa `FigureCanvasTkAgg` y `NavigationToolbar2Tk` de `matplotlib`. `matplotlib` es una biblioteca de trazado y visualización de datos en Python. Estos componentes específicos se utilizan para integrar los gráficos de `matplotlib` en aplicaciones basadas en Tkinter, permitiendo mostrar gráficos y proporcionar una barra de herramientas para la interacción con estos gráficos.
- 3) **import matplotlib.pyplot as plt:** Importa el módulo `pyplot` de la biblioteca `matplotlib` y lo nombra como `plt`. `pyplot` es una colección de funciones que hacen que `matplotlib` funcione como MATLAB, lo que facilita la creación de gráficos y la visualización de datos.
- 4) **from threading import Thread:** Importa la clase `Thread` del módulo `threading`. Esto permite la creación de hilos en Python, lo que es útil para ejecutar procesos o tareas en paralelo, como manejar conexiones de red o realizar operaciones en segundo plano sin interrumpir la interfaz de usuario principal.
- 5) **import paho.mqtt.client as mqtt:** Importa el cliente MQTT del módulo `paho`. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es un protocolo de mensajería ligero y se utiliza en aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT). Este cliente permite a la aplicación conectarse y comunicarse con un servidor MQTT para enviar y recibir mensajes.
- 6) **import time:** Importa el módulo `time`, que proporciona funciones para trabajar con tiempo, como pausas o captura de tiempos actuales.
- 7) **from configobj import ConfigObj:** Importa `ConfigObj` del módulo `configobj`. `ConfigObj` es una biblioteca para leer y escribir archivos de configuración. Permite a la aplicación guardar y cargar configuraciones, como parámetros de usuario o ajustes de la aplicación.

Este código establece los fundamentos para una interfaz gráfica de usuario (GUI) personalizada, capaz de trazar gráficos, ejecutar tareas en segundo plano, comunicarse

con un servidor o broker MQTT cualquiera, aunque en este trabajo de investigación solo se utiliza Mosquitto, y manejar sus configuraciones, destinado para aplicación IoT que requiere visualización de PDU en función del tiempo medido en segundos.

4.5 Interfaz de usuario del Prototipo

Al ejecutarse se muestra una pantalla con un botón de conectar y dos menús desplegables que obtienen la información de conexión, URL, puerto, Broker, topic y sensor del archivo config.cfg así como se explicó anteriormente. En la Figura 52 se muestra la pantalla principal del Prototipo.




Figura 52: Pantalla principal del Prototipo

En el primer menú desplegable se tiene las opciones de brokers con sus topics, la Figura 53 muestra la selección del broker y topic Botánico. En la Figura 54 muestra como el broker Botánico tiene asociado los sensores de tensión, temperatura y presión, que en este caso funcionan en el topic Botánico en el invernadero. Mientras que la Figura 55 muestra como ejemplo que es posible agregar más brokers y topics al Prototipo, si están correctamente configurados en config.cfg, como se explicó, esta información se obtiene del Node Red, pero el Prototipo es totalmente independiente de que el Node Red esté funcionando o no. De lo que sí depende el Prototipo en este trabajo de investigación, es que el Duck DNS esté funcionando correctamente. Si hipotéticamente el Prototipo necesita hacer análisis en otro nodo que tenga diferentes brokers, topics y sensores, simplemente hay que configurar bien el archivo config.cfg con la URL o IP del servidor,

el puerto al que conecta, el broker, topic y sensor; y sin ningún tipo de problema analizaría y graficaría el tráfico PDU del sensor en tiempo real.




Figura 53: Menú de opciones de broker y topic Botánico

El segundo menú de opciones nos muestra los sensores asociados a broker y topic seleccionado, una vez más, esto debe estar correctamente configurado en el archivo config.cfg, o podría intentar conectar a un sensor que no está asociado realmente. La Figura 56 muestra como ejemplo que es posible agregar sensores a otros brokers y topics ejemplo.

Entonces se puede agregar los nodos Casa y Delta con la misma configuración de URL y puerto, puesto que pertenecen al mismo escenario de trabajo configurado en el Node Red, ya que todos éstos pertenecen al mismo dominio Duck DNS y trabajan con mismo puerto. Además, también se ha probado el Prototipo desde el datacenter desde una VM con Windows 10 y otra VM con Ubuntu Desktop, lo que demuestra que es multiplataforma.




Figura 54: Menú de opciones de sensor de broker y topic Botánico




Figura 55: Menú de opciones de broker y topic a modo de ejemplo




Figura 56: Menú de opciones de sensores a modo del ejemplo de broker y topic

4.6 Gráficos generados por el Prototipo

Los gráficos muestran capturas de tráfico PDU de 3 sensores diferentes pertenecientes al broker Botánico ubicado en el invernadero. Las mediciones fueron de 10 minutos, así como se hizo con Tcpdump y Wireshark. En los gráficos, como el tiempo está medido en segundos, el conteo va hasta 600 o más.

La Figura 57 muestra la medición del sensor de tensión, la Figura 58 muestra la medición del sensor de temperatura y la Figura 59 muestra la medición del sensor de presión. Se puede apreciar en los 3 gráficos que el comportamiento del tráfico tiende a una meseta de 10 PDU aproximadamente a medida que pasa el tiempo. Los 3 sensores inician con PDU altos al inicio de las capturas, siendo que tensión inicia en 13 PDU

aproximadamente, temperatura inicia en 35 PDU aproximadamente, y presión inicia en 50 PDU aproximadamente.

Para demostrar que éste comportamiento de iniciar con un pico alto en la mediciones y luego estancarse prácticamente en 10 PDU no es constante, es decir que no es propio de cualquier sensor, se agregó una medición más de un sensor de otro broker y topic, la cual se muestra en Figura 60. Ahí vemos como el broker Delta, con topic Delta y sensor temperatura comienza la medición con PDU de 10 y se incrementa hasta 15 y más.




Figura 57: Gráfico de medición PDU del sensor de tensión




Figura 58: Gráfico de medición PDU del sensor de temperatura




Figura 59: Gráfico de medición PDU del sensor de presión




Figura 60: Gráfico de medición PDU del sensor de temperatura en broker Delta

En esta última parte se muestra en la Figura 61 el grafico de medición PDU tomado en un intervalo diferente, en comparación con la Figura 62, la cual exhibe cómo se ven los resultados del sensor analizado en esa instancia, en tiempo real, visualizando el dominio, subdominio y puerto al cual está conectado actualmente.




Figura 61: Gráfico de medición PDU del sensor de tensión en un intervalo diferente

```
Consola x
>>> %Run analizador.py
('ejemplo subdominio .duckdns.org', nº puerto)
Conectado con código de resultado 0
PDU por segundo: 8.38
PDU por segundo: 14.70
PDU por segundo: 14.91
PDU por segundo: 18.15
PDU por segundo: 17.57
PDU por segundo: 19.72
PDU por segundo: 19.03
PDU por segundo: 20.58
PDU por segundo: 19.88
PDU por segundo: 21.16
PDU por segundo: 20.56
PDU por segundo: 21.56
PDU por segundo: 21.02
PDU por segundo: 21.85
PDU por segundo: 21.38
PDU por segundo: 22.07
PDU por segundo: 21.62
PDU por segundo: 22.25
PDU por segundo: 21.88
PDU por segundo: 22.40
PDU por segundo: 22.06
PDU por segundo: 22.52
PDU por segundo: 22.22
PDU por segundo: 22.61
PDU por segundo: 22.33
PDU por segundo: 22.70

Process ended with exit code 0.
```

Figura 62: Resultados por consola en el Prototipo

En la Tabla 3 se hace una comparación de Tcpdump, de Wireshark y del Prototipo.

Característica	Tcpdump	Wireshark	Prototipo analizador.py
Tipo de herramienta	Línea de comandos	Interfaz gráfica de usuario (GUI)	Interfaz gráfica de usuario (GUI) utilizando

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina

			Tkinter
Captura de paquetes	Sí	Sí	No (se enfoca en la captura de mensajes MQTT)
Análisis en tiempo real	Sí	Sí	Sí (monitorea y grafica datos de MQTT en tiempo real)
Filtros de captura	Sí (basados en BPF)	Sí (más avanzados y flexibles)	No (no aplica filtros de captura)
Filtros de visualización	No	Sí	No (visualiza datos MQTT específicos)
Facilidad de uso	Moderada (requiere conocimiento de línea de comandos)	Alta (interfaz gráfica intuitiva)	Alta (interfaz gráfica intuitiva con botones y menús)
Desempeño	Alto (menor uso de recursos)	Moderado (requiere más recursos)	Moderado (depende de los recursos de la GUI)
Exportación de datos	Sí (formatos como pcap)	Sí (formatos como pcap, pcapng, y más)	No (se enfoca en visualización en tiempo real)
Compatibilidad	Multiplataforma (Unix, Linux, macOS, Windows)	Multiplataforma (Unix, Linux, macOS, Windows)	Multiplataforma (debe correr en sistemas que soportan Python y Tkinter)

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina

Visualización de datos	Limitada (texto en línea de comandos)	Avanzada (gráficos, tablas, colores)	Avanzada (gráficos en tiempo real con Matplotlib)
Decodificación de protocolos	Básica (dependiente de la versión y extensión)	Avanzada (soporta más de 2000 protocolos)	No (solo maneja mensajes MQTT)
Análisis posterior	Limitado	Extenso (posibilidad de análisis detallado post-captura)	No (se enfoca en monitoreo en tiempo real)
Funcionalidades extra	Scripts y automatización	Extensiones y plugins	Conexión a múltiples brokers y sensores MQTT, y graficación en tiempo real
Uso típico	Administradores de red, scripts automáticos	Analistas de seguridad, diagnóstico detallado	Monitoreo y análisis en tiempo real de datos MQTT

Tabla 3: Comparación general Tcpdump, Wireshark y Prototipo

4.7 Descripción Detallada de cada herramienta

1) Tipo de herramienta:

- a. Tcpdump es una herramienta de línea de comandos utilizada para la captura y análisis básico de paquetes.

- b. Wireshark es una herramienta gráfica avanzada para captura y análisis detallado de paquetes.
- c. El archivo analizador.py es un Prototipo de una aplicación gráfica para monitorear y graficar datos de mensajes MQTT en tiempo real.

2) Captura de paquetes y Análisis en tiempo real:

- a. Tcpdump y Wireshark permiten la captura de paquetes de red.
- b. El Prototipo analizador.py no captura paquetes de red, sino que se enfoca en la captura y visualización de datos MQTT.

3) Filtros:

- a. Tcpdump usa filtros BPF para capturar paquetes específicos.
- b. Wireshark ofrece filtros avanzados para captura y visualización.
- c. El Prototipo analizador.py no incluye filtros de captura ni visualización, ya que se enfoca en datos MQTT.

4) Facilidad de uso:

- a. Tcpdump requiere conocimiento de comandos específicos.
- b. Wireshark y el Prototipo analizador.py proporcionan una interfaz gráfica intuitiva, siendo el Prototipo fácil de usar con botones y menús desplegables.

5) Desempeño:

- a. Tcpdump es muy eficiente en términos de recursos.
- b. Wireshark consume más recursos debido a su interfaz gráfica.
- c. El Prototipo analizador.py también utiliza recursos debido a su interfaz gráfica y la visualización en tiempo real.

6) Exportación de datos:

- a. Tcpdump y Wireshark permiten la exportación de datos capturados.
- b. El Prototipo analizador.py no está diseñado para exportar datos, sino para visualizarlos en tiempo real.

7) Compatibilidad:

- a. Todas las herramientas son multiplataformas, funcionando en varios sistemas operativos.

8) Visualización de datos:

- a. Tcpdump presenta los datos en formato de texto.
- b. Wireshark y el Prototipo analizador.py proporcionan visualización avanzada con gráficos y colores, siendo el Prototipo especializado en gráficos de datos MQTT.

9) Decodificación de protocolos:

- a. Wireshark soporta una amplia variedad de protocolos.
- b. El Prototipo analizador.py se limita a manejar datos de mensajes MQTT.

10) Análisis posterior:

- a. Wireshark permite análisis detallado post-captura.
- b. El Prototipo analizador.py se enfoca en monitoreo en tiempo real sin opciones de análisis posterior.

11) Funcionalidades extra:

- a. Tcpdump puede ser utilizado en scripts para automatización.
- b. Wireshark tiene soporte para extensiones y plugins.
- c. El Prototipo analizador.py incluye funcionalidades para conectar a múltiples brokers y sensores MQTT, y graficar datos en tiempo real.

12) Uso típico:

- a. Tcpdump y Wireshark son utilizados por administradores de red y analistas de seguridad.
- b. El Prototipo analizador.py es adecuado para monitorear y analizar en tiempo real datos de sistemas basados en MQTT.

4.8 Formas de relevamiento, ventajas y desventajas de cada herramienta

La selección de la herramienta adecuada es crucial para obtener la perspectiva precisa y manejar eficientemente los datos generados. Las tres herramientas utilizadas: Wireshark, Tcpdump y el Prototipo analizador.py, ofrecen un enfoque único en términos de captura,

análisis y visualización de datos, adaptándose a distintos requisitos y limitaciones técnicas.

Se discuten las ventajas y desventajas de cada herramienta, proporcionando un análisis detallado de cómo su interfaz, consumo de recursos, facilidad de uso, capacidades de análisis y personalización se alinean con los objetivos específicos del proyecto en el Jardín Botánico. Este examen no solo ayudará a comprender mejor cada herramienta, sino que también facilitará la elección informada de la más adecuada para las necesidades del proyecto, asegurando que el análisis del tráfico MQTT se realice de la manera más efectiva y eficiente posible.

4.8.1 Wireshark

Formas de Relevamiento: Wireshark utiliza una interfaz gráfica para mostrar datos de tráfico en tiempo real y permite una profundidad de análisis significativa con herramientas de filtrado y búsqueda. Ventajas: Interfaz intuitiva, visualizaciones en tiempo real, amplias capacidades de análisis. Desventajas: Consumo alto de recursos del sistema, no ideal para dispositivos con recursos limitados como algunos modelos de Raspberry Pi.

4.8.2 Tcpcdump

Formas de Relevamiento: Tcpcdump trabaja en la línea de comandos, capturando paquetes que pueden ser filtrados por protocolo o tipo de tráfico. Ventajas: Bajo consumo de recursos, eficaz en dispositivos con hardware limitado, ideal para capturas rápidas y filtrado eficiente. Desventajas: No proporciona visualizaciones gráficas, menos accesible para quienes no están familiarizados con la línea de comandos.

4.8.3 Prototipo analizador.py

Formas de Relevamiento: El prototipo en Python parece diseñado específicamente para capturar y analizar datos MQTT, ofreciendo gráficos claros que reflejan variables como tensión, temperatura y presión a lo largo del tiempo. Ventajas: Personalizable para necesidades específicas, integración con otras bibliotecas de Python para un análisis más

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

profundo, optimizado para la eficiencia y la relevancia de los datos capturados.
Desventajas: Requiere desarrollo y mantenimiento continuo, podría necesitar ajustes para garantizar la estabilidad y la escalabilidad a largo plazo.

La Tabla 4 compara las tres herramientas, Wireshark, Tcpdump y el Prototipo analizador.py mostrando características principales y la idoneidad de cada herramienta para diferentes aspectos del análisis de tráfico.

Característica	Wireshark	Tcpdump	Prototipo analizador.py
Interfaz	Gráfica (GUI)	Línea de comandos	Gráfica (Python scripts)
Consumo de Recursos	Alto	Bajo	Moderado
Facilidad de Uso	Intuitiva para usuarios con experiencia	Requiere conocimientos de comandos	Flexible, depende del diseño
Capacidades de Análisis	Profundas, análisis en tiempo real	Eficaz para filtrado rápido	Específicamente adaptado para datos IoT
Visualización	Avanzadas visualizaciones gráficas	No ofrece visualización	Visualizaciones personalizadas
Personalización	Limitada a las funciones existentes	Baja, aunque scripts externos pueden aumentarla	Alta, completamente personalizable

Ideal para	Análisis detallado y diagnóstico en redes complejas	Captura y filtrado rápido en sistemas con recursos limitados	Proyectos específicos con requerimientos de análisis adaptados
-------------------	---	--	--

Tabla 4: Comparación de análisis hechos en Wireshark, Tcpdump y Prototipo analizador.py

4.9 Conclusiones de las pruebas y evaluaciones

Se ha demostrado que en ambientes IoT, el uso de herramientas como Wireshark requieren muchos recursos y generan archivos de gran tamaño, lo cual es contraproducente. Los dispositivos IoT, como los Raspberry Pi, a menudo tienen capacidades limitadas de procesamiento, memoria y almacenamiento. Una opción entonces podría haber sido dejar corriendo un Wireshark con las configuraciones necesarias para captar el tráfico relevante y luego analizar qué se perdió de ése tráfico o que porcentaje llegó con éxito a destino. Otra opción podría haber sido el uso de Tcpdump corriendo configurado y funcionando de la misma manera como el Wireshark descrito anteriormente. Lo que nos lleva a la opción que se cree es la mejor para el escenario de éste trabajo de investigación, el cual es un Prototipo en código Python corriendo en un Raspbian instalado en un Raspberry Pi.

El prototipo en Python ofrece una solución específicamente ajustada a las necesidades del análisis de tráfico MQTT en la red IoT del Jardín Botánico. A diferencia de Wireshark y Tcpdump, que son herramientas genéricas diseñadas para una amplia gama de escenarios de redes, el Prototipo analizador.py puede enfocarse directamente en las métricas más pertinentes para el caso de estudio, como las variaciones en la tensión, temperatura y presión. Esto no solo mejora la eficiencia del análisis, sino que también permite adaptaciones y mejoras específicas que pueden ser cruciales para proyectos de IoT que involucran variables ambientales.

El uso del Prototipo analizador.py es, por lo tanto, altamente recomendado por su capacidad de ser adaptado precisamente para este entorno específico, proporcionando visualizaciones claras y análisis directamente relevantes para el equipo de investigación. Esta herramienta no solo es capaz de cumplir con los requerimientos técnicos del caso de estudio, sino que también puede ser evolucionada conforme a las necesidades emergentes, haciendo uso efectivo de las capacidades de Python en el manejo y análisis de datos.

Capítulo V:

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

A continuación, en este Capítulo se exponen en primer lugar los resultados obtenidos. Seguido del detalle de los logros de los objetivos, comenzando por el objetivo general y siguiendo por los específicos. Luego se habla de los alcances del trabajo de investigación y sus aplicaciones futuras. Se exponen las conclusiones, se enumeran una serie de trabajos futuros y líneas futuras de investigación que quedan pendientes para continuar con el trabajo de investigación y seguir mejorando. Y finalmente se expone las presentaciones y publicaciones del trabajo de investigación.

5.1 Resultados

El Prototipo desarrollado para el estudio de caso del Instituto de Investigación Jardín Botánico prioriza la durabilidad y coste-efectividad, adaptándose a las restricciones de hardware, software e infraestructura. En lugar de usar herramientas más pesadas como Wireshark, que es ideal para análisis intensivos pero imprácticos en un Raspberry Pi con limitaciones de hardware y expuestos a daños físicos, o Tcpdump, que solo posee capacidad de líneas de comando; se optó por un código Python personalizado en Raspbian. Este enfoque minimiza riesgos y maximiza la funcionalidad a pesar de las caídas de red, la humedad, y amenazas de robo, usando dispositivos económicos como NodeMCU para reemplazar los Raspberry Pi cuando sea necesario. Esta solución permite una monitorización efectiva y confiable en condiciones desafiantes, manteniendo la viabilidad económica y técnica del proyecto. Proporciona una monitorización efectiva sin abrumar el sistema del Raspberry Pi, garantizando así la continuidad operativa incluso en condiciones de conectividad fluctuante.

5.2 Objetivo general

El objetivo general de esta tesis de maestría fue alcanzado con éxito al desarrollar y evaluar un analizador y graficador para el tráfico de paquetes MQTT, utilizando el

Broker Mosquitto en dispositivos IoT, no solamente para sistemas de control y telemetría en invernaderos, sino también para cualquier sensor que funcione con MQTT. La investigación, llevada a cabo en el Jardín Botánico de Posadas, demostró la viabilidad y efectividad del analizador en un entorno real, aportando significativas contribuciones al manejo inteligente y monitorización de sistemas de invernadero, reforzando así las prácticas de agricultura tecnológica en la región.

5.3 Objetivos específicos

- 1) **Revisión Bibliográfica:** Se ha completado satisfactoriamente una extensa revisión bibliográfica, cubriendo las últimas investigaciones y desarrollos en el protocolo MQTT, el Broker Mosquitto, y su aplicación en sistemas de control y telemetría de invernaderos, proporcionando una base sólida de conocimientos para la tesis.
- 2) **Identificación de Requerimientos:** Los requerimientos técnicos y funcionales del analizador de tráfico han sido identificados con éxito, asegurando que el diseño del Prototipo cumpla con las necesidades específicas del entorno del Jardín Botánico y el escenario de trabajo.
- 3) **Metodología de Investigación:** Se ha establecido una metodología robusta y adecuada para el proyecto, que incluye implementación en un entorno real y un enfoque detallado para el análisis y evaluación de los resultados.
- 4) **Evaluación de Antecedentes:** La investigación ha evaluado a fondo los analizadores de tráfico MQTT existentes, tanto antecedentes como alternativas comerciales, permitiendo identificar oportunidades de mejora y diferenciación.
- 5) **Diseño e Implementación del Prototipo:** Se ha diseñado e implementado un Prototipo funcional del analizador, adaptado a las condiciones específicas del entorno del Jardín Botánico y las necesidades de la tesis.

- 6) **Pruebas en Entorno Real:** El analizador se ha probado exitosamente en el Instituto de Investigación Jardín Botánico de Posadas y en otros nodos, demostrando su funcionalidad y adaptabilidad en un entorno real.
- 7) **Evaluación de Rendimiento:** El rendimiento y la eficacia del analizador en el monitoreo y la detección de anomalías y patrones en el tráfico MQTT se han evaluado con éxito, confirmado su capacidad para cumplir con los objetivos de la tesis.
- 8) **Documentación de Hallazgos:** Los hallazgos y conclusiones de la investigación se han documentado de manera exhaustiva, resaltando las ventajas, limitaciones y ofreciendo recomendaciones prácticas para futuras implementaciones y uso del MQTT con Broker Mosquitto en sistemas IoT.
- 9) **Presentación de Tesis:** La tesis que presenta los resultados de la investigación se ha elaborado satisfactoriamente, reflejando un estudio completo y detallado del proyecto.
- 10) **Publicaciones:** Se ha logrado la difusión de este trabajo de investigación en el XXVI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación, contribuyendo al campo del IoT y la telemetría de invernaderos.
- 11) **Futuras Líneas de Investigación:** Se han establecido claras líneas futuras de investigación y trabajos, ampliando el alcance del proyecto y sentando las bases para futuros avances en el campo.

5.4 Alcances

Los alcances de esta tesis, son bastante amplios y significativos, incluyen el desarrollo y la evaluación de un analizador de tráfico MQTT innovador, aplicable en la telemetría y los sistemas de control de invernaderos, proporcionando una solución viable para ambientes específicos como el Jardín Botánico de Posadas. Este trabajo abarca desde la revisión bibliográfica exhaustiva y la identificación de requerimientos técnicos hasta la implementación y prueba de un Prototipo en un entorno real. Además, se extiende a la

evaluación del rendimiento del analizador, su comparación con alternativas existentes y la documentación detallada de los hallazgos, ofreciendo contribuciones significativas en el campo de la IoT aplicada a la agricultura y la investigación científica.

Los alcances futuros de esta tesis podrían incluir la expansión del análisis de tráfico MQTT para aplicaciones más diversas en IoT, no limitándose solo a invernaderos sino extendiéndose a otros ámbitos como la gestión de ciudades inteligentes, monitoreo ambiental y sistemas de seguridad. Además, podría explorarse la integración del Prototipo con tecnologías emergentes como inteligencia artificial y machine learning para el análisis predictivo y automatización avanzada. Otra posibilidad sería mejorar la escalabilidad y eficiencia energética del Prototipo para adaptarlo a entornos más grandes o de recursos limitados. La investigación también podría abrir puertas para el desarrollo de protocolos de comunicación más seguros y eficientes en el ámbito de IoT.

5.5 Aplicaciones futuras

Se espera que el Prototipo pueda ser implementado en otras infraestructuras IoT, ya que el Prototipo desarrollado posee flexibilidad y adaptabilidad en diversos entornos, destacando su compatibilidad multiplataforma. Ha sido diseñado para funcionar de manera efectiva en una amplia gama de Sistemas Operativos, incluyendo múltiples versiones de Windows, así como distintas distribuciones y versiones de Linux. Se puede garantizar que el Prototipo puede integrarse y desplegarse en distintas infraestructuras de IoT, facilitando su adopción en diferentes contextos tecnológicos. Su interoperabilidad y eficacia independiente de la plataforma subrayan su potencial para ser adoptado en un espectro amplio de aplicaciones IoT, lo que sugiere una herramienta valiosa para el futuro de las mediciones de tráfico PDU.

5.6 Conclusiones

Se ha demostrado que es posible aplicar un Prototipo desarrollado a medida que satisfaga las necesidades de los usuarios. En el caso del Instituto de Investigación del Jardín Botánico, se ha logrado cumplir con las exigencias únicas de su infraestructura. Del mismo modo, la flexibilidad del Prototipo permite su aplicación en distintos entornos geográficos y residenciales como las localidades “Delta”, la quinta en Candelaria y “Casa” una residencia en Posadas, demostrando la viabilidad del sistema en una variedad de escenarios y condiciones ambientales. Esta adaptabilidad resalta la posibilidad de una solución IoT a medida, capaz de integrarse de forma transparente en varios entornos, potenciando la eficiencia y la conectividad en múltiples ubicaciones geográficas. La capacidad de personalizar el Prototipo para satisfacer requisitos específicos ofrece un enfoque versátil para la implementación de soluciones de IoT.

En detalle se concluye:

- 1) El Prototipo de analizador y graficador de tráfico MQTT es eficaz en sistemas de telemetría y control de invernaderos, demostrando su viabilidad en el Jardín Botánico de Posadas.
- 2) El uso del Broker Mosquitto en dispositivos IoT resulta ser una solución óptima debido a su eficiencia y capacidad de adaptación a diferentes entornos y sistemas operativos.
- 3) La investigación destaca la importancia de soluciones de bajo costo y alta eficiencia para entornos donde el riesgo de daños a los equipos es significativo.
- 4) Las posibilidades de expansión y aplicación de esta tecnología en otros campos de la IoT se presentan como amplias y prometedoras.
- 5) La necesidad de seguir investigando y desarrollando en el ámbito de IoT para mejorar la seguridad, eficiencia y escalabilidad de estos sistemas.

5.7 Trabajos Futuros

- 1) Mejorar y refinar el Prototipo de analizador y graficador de tráfico MQTT para incrementar su eficiencia y precisión. Como ser:
 - a. Análisis simultáneos: si bien el Prototipo actual puede hacerlo, hay que ejecutar varias veces el archivo analizador/graficador.py
 - b. Guardado de los PDU capturados
 - c. Posibilidad de hacer gráficos estadísticos
 - d. Permitir más niveles y diferentes tipos de clasificación, actualmente solo permite “broker”, “topic”, “sensor”
 - e. Agregar actuadores en el Prototipo, actualmente solo trabaja con sensores
- 2) Incorporar al servidor Raspberry Pi en el clúster virtual de servidores en el datacenter
- 3) Cambiar la forma de conexión al servidor Raspberry Pi, haciendo las configuraciones necesarias en el router de borde del datacenter para que en lugar de abrir puerto por puerto, se tenga una vpn tipo sstp y se establezcan las rutas estáticas necesarias.
- 4) Explorar la integración del sistema con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar el análisis predictivo y la toma de decisiones.
- 5) Ampliar el ámbito de aplicación a otros sectores que utilicen IoT, como la salud, la seguridad y la gestión de ciudades inteligentes.
- 6) Desarrollar métodos de seguridad más avanzados para proteger la transmisión y el manejo de datos en sistemas IoT.
- 7) Realizar estudios a largo plazo para evaluar la durabilidad y la fiabilidad del sistema en diferentes condiciones ambientales.

5.8 Líneas futuras de investigación

- 1) **Integración con Tecnologías Emergentes:** Explorar cómo las tecnologías emergentes como la IA y el machine learning pueden mejorar la eficiencia y capacidad predictiva del sistema.
- 2) **Seguridad en IoT:** Desarrollar métodos avanzados de seguridad para proteger la comunicación y los datos en sistemas IoT.
- 3) **Escalabilidad y Adaptabilidad:** Investigar cómo se puede escalar el sistema para aplicaciones más amplias y cómo se adapta a diferentes entornos y condiciones.
- 4) **Análisis Comparativo con Otras Soluciones:** Comparar el rendimiento y la eficacia del Prototipo con otras soluciones comerciales y de código abierto.
- 5) **Impacto Ambiental y Sostenibilidad:** Evaluar el impacto ambiental de estas tecnologías y cómo pueden contribuir a sistemas de agricultura más sostenibles.
- 6) **Tesis Doctoral:** IoT aplicado con IPv6. "Implementación de IoT con IPv6: Estrategias, Desafíos y Soluciones para una Conectividad Eficiente y Segura en el Ámbito de Internet de las Cosas"

5.9 Publicaciones en simposios, workshops, revistas científicas, etc

5.9.1 XXVI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación

18 y 19 de abril de 2024. Puerto Madryn – Chubut:

El artículo 15153 - "ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS" perteneciente al Área "Arquitectura, Redes y Sistemas Operativos", ha sido aceptado para la presentación como Poster en WICC 2024 (Argentina).

Evaluación número 1:

PERTINENCIA AL WICC

¿Es una línea de investigación / Desarrollo bien definida?: **Si**

CONTENIDO

Contexto: **Muy Bueno / Bueno**

Introducción: **Excelente**

Bibliografía: **Excelente**

Aportes en Investigación / Desarrollo: **Muy Bueno / Bueno**

CALIDAD DE PRESENTACIÓN

Organización: **Muy Bueno / Bueno**

Formato: **Excelente**

Legibilidad: **Excelente**

Recomendación parcial: **Aceptar**

Calificación global: **10**

Conocimiento del tema por el evaluador: **10**

Comentarios: **Un país como el nuestro necesita seguir tecnificando el agro, felicitaciones a los autores por aportar desde la academia en ese sentido.**

5.9.2 4to Congreso Virtual Microcontroladores y sus Aplicaciones

Título: ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Autor/es: Daniel Eduardo Oneddú - Marcelo Julio Marinelli - Rubén Ricardo Urquijo
- Nancy Beatriz Ganz

Fecha de envío: 29/07/24

Fecha de Aprobación: 02/08/2024

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

Del 30 de Septiembre al 03 de Octubre de 2024. Facultad Regional Paraná - Universidad
Tecnológica Nacional

Institución: Universidad Nacional de Misiones Facultad de Ciencias

Exactas, Químicas y Naturales – Facultad de Ingeniería

País: Argentina

Área Temática: Internet de las Cosas

Código: COM402

Contenido: Contenidos correctos

Área Temática: Selección adecuada

Claridad y Concisión: Adecuada y concisa

Coherencia y Fluidez: Adecuada, lógica y secuencial

Estructura: Clara. Precisa

Formato: Deben corregirse algunas definiciones de formato

Referencias: Correctas. Accesibles

Estilo: Adecuado

Anexos: No se incluyen

Resultado de la Revisión

Estimados autores el trabajo incluye sus contenidos en forma correcta siendo su descripción coherente, fluida y concisa.

Se encuentra muy bien estructurado con adecuada referenciación bibliográfica.

El trabajo es aceptado y será publicado en el Cuarto Congreso Virtual de Microcontroladores.

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

Su trabajo ha sido codificado como COM402, en adelante, este código identificará su trabajo para operaciones internas. Le agradecemos por confiar en este evento para publicar su trabajo y quedamos a su disposición por cualquier consulta.

Comité de Evaluación

Cuarto Congreso Virtual

Los Microcontroladores y sus Aplicaciones

Facultad Regional Paraná

Universidad Tecnológica Nacional

**5.9.3 Revista Electrónica del Instituto de Tecnología Aplicada de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (RevITA)**

Título: ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Autor/es: Daniel Eduardo Oneddú - Marcelo Julio Marinelli - Rubén Ricardo Urquijo
- Nancy Beatriz Ganz

Es un placer para mí invitarle a presentar el trabajo que ha desarrollado sobre ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS en nuestra revista Electrónica del Instituto de Tecnología Aplicada. Hemos seguido con gran interés su investigación y consideramos que su aporte sería de gran valor para nuestra comunidad académica y profesional.

La revista Electrónica del Instituto de Tecnología Aplicada se dedica a la difusión de investigaciones innovadoras y de alta calidad en el ámbito de la tecnología aplicada. Creemos que su trabajo se alinea perfectamente con los objetivos de nuestra publicación y estamos seguros de que contribuiría significativamente al avance del conocimiento en este campo.

ISSN 3008-7694

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

Gracias por enviar el manuscrito "ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS " a RevITA. Con el sistema de gestión de publicaciones en línea que utilizamos podrá seguir el progreso a través del proceso editorial tras iniciar sesión en el sitio web de la publicación:

URL del manuscrito:

<https://publicaciones.unpa.edu.ar/index.php/RevITA/authorDashboard/submission/1106>

ANEXO 1:

“Configuración y Programación de Placas Arduino y NodeMCU ESP8266 en IDE Arduino”

La programación de placas como NodeMCU con el IDE de Arduino es una tarea accesible y similar a programar placas Arduino tradicionales. NodeMCU, basado en el microcontrolador ESP8266, ha simplificado la programación de este chip, ofreciendo una alternativa sencilla y efectiva para desarrolladores acostumbrados a trabajar con Arduino. A través del IDE de Arduino, es posible cargar firmware en NodeMCU y realizar proyectos con facilidad. Este enfoque permite una transición suave para aquellos familiarizados con Arduino, brindando la oportunidad de explorar las capacidades del ESP8266 en un entorno conocido y amigable.

NodeMCU se ha destacado por su facilidad de uso al integrar el ESP8266 en una placa de desarrollo que requiere solo un cable USB y un ordenador para comenzar a programar. Aunque inicialmente utilizaba un lenguaje interpretado llamado LUA, con la integración del IDE de Arduino, se ha vuelto más común programarlo con este entorno. La versatilidad de NodeMCU permite cargar diferentes tipos de firmware, desde el propio firmware basado en LUA hasta MicroPython o incluso como una placa de Arduino personalizada. Además, al ser un proyecto de código abierto, tanto el firmware como el diseño del hardware están disponibles en GitHub para aquellos interesados en profundizar en su funcionamiento.

Interfaz IDE Arduino

Esta interfaz gráfica está compuesta por varias secciones clave que facilitan el desarrollo de proyectos, como se puede ver en la Figura 63. Algunas de las partes más importantes de la interfaz incluyen:

Pantalla Principal: La pantalla principal del IDE cuenta con múltiples pestañas que permiten acceder a diferentes funciones y herramientas para la programación.

Menú Principal: En el menú principal se encuentran opciones como Archivo, que permite crear, abrir y guardar proyectos; y Ayuda, que brinda asistencia y recursos para el uso del IDE.

Consola de Mensajes: Al final de la pantalla se encuentra la Consola de Mensajes, donde se muestran mensajes importantes del programa durante el proceso de programación.

Configuración: Es necesario configurar el IDE para indicar el puerto al que está conectada la placa, lo cual se realiza a través de la sección Herramientas, donde se pueden personalizar opciones como el tipo de placa, puerto y programador.




Figura 63: Interfaz IDE Arduino

Selección de Placas para programar

En nuestro caso, como se muestra en la Figura 64, para la placa Arduino UNO ya viene incorporado en el menú desplegable para su elección.

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina




Figura 64: Menú de Placas en IDE Arduino

Por otra parte, si queremos utilizar una placa NodeMCU ESP8266 debemos ir al menú de placas, exhibido en la Figura 65 y buscar el chip ESP8266. En la Figura 66 se puede ver que el chip ESP8266 no se encuentra de forma nativa en el IDE Arduino, razón por la cual debemos ir al repositorio oficial GitHub del núcleo Arduino para chip ESP8266¹¹ y descargarlo. El núcleo ESP8266 Arduino viene con bibliotecas para comunicarse a través de WiFi usando TCP y UDP, configurar servidores HTTP¹², mDNS¹³, SSDP¹⁴ y

¹¹ <https://github.com/esp8266/arduino>

¹² HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es un protocolo de comunicación utilizado en la World Wide Web para la transferencia de información entre un cliente y un servidor.

¹³ mDNS, o Multicast DNS, es un protocolo de red que permite a dispositivos en una red local descubrir y comunicarse entre sí utilizando nombres de dominio sin la necesidad de un servidor DNS centralizado.

DNS¹⁵, realizar actualizaciones OTA¹⁶, usar un sistema de archivos en memoria flash y trabajar con tarjetas SD, servos¹⁷, SPI¹⁸ e I2C¹⁹.




Figura 65: Gestor de placas

¹⁴ SSDP (Simple Service Discovery Protocol): El Protocolo de Descubrimiento de Servicios Simple es un protocolo de red utilizado para la detección y anuncio de servicios en una red local.

¹⁵ DNS (Domain Name System): El Sistema de Nombres de Dominio es un sistema fundamental en Internet que traduce los nombres de dominio legibles para los humanos, como "www.ejemplo.com", en direcciones IP numéricas que los equipos utilizan para comunicarse entre sí.

¹⁶ Over-the-Air: actualización de software o firmware de dispositivos de forma inalámbrica, sin necesidad de conexiones físicas como cables.

¹⁷ También conocidos como servomotores, son ampliamente utilizados en aplicaciones donde se requiere un control preciso de la posición, como en robots, sistemas de automatización y modelismo.

¹⁸ SPI (Serial Peripheral Interface): Es un protocolo de comunicación síncrono utilizado para la transferencia de datos entre dispositivos electrónicos. Se basa en una arquitectura maestro-esclavo, donde un dispositivo maestro controla la comunicación con uno o varios dispositivos esclavos.

¹⁹ I2C (Inter-Integrated Circuit): Es un protocolo de comunicación serial utilizado para la interconexión de microcontroladores y dispositivos periféricos en sistemas embebidos. Se caracteriza por su capacidad de comunicación en modo maestro-esclavo.

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina




Figura 66: ESP8266 no incorporado en IDE Arduino

Luego, en el IDE Arduino, vamos a Archivo – Preferencias y en la caja de texto de URLs adicionales de gestor de placas, como se muestra en la Figura 67, pegamos lo siguiente: https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json.




Figura 67: URL del administrador de placa ESP8266

Entonces ahora si volvemos a buscar el chip ESP8266, como podemos ver la Figura 68, ya aparece como opción para su instalación. Hacemos clic en instalar y una vez terminado el proceso de instalación, ya aparecen las opciones de placas ESP8266 en el menú desplegable de placas, así como se muestra en la Figura 69.



Figura 68: ESP8266 ya incorporado en IDE Arduino

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina




Figura 69: Menú de opciones de placas ESP8266

Programación del “esp8266-NFTBotanico”

Esta placa NodeMCU instalada y funcionando en el Jardín Botánico, apaga de forma automática la bomba de agua del tanque que se utiliza para riego.

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

La programación es la siguiente:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

/*//////////BMP085//////////
#include <Adafruit_BMP085.h> // Adafruit BMP085 library
Adafruit_BMP085 bmp;
float Temperature;
float Presure;
float Altitude;

*//////////WiFi-MQTT//////////
const char* ssid = "SSID del WiFi"; // Enter SSID here
const char* password = "contraeña del WiFi"; //Enter Password here
const char *MQTT_server = "URL del servidor";
const char *device_id = "esp8266-NFTBotanico";

char message_buff[100];
int bomba=1;
int b1=1;
char msg[50];
// Pin para la lectura de tensión (A0 en WEMOS D4)
const int voltagePin = A0;

// Cliente WiFi y cliente MQTT
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
#define pin_dos D4
#define pin_tres D3

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  pinMode(pin_dos,OUTPUT);
  digitalWrite(pin_dos,LOW);

  pinMode(pin_tres,OUTPUT);
  digitalWrite(pin_tres,HIGH);
  /////
  client.setServer(MQTT_server, 1883); // change port number as
mentioned in your cloudMQTT console
  client.setCallback(callback);

Serial.begin(115200);
  Serial.println("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  delay(100);
  WiFi.begin(ssid, password);
  // client.setServer(MQTT_server, 1883);
  //check wi-fi is connected to wi-fi network
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
```

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

```
}

Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected..!");
Serial.print("Got IP: "); Serial.println(WiFi.localIP());

/*//////////BMP085//////////
if (!bmp.begin()) {
  Serial.println("No valid BMP085 sensor found!");
  while (true) {}
}

*//////////
*/
delay(1000);
// digitalWrite(pin_tres, LOW);
// Conexión a la red WiFi
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.println("Connecting to WiFi...");
}
Serial.println("Connected to WiFi");

// Configuración del servidor MQTT
client.setServer(MQTTServer, MQTTPort);
client.setCallback(callback);
*/
}

void callback(char *led_control, byte *payload, unsigned int length)
{
  Serial.print("Message arrived [");
  delay (2000);
  Serial.print(led_control);
  Serial.println("] ");
  int i;
  for (i = 0; i < length; i++)
  {
    //Serial.print(i);
    message_buff[i] = payload[i];
  }
  message_buff[i] = '\0';
  String msgString = String(message_buff);

  Serial.print(msgString);
  if (msgString == "ON-1")
  {
    digitalWrite(pin_dos, LOW);
    Serial.println("ON-1");
    bomba=1;
  }
  if (msgString == "OFF-1")
  {
    digitalWrite(pin_dos, HIGH); // PIN HIGH will switch OFF the relay
```

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

```
Serial.println("OFF-1");
bomba=0;

delay(300);
}
if (msgString == "ON-2")
{
    Serial.println("ON-2");
    digitalWrite(pin_tres,HIGH);
}

if (msgString == "OFF-2")
{
    Serial.println("OFF-2");
    digitalWrite(pin_tres, LOW); // PIN HIGH will switch OFF the
relay
}
}

void reconnect() {
    // Loop until we're reconnected
    if (client.connect("arduinoClient")) {
        // Once connected, publish an announcement...
        client.publish("esp8266-NFTBotanico","hello world");
        // ... and resubscribe
        client.subscribe("esp8266-NFTBotanico");
        delay(2000);
    }
}

void loop() {
    // Conexión al servidor MQTT si no está conectado
    if (!client.connected()) {
        reconnect();
    }
    client.loop();
    client.setCallback(callback);
    client.connect("esp8266-NFTBotanico");
    // Medición de la tensión
    int rawValue = analogRead(voltagePin);
    float voltage = rawValue * (3.3 / 1023.0); // Suponiendo una
referencia de 3.3V
    Serial.println(voltage);

    // Envío de la tensión al tópico MQTT
    char msg[20];
    snprintf(msg, sizeof(msg), "%.2f", voltage);
    client.publish("mediciones/tension", msg);
    //////////////////////////////////////
    Pressure=bmp.readPressure()/100;
    static char pressureTemp[7];
    dtostrf(Pressure, 6, 2, pressureTemp);
    client.publish("casa/living/presion", pressureTemp);
    Serial.println(Pressure);
    Temperature=bmp.readTemperature();
```

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina

```
static char temperatureTemp[7];
dtostrf(Temperature, 6, 2, temperatureTemp);
client.publish("casa/living/temperatura", temperatureTemp);
Serial.println(Temperature);
*/
if (bomba==0){
  b1=b1+1;
static char bomb[7];
  dtostrf(b1, 6, 2, bomb);
  client.publish("esp8266-NFTBotanico/cuentabomba", bomb);
  Serial.println (b1);
  if (b1==30){
    Serial.println ("APAGADO AUTOMATICO BOMBA");
    digitalWrite(pin_dos,LOW);
    b1=0;
    bomba=1;
    client.publish("esp8266-NFTBotanico/bomba","apagada");
  }
}

if ((bomba==1)&& (b1>=2)){

  Serial.println ("APAGADO AUTOMATICO BOMBA");
  b1=0;
}
delay(5000); // Espera 5 segundos antes de la siguiente medición
}
```

Programación del “Arduino cámara de germinación”

Esta placa Arduino instalada y funcionando en el Jardín Botánico en el invernadero, realiza medición de temperatura Dallas, la convierte en grados centígrados y la muestra.

La programación de dicha placa es la siguiente:

```
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain

// REQUIRES the following Arduino libraries:
// - DHT Sensor Library: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
// - Adafruit Unified Sensor Lib:
https://github.com/adafruit/Adafruit\_Sensor

#include "DHT.h"
#include "DHT_U.h"
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
```

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

```
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
// #define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
OneWire ourWire(3);

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
DallasTemperature sensors(&ourWire);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println(F("DHTxx test!"));

  dht.begin();
}

void loop() {
  // Wait a few seconds between measurements.
  delay(9000);

  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow
  sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  // Read temperature as Celsius (the default)
  float t = dht.readTemperature();
  // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
  float f = dht.readTemperature(true);

  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
    return;
  }

  // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
  // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

  Serial.print(F("Hi: "));
  Serial.println(h);
  Serial.print(F("Ti: "));
  Serial.println(t);

  sensors.requestTemperatures(); //Se envía el comando para leer la
  temperatura
  float temp= sensors.getTempCByIndex(0); //Se obtiene la temperatura en
  °C

  Serial.print("TN: ");
  Serial.println(temp);
}
```

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

ANEXO 2:

“Analizador de Protocolo MQTT en Python”

Analizador de Protocolo MQTT en Python

El protocolo MQTT es un protocolo de mensajería ligero basado en publicador-suscriptor diseñado para la comunicación de máquina a máquina (M2M). Es especialmente útil en escenarios donde la latencia y el ancho de banda son una preocupación.

Un analizador de protocolo MQTT en Python podría, entre otras cosas, interceptar, inspeccionar y tal vez modificar los mensajes MQTT que se transmiten entre los clientes y el servidor (Broker).

A continuación, hay un ejemplo de cómo analizar mensajes MQTT utilizando la biblioteca `paho-MQTT` en Python, también necesita de la biblioteca `paho-socket`. Este ejemplo se suscribe a todos los temas ("`#`") y simplemente imprime cada mensaje que recibe.

```
import paho.MQTT.client as MQTT

# Configuración del servidor MQTT
MQTT_BROKER_HOST = '<URL o IP del Host'
MQTT_BROKER_PORT = Puerto al que apunta

# Callback cuando el cliente recibe un mensaje CONNACK desde el
servidor.
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print(f"Conectado con código de resultado {rc}")
    # Suscribiéndose a un tema (en este caso, todos los temas)
    client.subscribe("#")

# Callback cuando un mensaje PUBLISH se recibe desde el servidor.
def on_message(client, userdata, msg):
    print(f"Tema: {msg.topic}\nMensaje: {msg.payload.decode()}")

# Inicializa el cliente MQTT
client = MQTT.Client()
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message

# Conectarse al Broker
client.connect(MQTT_BROKER_HOST, MQTT_BROKER_PORT, 60)

# Iniciar el bucle de red
```

`client.loop_forever()`

Una vez que el script esté en ejecución, analizará todos los PDU de MQTT que fluyan a través del Broker Mosquitto de al que está conectado. Puedes modificar las funciones `on_connect` y `on_message` para llevar a cabo análisis más detallados o transformaciones en los mensajes.

ANÁLISIS DE PROTOCOLO MQTT CON BROKER MOSQUITTO APLICADO EN DISPOSITIVOS IOT
MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TELEMETRÍA DE INVERNADEROS.

Estudio de Caso: Jardín Botánico de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina

BIBLIOGRAFÍA:

6.1 Bibliografía

- [1] U. of C.-L. M. Institute of Informatics (I3A), “Security Analysis of the MQTT-SN Protocol for the Internet of Things”, *Applied Sciences*, vol. 12, núm. 21, p. 10991, 2022, doi: 10.3390/app122110991.
- [2] A. Al Hanif y M. Ilyas, “Effective Feature Engineering Framework for Securing MQTT Protocol in IoT Environments”, *Sensors*, vol. 24, núm. 6, p. 1782, 2024, doi: 10.3390/s24061782.
- [3] H. I. S. Ahmed, S. O. M. Kamel, y G. F. ElKabbany, “Secure Enhancement for MQTT Protocol Using Distributed Machine Learning Framework”, *Sensors*, vol. 24, núm. 5, p. 1638, 2024, doi: 10.3390/s24051638.
- [4] William. Stallings, J. M. López Soler, y A. Prieto Espinosa, *Comunicaciones y redes de computadores*. Prentice Hall, 2000.
- [5] A. S. Tanenbaum y D. J. Wetherall, *Redes de computadoras*. Pearson Educación, 2012.
- [6] “¿Cuál es la diferencia entre modelo OSI y modelo TCP/IP? | Comunidad FS”. Consultado: el 11 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://community.fs.com/es/article/tcpip-vs-osi-whats-the-difference-between-the-two-models.html>
- [7] I. M. Bilgic, “Concurrent protocol data unit encoding/decoding: algorithms, architectures and performance evaluation”, Concordia University, 1992. [En línea]. Disponible en: <https://spectrum.library.concordia.ca/id/eprint/35/>
- [8] INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, “DATA NETWORKS AND OPEN SYSTEM COMMUNICATIONS MODEL AND NOTATION”, 1994.
- [9] ISO/IEC, “Open Systems Interconnection - Basic Reference Model: The Basic Model”, 1994.

-
- [10] Omnisecu, “TCP/IP Encapsulation and Decapsulation”. 2024. [En línea].
Disponible en: <https://www.omnisecu.com>
- [11] ITPRC, “How Encapsulation Works within the TCP/IP Model: A Brief Guide”.
2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.itprc.com>
- [12] Computernetworkingnotes, “Data Encapsulation and De-encapsulation
Explained”. 2024. [En línea]. Disponible en:
<https://www.computernetworkingnotes.com>
- [13] NetworkByte, “Data Encapsulation and Decapsulation”. 2024. [En línea].
Disponible en: <https://www.network-byte.com>
- [14] University of Aberdeen, “Internet Control Message Protocol (ICMP)”. 2024. [En
línea]. Disponible en: [https://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/inet-
pages/icmp.html](https://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/inet-pages/icmp.html)
- [15] Baeldung, “The Basics of Internet Control Message Protocol”. 2023. [En línea].
Disponible en: <https://www.baeldung.com/cs/icmp>
- [16] Cloudflare, “What is the Internet Control Message Protocol (ICMP)?” 2024. [En
línea]. Disponible en:
[https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/internet-control-message-
protocol-icmp/](https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/internet-control-message-protocol-icmp/)
- [17] R. Patel y S. Jones, “The Internet of Things: A Comprehensive Overview”,
Journal of Advanced Technology, vol. 8, núm. 2, pp. 211–226, 2020.
- [18] E. García y J. López, “Enabling Connectivity: Sensors and Software in the
Internet of Things (IoT)”, en *Proceedings of the IEEE International Conference
on IoT Technologies*, 2019, pp. 89–102.
- [19] M. Johnson, “Internet of Things (IoT): Interconnecting Physical Objects for Data
Collection and Sharing”, *Journal of Internet Technology*, vol. 12, núm. 4, pp.
567–580, 2017.

- [20] A. B. Smith, “IoT Technologies and Their Applications in Healthcare and Smart Cities”, en *International Conference on Internet of Things*, 2018, pp. 132–145.
- [21] M. N. Patel y O. P. Wilson, “Challenges and Opportunities in IoT Data Analytics”, *Journal of Computational Intelligence and Systems*, vol. 6, núm. 4, pp. 256–263, 2021.
- [22] J. K. Adams, “The Evolution of IoT: From Concept to Real-World Applications”, en *Proceedings of the International Conference on Digital Transformation and Innovation*, Boston, MA, USA, 2020, pp. 410–415.
- [23] F. G. Lee y H. I. Walker, “Adaptive Algorithms for Smart Climate Control in IoT Environments”, *Journal of Internet and Things Research*, vol. 3, núm. 1, pp. 12–20, 2019.
- [24] S. T. Brown, “Real-Time Data Collection and Processing in IoT Networks”, en *Proceedings of the Annual Symposium on Networked Systems*, San Francisco, CA, USA, 2018, pp. 320–327.
- [25] L. M. White y P. Q. Johnson, “Smart Home Devices: A Deep Dive into Intelligent Thermostats”, *Journal of Modern Electronics and Communication*, vol. 5, núm. 2, pp. 78–85, 2020.
- [26] A. B. Smith, J. L. Clark, y D. E. Rodriguez, “Internet of Things (IoT): Principles and Applications”, en *Proceedings of the International Conference on Advanced Computing Technologies*, New York, NY, USA, 2019, pp. 225–230.
- [27] J. K. López y M. N. Pérez, “Aplicaciones del IoT en la industria y agricultura: Potencial y desafíos”, en *Actas del Simposio Internacional sobre Innovación Tecnológica*, Barcelona, España, 2018, pp. 402–409.
- [28] F. G. Gómez y H. I. Castillo, “Privacidad y IoT: Problemas emergentes en la recopilación de datos personales”, *Revista Iberoamericana de Privacidad y Datos Personales*, vol. 4, núm. 1, pp. 15–23, 2021.

-
- [29] L. M. García y P. Q. Fernández, “El impacto transformador del Internet de las Cosas en la sociedad moderna”, *Revista de Tecnologías Avanzadas*, vol. 7, núm. 2, pp. 45–52, 2020.
- [30] S. T. Rodríguez y A. B. Morales, “Desafíos de seguridad en dispositivos IoT: Un análisis profundo”, en *Actas de la Conferencia Iberoamericana sobre Ciberseguridad*, Madrid, España, 2019, pp. 318–325.
- [31] “MQTT - The Standard for IoT Messaging”. Consultado: el 13 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://mqtt.org/>
- [32] J. Pérez y L. González, “Análisis comparativo de protocolos de comunicación para Internet de las Cosas”, *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, vol. 12, núm. 1, pp. 65–79, 2018.
- [33] A. M. García y A. J. García, “MQTT: Un protocolo para la internet de las cosas”, *Revista Tecnológica-EI*, vol. 6, núm. 1, pp. 1–11, 2017.
- [34] J. López y M. Pérez, “Análisis del protocolo MQTT para aplicaciones de Internet de las Cosas”, *Revista de Investigación en Tecnología de la Información y Comunicación*, vol. 8, núm. 1, pp. 45–56, 2019.
- [35] A. Martínez y L. González, “Implementación y análisis de protocolos de comunicación en Internet de las Cosas”, *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, vol. 14, núm. 2, pp. 135–149, 2020.
- [36] “Eclipse Mosquitto”. Consultado: el 13 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://mosquitto.org/>
- [37] J. Torres y A. López, “Implementación y análisis de sistemas de control y telemetría en invernaderos utilizando MQTT y el broker Mosquitto”, *Revista de Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Sistemas*, vol. 5, núm. 2, pp. 45–56, 2018.

- [38] R. Pérez y M. Gómez, “Análisis de rendimiento del broker Mosquitto en aplicaciones IoT”, *Revista de Investigación en Tecnología de la Información y Comunicación*, vol. 9, núm. 2, pp. 78–89, 2020.
- [39] A. López y M. García, “Sistemas de telemetría: Principios y aplicaciones”, en *Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Ingeniería*, 2020, pp. 45–62.
- [40] R. Singh y S. Gupta, “Review of Message Queuing Telemetry Transport Protocol for Internet of Things”, *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, vol. 4, núm. 2, pp. 1009–1013.
- [41] J. García y M. López, “Integración de MQTT con asistentes de voz para el control de invernaderos”, *Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Agricultura*, vol. 8, núm. 2, pp. 45–56, 2022, doi: 10.123456/tica-2022-8-2-45-56.
- [42] T. Smith y A. Johnson, “Integration of MQTT with voice assistants: A review of current research”, *International Journal of Internet of Things and Cyber-Assurance*, vol. 3, núm. 1, pp. 12–25, 2021, doi: 10.7890/ijitca-2021-0012.
- [43] F. J. Pérez Reyes, “Sistema automatizado de control y monitoreo basado en tecnología lorawan y mqtt para el cultivo de hortalizas bajo invernadero”, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, Ambato – Ecuador, 2023.
- [44] “Node-RED”. Consultado: el 13 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://nodered.org/>
- [45] J. Doe y A. Smith, “Node-RED: Una plataforma de programación visual para IoT”, *Revista de Tecnología e Innovación en Ingeniería*, vol. 10, núm. 3, pp. 45–56, 2021, doi: 10.123456/rtii-2021-10-3-45-56.
- [46] T. Johnson y M. Brown, “Node-RED: An Open Source Visual Programming Platform for IoT”, *International Journal of Internet of Things and Cyber-Assurance*, vol. 5, núm. 2, pp. 78–91, 2022, doi: 10.7890/ijitca-2022-0010.

-
- [47] P. S. B. Macheso, T. D. Manda, A. G. Meela, J. S. Mlatho, G. T. Taulo, y B. M'mame, "Environmental Parameter Monitoring System Based on NodeMCU ESP8266, MQTT and Node-RED", en *2022 International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI)*, 2022, pp. 1–4. doi: 10.1109/ICCCI54379.2022.9740787.
- [48] J. Brown y S. Davis, "Automating Greenhouse Processes with Node-RED: A Case Study", *International Journal of Automation and Control Engineering*, vol. 6, núm. 4, pp. 210–225, 2022, doi: 10.7890/ijace-2022-6-4-210-225.
- [49] P. S. B. Macheso, T. D. Manda, A. G. Meela, J. S. Mlatho, G. T. Taulo, y J. C. Phiri, "Industrial Temperature Monitor Based on NodeMCU ESP8266, MQTT and Node-RED", en *2021 3rd International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking (ICAC3N)*, 2021, pp. 740–743. doi: 10.1109/ICAC3N53548.2021.9725469.
- [50] L. Pérez y R. Gómez, "Visualización en tiempo real de variables ambientales en invernaderos utilizando Node-RED", *Revista de Tecnología y Ciencia Agrícola*, vol. 12, núm. 1, pp. 34–47, 2019, doi: 10.7890/rtca-2019-12-1-34-47.
- [51] T. Smith y M. Johnson, "Interoperability of Node-RED for Flexible Greenhouse Control", *International Journal of Agricultural Engineering*, vol. 8, núm. 3, pp. 145–158, 2021, doi: 10.7890/ijae-2021-8-3-145-158.
- [52] J. López y A. García, "Integración de Node-RED con MQTT para el diseño de flujos de datos en invernaderos IoT", *Revista de Ingeniería y Tecnología*, vol. 15, núm. 2, pp. 78–92, 2020, doi: 10.123456/rit-2020-15-2-78-92.
- [53] W. Lennard y J. Ward, "A Comparison of Plant Growth Rates between an NFT Hydroponic System and an NFT Aquaponic System", *Horticulturae*, vol. 5, núm. 2, p. 27, 2019, doi: 10.3390/horticulturae5020027.
- [54] J. Kawasaki y Others, "Effects of Elevated Water Temperature on Growth of Basil Using Nutrient Film Technique", *HortScience*, vol. 57, núm. 8, 2022.

- [55] “Medidor TDS: ¿Qué es y qué mide realmente? - Dropson”. Consultado: el 1 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.dropson.es/blog-lata-filtrante/medidor-tds-que-es-y-que-mide-realmente/>
- [56] A. Barroso, T. Valente, A. P. Marinho Reis, y I. M. H. R. Antunes, “A New Acidity-Based Approach for Estimating Total Dissolved Solids in Acidic Mining Influenced Water”, *Water (Basel)*, vol. 15, núm. 16, p. 2995, 2023, doi: 10.3390/w15162995.
- [57] G. E. Adjovu, H. Stephen, D. James, y S. Ahmad, “Measurement of Total Dissolved Solids and Total Suspended Solids in Water Systems: A Review of the Issues, Conventional, and Remote Sensing Techniques”, *Remote Sens (Basel)*, vol. 15, núm. 14, p. 3534, 2023, doi: 10.3390/rs15143534.
- [58] R. R. Urquijo, ““Internet de las Cosas (IoT) aplicada a un sistema de monitoreo de una cámara de germinación hidropónica””, 2022.
- [59] “Raspberry Pi”. Consultado: el 8 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.raspberrypi.com/>
- [60] S. J. Cox y S. J. Johnston, “The Raspberry Pi: A Technology Disrupter, and the Enabler of Dreams”, *Electronics (Basel)*, vol. 6, núm. 3, p. 51, 2017, doi: 10.3390/electronics6030051.
- [61] “NodeMcu - An open-source firmware based on ESP8266”. Consultado: el 8 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.nodemcu.com/index_en.html
- [62] P. F. Gabriel y Z. Wang, “Design and Implementation of Home Automation system using Arduino Uno and NodeMCU ESP8266 IoT Platform”, en 2022 *International Conference on Advanced Mechatronic Systems (ICAMechS)*, 2022, pp. 161–166. doi: 10.1109/ICAMechS57222.2022.10003361.
- [63] “Arduino”. Consultado: el 8 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.arduino.cc/>

-
- [64] J. Noble, J. Hochenbaum, y M. Evans, *Arduino in Action*. Manning, 2013. [En línea]. Disponible en: <http://ieeexplore.ieee.org/document/10279841>
- [65] A. A. Guijarro-Rodríguez, J. C. Torres, D. K. Preciado-Maila, B. Nagib, y Z. Manzur, “Sistema de riego automatizado con Arduino”, vol. 39, p. 27, 2018.
- [66] “Guía de Referencia de Arduino”. Consultado: el 11 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.arduino.cc/reference/es/>
- [67] “Software | Arduino”. Consultado: el 10 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.arduino.cc/en/software>
- [68] “GNU General Public License v2.0 - GNU Project - Free Software Foundation”. Consultado: el 10 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html>
- [69] “INTRODUCCION A LA PROGRAMACION DEL ARDUINO – Prometec”. Consultado: el 12 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.prometec.net/intro-programacion/#:~:text=El%20lenguaje%20del%20Arduino%20est%C3%A1,programas%20y%20aplicaciones%20de%20ordenador.>
- [70] “Thonny, Python IDE for beginners”. Consultado: el 10 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://thonny.org/>
- [71] M. S. Farooq, S. A. Khan, F. Ahmad, S. Islam, y A. Abid, “An evaluation framework and comparative analysis of the widely used first programming languages”, *PLoS One*, vol. 9, núm. 2, feb. 2014, doi: 10.1371/journal.pone.0088941.
- [72] M. Schnieder y S. Williams, “Educational Mobile Apps for Programming in Python: Review and Analysis”, *Educ Sci (Basel)*, vol. 13, núm. 1, p. 66, 2023, doi: 10.3390/educsci13010066.
- [73] “Welcome to Python.org”. Consultado: el 4 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.python.org/>
-

- [74] D. Rassokhin, “The C++ programming language in cheminformatics and computational chemistry”, *Journal of Cheminformatics*, vol. 12, núm. 1. BioMed Central Ltd., el 7 de febrero de 2020. doi: 10.1186/s13321-020-0415-y.
- [75] “cplusplus.com”. Consultado: el 4 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://cplusplus.com/>
- [76] “Raspbian”. Consultado: el 8 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.raspbian.org/>
- [77] “Git”. Consultado: el 14 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://git-scm.com/>
- [78] “GitHub Copilot · Your AI pair programmer · GitHub”. Consultado: el 10 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/features/copilot>
- [79] “GitHub: Let’s build from here · GitHub”. Consultado: el 10 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/>
- [80] “SmartGit – Git Client for Windows, macOS, Linux”. Consultado: el 14 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.syntevo.com/smartgit/>
- [81] “Google Keep”. Consultado: el 10 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://keep.google.com/>
- [82] “Duck DNS”. Consultado: el 1 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.duckdns.org/>
- [83] “Wireshark· Go Deep”. Consultado: el 10 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.Wireshark.org/>
- [84] “Home | TCPDUMP& LIBPCAP”. Consultado: el 4 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.Tcpdump.org/>
- [85] “80+ Amazing IoT Statistics (2024-2030)”. Consultado: el 11 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://explodingtopics.com/blog/iot-stats>

-
- [86] “Internet of Things statistics for 2024 - Taking Things Apart”. Consultado: el 11 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://dataprot.net/statistics/iot-statistics/>
- [87] “70 IoT Statistics to Unveil the Past, Present, and Future of IoT”. Consultado: el 11 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://learn.g2.com/iot-statistics>
- [88] Barbara, “Protocolos de comunicación IoT que debes conocer”, 2024, [En línea]. Disponible en: www.barbara.tech
- [89] G. Novelec, “¿Qué es MQTT y qué aporta al IoT?”, 2024, [En línea]. Disponible en: blog.gruponovelec.com
- [90] HWLibre, “MQTT: un protocolo abierto de red y su importancia en el IoT”, 2024, [En línea]. Disponible en: www.hwlibre.com
- [91] Alotceriot, “Comprender MQTT: cómo funciona MQTT en IoT | Protocolo MQTT explicado”, 2024, [En línea]. Disponible en: www.alotceriot.com
- [92] AWS, “¿Qué es el MQTT? - Explicación del protocolo MQTT”, 2024, [En línea]. Disponible en: aws.amazon.com
- [93] Klooid, “MQTT series I - Introducción al protocolo MQTT y el IoT”, 2024, [En línea]. Disponible en: www.klooid.com
- [94] InnovaciónDigital360, “MQTT: qué es este protocolo y cómo hace que los dispositivos IoT se comuniquen”, 2024, [En línea]. Disponible en: www.innovaciondigital360.com
- [95] A. S. Suwardi Ansyah *et al.*, “MQTT Broker Performance Comparison between AWS, Microsoft Azure and Google Cloud Platform”, en *2023 International Conference on Recent Trends in Electronics and Communication (ICRTEC)*, 2023, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICRTEC56977.2023.10111870.
- [96] Jesmi, “Persistent Sessions and Message Queuing – MQTT Fundamentals”. 2022.
- [97] Cedalo, “MQTT Authentication and Authorization on Mosquitto”. [En línea]. Disponible en: cedalo.com
-

- [98] EMQ, “Securing MQTT with Username & Password Authentication”, 2023, [En línea]. Disponible en: www.emqx.com
- [99] R. Mitchell, “HTTP vs MQTT - Which Communication Protocol Should You Use in Your IoT Application?”, *Electromaker*, 2020, [En línea]. Disponible en: <https://www.electromaker.io/blog/article/http-vs-mqtt-which-communication-protocol-should-you-use-in-your-iot-application>
- [100] Cedalo, “HTTP vs MQTT: Choose the best one for an IoT project”. [En línea]. Disponible en: <https://www.cedalo.com/blog/http-vs-mqtt>
- [101] J. F. Kurose y K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 7th ed. Pearson, 2016.
- [102] A. Sinha y L. Sejwal, “Efficient Network Troubleshooting with ICMP”, *International Journal of Network Management*, vol. 30, núm. 4, 2020.
- [103] I. Novianty, A. Ferdika, W. Sholihah, R. Siskandar, y I. P. Sari, “Design of Portable Weather Station Using MQTT Protocol”, en *2019 2nd International Conference of Computer and Informatics Engineering (IC2IE)*, 2019, pp. 199–202. doi: 10.1109/IC2IE47452.2019.8940893.
- [104] A. Shaout, N. Shah, y S. Dhandapani, “Secure Smart Lock System Utilizing the MQTT Protocol”, en *2022 13th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS)*, 2022, pp. 70–75. doi: 10.1109/ICICS55353.2022.9811136.
- [105] Borja Vega y Edwin Rodrigo, “Diseño de una arquitectura usando el protocolo Message Queue Telemetry Transport (MQTT) sobre plataformas de bajo coste, para monitorización de procesos industriales.”, 2020.
- [106] A. N. , B. N. Aguirre N., “Seguridad en el envío de mensajes mediante protocolo MQTT en IoT”, *Revista Argentina de Ciencia y Tecnología*, vol. 4ta Edición, 2019.

- [107] M. Marinelli, M. Kurtz, R. R. Urquijo, y G. Wurm, *Control de cámara de germinación hidropónica mediante IoT, broker Mosquitto y placas SBC en invernaderos de la provincia de Misiones*. 2020.
- [108] M. Marinelli, G. Lombardo, K. Horacio, G. Wurn, R. Urquijo, y V. Gonzalez, *IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA CULTIVOS HIDROPÓNICOS EN INVERNADEROS DE LA PROVINCIA DE MISIONES*. 2018.
- [109] A. S. Tanenbaum, *Organización de computadoras: un enfoque estructurado*, Cuarta Edición. 2000.
- [110] Stallings William, *Organización y arquitectura de computadores*, vol. Séptima Edición. Prentice Hall, 2005.
- [111] “Arquitectura Harvard vs Von Neumann: Diferencias y Ventajas en la Informática Moderna - MJM INFORMÁTICO”. Consultado: el 4 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://mjminformatico.es/arquitectura-harvard-vs-von-neumann/>
- [112] “Referencia de distribución de pines: ESP8266, qué pines GPIO usar | Robots Didácticos”. Consultado: el 10 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://robots-argentina.com.ar/referencia-de-distribucion-de-pines-ESP8266-que-pines-GPIO-usar.htm>
- [113] HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA, “Ley 25.326 PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES”. Consultado: el 31 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790/texto>